

Die Maßangaben auf diesem Plan sind nicht für die Ausführung anzuwenden !

Brandschutzanforderungen beachten

Alle Konstruktionsteile
sind verantwortlich
abnehmen bzw.
überprüfen zu lassen

Keine horizontalen
Schlitze (z.B. für
Elektroleitungen)
in den tragenden
Wänden mit $d \leq 17,5 \text{ cm}$
Ausführung der Schlitze
nach DIN EN 1996-1-1

Nutzungstrennwände
und Treppenhausewände
mit KS-P 20-2.0-DM,
tragende Innenwände
mit KS-P 20-2.0-DM
11,5er NT-Wände als LW
in Trockenbauweise

BAUSTOFFE : NADELHOLZ C24
PROFILSTAHL S 235 JR
STAHLBETON C25/30
BETONSTAHL BST 500A

NICHT BEZEICHNETE ÖFFNUNGEN (TÜREN...) DURCH FERTIGTEILSTÜRZE ÜBERDECKEN

Der Trepplaufe und das Treppenpodest mit schalltechnischer Entkopplung von Wänden und Decken ausführen (Fuge zu den Wänden mind. 2cm breit)
Anschlüsse an Decken mit Schöck T-V6

gez.: KG	Für den Plan:	Datum: 26.01.2026
Maßstab: 1:100		Blatt-Nr.: 3e