

Ingenieurbüro für Baustatik



Dipl. - Ing. Ralf Kurras, Schubertstr. 67, 58509 Lüdenscheid

Zentrale Gebäudewirtschaft
Stadt Lüdenscheid
Rathausplatz 2
58507 Lüdenscheid

Tel. 02351 / 963169

Fax 02351 / 963168

Email: buero@kurras.org

Ing.-Kammer Bau NRW QT 2297

Zeichen
rk

Datum
26.08.2025


Bauvorhaben: Umbau und Sanierung
Geschwister Scholl-Gymnasium, Aula
Hochstraße 29
58511 Lüdenscheid

Bauherr: Zentrale Gebäudewirtschaft
Stadt Lüdenscheid
Rathausplatz 2
58507 Lüdenscheid

Bestätigung: Gegen den Teilabbruch der Treppenanlage, siehe Anlage, bestehen aus statischer Sicht keine Bedenken.
Grundlage dieser Aussage ist die Prüfung der alten Statik aus den Jahr 1961.
Der geplante einseitige Treppenabbruch ist mit einer Betonsäge ohne seitliche Überschnitte herzustellen.

Aufsteller: Dipl.-Ing. Ralf Kurras Ing.-Kammer Bau NRW QT 2297

Lüdenscheid, den 26.08.2025



Anlage: Zeichnung G2

20.03.25	Vorbereitung für BSK	SAL	KAT
25.04.25	Baumanfrageplan	SAL	JOC
INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB. GEPR.

ABBRUCH	BESTAND AULA	KÜHLSCHRANK
NEUBAU	BESTAND SCHULGEBÄUDE	WASCHMASCHINE
NOTAUSGANG	VERKEHRSWEGE	TROCKNER
		SERVER

LEGENDE:

AULA - GSG

E 4	E 1 TURNHALLE
E 3	E 0
E 2	E-1 AULA
E 1	
E 0	
E-1	

SYSTEMSCHNITT:


BAUVORHABEN:

UMBAU UND SANIERUNG
GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM, AULA
HOCHSTRASSE 29, 58511 LÜDENSCHIED


BAUHERR:	PLANNR.:
ZENTRALE GEBÄUDEWIRTSCHAFT	G 2
STADT LÜDENSCHIED	
Hochschulplatz 2	
58507 Lüdenschied	
Tel: 02351 17-0	
Fax: 02351 17-20	
E-Mail: zgw@luedenscheid.de	

GRUNDRISS EBENE 0 / SCHNITT D-D


Maßstab	Blattgröße	Datum	Planensteller
1:500	A3	25.04.2025	SAL



Stadt
Lüdenschied



SCHNITT D-D



GRUNDRISS

Wird das Abbruch der
vorh. Treppe aus statischer Sicht
wird?

Lüd. 26.8.2025

