



**Symbole für Brandschutzeinrichtungen:**

Feuerlöscher, Art u. Löschmitteleinheiten (LE) nach Angabe des Brandschutzkonzeptes

Unterflur-Hydrant evtl. mit Angabe der Nennweite, z. B. DN 100

**hfh: hochfeuerhemmendes raumabschließendes Bauteil**, dessen tragende und aussteifende Teile mindestens aus brennbaren Baustoffen bestehen und das allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen hat (F60-A(B) bzw. (R)EI 60)

**fh: feuerhemmendes raumabschließendes Bauteil**, dessen tragende und aussteifende Teile mindestens aus brennbaren Baustoffen bestehen (F30 bzw. (R)EI 30)

hochfeuerhemmender, selbst- u. dichtschießender Feuerschutzabschluss (Tür, Förderanlagenabschluss FAA-planmäßig geschlossen) (T60 bzw. EI<sub>2</sub> 60-S<sub>a</sub>C5)

feuerhemmender, selbst- u. dichtschießender Feuerschutzabschluss (Tür, Förderanlagenabschluss FAA-planmäßig geschlossen) (T30 bzw. EI<sub>2</sub> 30-S<sub>a</sub>C5)

selbstschließender Rauchschutzabschluss, evtl. in Kombination mit Feuerwiderstandsklasse (RS bzw. EI<sub>2</sub> ...-S<sub>200</sub>C2 / EI<sub>2</sub> ...-S<sub>200</sub>C5)

**dsT** dichtschießender Abschluss S<sub>a</sub>

Notwendiger Flur

Notausgang mit Kennzeichnung

**Allgemeine Brandschutzanforderungen:**

Tragende und aussteifende Konstruktion für die Gebäudeklasse 3:

- feuerhemmende Bauteile (F30 bzw. REI 30)

Automatische Brandmeldeanlage nach DIN 14675 / DIN VDE 0833 (Kategorie 1: Vollschutz) mit automatischen Brandmeldern und Handfeuermeldern nach DIN EN 54

Feuerlöscher gemäß Brandschutzkonzept

Maßgebend ist die textliche Fassung des Brandschutzkonzeptes

OBJEKT:	Erweiterung einer Notunterkunft Mühlenbachstraße 21 32257 Bünde		
AUFTRAGGEBER / BAUHERR:	Kommunalbetriebe Bünde (AöR) Am Brunnen 17 32257 Bünde		
GEBÄUDE:	Notunterkunft	GESCHOSS:	Lageplan
MASSSTAB:	1:500	PLANGRÖSSE:	500 x 297 mm
PROJEKT-NR.:	062-24	DATUM:	19.03.2024
INDEX:	ÄNDERUNG:		
PLANNUMMER:	BS1_V10	BEARBEITET VON:	S.Sk

**INGENIEURBÜRO FÜR BRANDSCHUTZ** **DAMMEYER & Partner GbR**

Dammeyer & Partner GbR  
Ingenieurbüro für Brandschutz  
Bielefelder Straße 5 + 13  
32130 Enger

Tel.: 05224 / 9911 - 0  
Fax: 05224 / 9911 - 22  
info@ing-dammeyer.de

*Heiko Schmidt*

	KOMMUNALBETRIEBE BÜNDE (AöR) - Gebäudemanagement -	
	Bauvorhaben: <b>Erweiterung Notunterkunft</b> Mühlenbachstrasse 21 - 32257 Bünde	
Stand:	Erdgeschoss & Ansichten M 1:100	
Geändert:	13.02.2024	
Datum:	24.01.2024	Zuständiger Bereich: GM
Gezeichnet:	A. Steineke	
Bauherr/-in:	Kommunalbetriebe Bünde (AöR) Die Vorständin -Gebäudemanagement- Am Brunnen 17, 32257 Bünde	
	Entwurfsverfasser:  (Schiebaum) Tech. Angestellte M. Eng.	