



Alle Fenster- und Türhöhen von OK FFB

Symbole für Brandschutzeinrichtungen:

- Feuerlöscher, Art u. Löschmittleinheiten (LE) nach Angabe des Brandschutzkonzeptes
- Unterflur-Hydrant evtl. mit Angabe der Nennweite, z. B. DN 100

hfh: hochfeuerhemmendes raumabschließendes Bauteil, dessen tragende und aussteifende Teile mindestens aus brennbaren Baustoffen bestehen und das allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen hat (F60-A(B) bzw. (R)EI 60)

fh: feuerhemmendes raumabschließendes Bauteil, dessen tragende und aussteifende Teile mindestens aus brennbaren Baustoffen bestehen (F30 bzw. (R)EI 30)

hochfeuerhemmender, selbst- u. dichtschließender Feuerschutzabschluss (Tür, Förderanlagenabschluss FAA-planmäßig geschlossen) (T60 bzw. EI₂ 60-S₀C5)

feuerhemmender, selbst- u. dichtschließender Feuerschutzabschluss (Tür, Förderanlagenabschluss FAA-planmäßig geschlossen) (T30 bzw. EI₂ 30-S₀C5)

selbstschließender Rauchschutzabschluss, evtl. in Kombination mit Feuerwiderstandsklasse (RS bzw. EI₂ ...-S₂₀₀C2 / EI₂ ...-S₂₀₀C5)

dsT dichtschießender Abschluss S_a

Notwendiger Flur

Notausgang mit Kennzeichnung

Allgemeine Brandschutzanforderungen:

Tragende und aussteifende Konstruktion für die Gebäudeklasse 3:

- feuerhemmende Bauteile (F30 bzw. REI 30)

Automatische Brandmeldeanlage nach DIN 14675 / DIN VDE 0833 (Kategorie 1: Vollschutz) mit automatischen Brandmeldern und Handfeuermeldern nach DIN EN 54

Feuerlöscher gemäß Brandschutzkonzept

Maßgebend ist die textliche Fassung des Brandschutzkonzeptes

OBJEKT:	Erweiterung einer Notunterkunft Mühlenbachstraße 21 32257 Bünde		
AUFTRAGGEBER / BAUHERR:	Kommunaltreibetriebe Bünde (AöR) Am Brunnen 17 32257 Bünde		
GEBAUDE:	Notunterkunft	GESCHOSS:	Erdgeschoss
MASSTAB:	1:100	PLANGRÖSSE:	914 x 297 mm
PROJEKT-NR.:	062-24	DATUM:	19.03.2024
INDEX:	ÄNDERUNG:		
PLANNUMMER:	BS2_V10	BEARBEITET VON:	S.Sk

INGENIEURBÜRO FÜR BRANDSCHUTZ

DAMMEYER & Partner GbR

Dammeyer & Partner GbR
Ingenieurbüro für Brandschutz
Bielefelder Straße 5 + 13
32130 Enger

Tel.: 05224 / 9911 - 0
Fax: 05224 / 9911 - 22
info@ing-dammeyer.de

D. Schmidt

	KOMMUNALBETRIEBE BÜNDE (AöR) - Gebäudemanagement -	
	Bauvorhaben: Erweiterung Notunterkunft Mühlenbachstrasse 21 - 32257 Bünde	
Stand:	Erdgeschoss & Ansichten M 1:100	
Geändert:	13.02.2024	
Datum:	24.01.2024	Zuständiger Bereich: GM
Gezeichnet:	A. Steineke	Entwurfsverfasser: Kommunaltreibetriebe Bünde (AöR) Die Vorständin -Gebäudemanagement- Am Brunnen 17, 32257 Bünde (Schieberbaum) Tech. Angestellte M. Eng.
Bauherr/-in:	Kommunaltreibetriebe Bünde (AöR) Die Vorständin -Gebäudemanagement- Am Brunnen 17, 32257 Bünde	