

Notunterkunft



LEGENDE BRANDMELDETECHNIK

Erläuterung Nummerierung: 001/01 → Teilnehmernummer → Meldegruppe			
BMZ	Brandmeldezentrale		Handfeuermelder
FAT	Feuerwehrranzeigetableau		Bedienstelle Rauchabzug, Leistungs- umfang Komponente nicht AN ELT Brandmelder (funkvernetzt) (Lieferung Dienstleister)
FBF	Feuerwehrbedienfeld		Rauchmelder, optisch-akustisch
ÜE	Übertragungseinrichtung		Mehrkriterienmelder
FSD	Feuerweherschlüsseldepot		Mehrkriterienmelder mit Sirene
LK	Feuerwehraufkarten		Mehrkriterienmelder in Zwischendecke
FSE	Freischaltelelement		Mehrkriterienmelder im Doppelboden
ASR	Auswerteeinheit ASR		Thermodifferentialmelder
	Hauptmelder		Sockelsirene
K	Koppler		akustischer Signaltongeber
	Netzgerät		Kanalrauchmelder
	lin. Rauchmelder (Sender/Empfänger)		RAS-Auswerteeinheit inkl. Staubfilter
	Blitzleuchte Wandmontage		RAS-Ansaugöffnung
			lin. Rauchmelder (Spiegel)

LEGENDE VIRTUELLE BRANDABSCHNITTE

	virtueller Brandabschnitt max. 1600 m ²		VBA
--	----------------------------------------------------	--	-----

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

	-05		
	-04		
	-03		
	-02		
Ergänzung Druckknopfmelder+Überwachung Spitzboden	-01	02.02.2026	LO/TK
Änderung:		Index:	Datum:
Name:			
Projekt:	Erweiterung Notunterkunft		Datum: 19.12.2025
	Mühlenbachstraße 21 32257 Bünde		Name: JN
Bauherr:	Kommunalbetriebe Bünde (AöR)		Maßstab: o.M.
	Am Brunnen 17 32257 Bünde		Blattgröße: 650 x 420
Architekt:	Kommunalbetriebe Bünde (AöR)		Architektur: PLANSTAND vom -
	Am Brunnen 17 32257 Bünde		
Fachplaner:	Diese Zeichnung verbleibt in unserem Eigentums- und Urheberrecht. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung, auch nicht auszugsweise vervielfältigt, kopiert oder Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen. Sie ist auf Anforderung zurückzugeben.		
Planung:	Elektro Schema Brandmeldeanlage	Zeichnungs-Nr.:	25096-LP5-BMA-SC-440-01
		CAD-Nr.:	--