



BEZEICHNUNG DESIGNATION <b>Ausführung          Elektroinstallation          Erdgeschoss</b>	PROJEKT-NR. CONTRACT-Nº <b>G242107</b>	INDEX ISSUE <b>03</b>
	ARCHITECTEN-ZEICHNUNGSTAND/INDEX ARCHITECTS DRAWING STATUS/ISSUE	
Planschüssel		

nach Abschluss der jeweiligen Fachplanungen abschliessend festgelegt und dimensioniert werden.  
Die Steckdosenkreise sind immer min. 2,5 qmm auszulegen.

Schalter:	Achse = 1,05 m, UKFFB
Steckdose:	Achse = 0,30 m, UKFFB
Steckdosen Arbeitsplatten:	Achse = 1,15 m, UKFFB

**Maße sind eigenverantwortlich auf der Baustelle zu überprüfen!**  
Die Kabeltrassen sind vor der Montage mit den Gewerken Sanitär, HLS abzustimmen!  
Alle Leitungen die nach außen verlegt werden, sind mit Luftdichtungsmanschetten auszurüsten