

25 mm	VHF aus Lärchenholz, geflammtes Holz, vertikal Konterlattung, b/h = 2,8/5,8 cm gem. statischer Erfordernis Lattung b/h = 4,0/6,0 cm gem. statischer Erfordernis Luftschicht / inkl. Fassadenanker thermisch getrennt
220 mm	Wärmedämmung, Mineralwolle, WLG 035
250 mm	Stb-Wand, gem Statik Wandbelag, gem. Wandübersichten

Perimeterdämmung XPS,
d = 18cm, WLG $\geq 0,35$
gem. Wärmeschutzgutachten

Alu-Belch, 2-fach gekantet

Dachrand Traufe, gedämmt mit Überstand

Außenputz, WDVVS
120 mm Wärmedämmung WLG 035
Farbe: hellgrau





	FPO-Unststoffdachbahn, Wurzelfest,
	teilweise mit Wartungswegplatte aus FPO/PE
20 mm	Gefälledämmung, gem. Wärmeschutznachweis, WLG 035
4 mm	Grunddämmung WLG 035
	Dampfsperre

Eingangstüren, als Aluminium-Elemente,
thermisch getrennt,
mit geschlossenem Türblatt
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe: außen/innen, ähnlich Graphitgrau RAL 7024

	FPO-Unststoffdachbahn, Wurzelfest,
	teilweise mit Wartungswegplatte aus FPO/PE
	Gefälledämmung, gem. Wärmeschutznachweis, WLG 035
120 mm	Grunddämmung WLG 035
4 mm	Dampfsperre

Überlappung Abdichtungsbahn
Randfixierung und Überlappung gem. gewählten System ausführen
min. Angaben gem. Herstellerangaben beachten

100 mm	Extensiv-Substrat
40 mm	Filtervlies
4 mm	Drän- und Speicherlement
	Schutzlage
	FPO-Unststoffdachbahn, W
i.M. 120 mm	Gefälledämmung, gem. W
120 mm	Wärmedämmung, gem. W
4 mm	Dampfsperre

	Stahlbeton, Ortbeton		= OK Fertigbau		= Sanitär
	Stahlbeton, Fertigteil		= UK Fertigbau		= Heizung
	Mauerwerk		= OK Rohbau		= Elektro
	Beton, unbewehrt		= UK Rohbau		= Lüftung
	Dämmstoff, hart	OK	= Oberkante		
	Dämmstoff, weich	UK	= Unterkante		
	Trockenbau, Gipskarton	FFB	= Fertigfußboden		
	Deckendurchbruch	RFB	= Rohfußboden		
	Wanddurchbruch	RD	= Rohdecke		
	Boden-/Wandschlitz	AHD	= Abhangdecke		
	Bodendurchbruch	OTS	= Obentürschließer		
		OTS/O	= Obentürschließer mit Offenhaltung		

Projekt	LPH	Gewerk	Plannummer	Status	Index	Plantyp	Planbezeichnung
FRWE _ 5 _ AR _ 4004 _ F _ A _ DT _ Fassadenschnitt 3							
Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.							
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.							
Ausführungspläne sind nur gültig mit allen Plänen und Gutachten der Fachplaner.							
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).							
A	22.05.2026	Planstand zur Ausschreibung					
INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN					
		KURZE					

PROJEKTBEZUGSKOTE
± 0,00 = 97,80 m ü. NHN = OK FFB EG
Alle Brüstungen bezogen auf OK RFB

BAUVORHABEN
Neubau Feuer- und Rettungswache Ennigerloh
Bergstraße 2, 59320 Ennigerloh

BAUHERR
Stadt Ennigerloh
Marktplatz 1, 59320 Ennigerloh

Maßstab	Datum	Planersteller	Blattgröße	Plannummer	Index
1:20	22.05.2026		841x594	4004	

AUSSCHREIBUNG