


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

20260310

2026 Wartung von Feuerlöschern

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

00

Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 16

Leistungsverzeichnis (mit Kopfinformation bis LV-Ebe

Leistungsverzeichnis

Projekt (20260310)

2026 Wartung von Feuerlöschern

Leistung (LV)

00 Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

2026 Wartung von Feuerlöschern (20260310)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

Inhaltsverzeichnis

2026 Wartung von Feuerlöschern (20260310)

00	LV	Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Besondere Vertragsbedingungen	5
		Besondere Vertragsbedingungen	5
02	Titel	Prüfung, Instandsetzung und Ersatzteile	7
03	Titel	Füllungen	9
04	Titel	Entsorgung	11
05	Titel	Zubehör	12
06	Titel	Arbeitszeit	13
07	Titel	Neu- Ersatzbeschaffung	14
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	16

Leistungsverzeichnis

2026 Wartung von Feuerlöschern (20260310)

00	LV	Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4		
01	Titel	Besondere Vertragsbedingungen		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Besondere Vertragsbedingungen			
	Vorbemerkungen Das Kommunale Immobilien Management Iserlohn betreut und bewirtschaftet die rund 173 Gebäude der Stadt Iserlohn. Das KIM sucht einen Dienstleister, der die Instandhaltung von tragbaren Feuerlöschern nach DIN 14406 Teil 4, die Prüfung nach § 15 BetrSichV, die Entsorgung von defekten Feuerlöschern und Ersatzlieferungen durchführt. Die Wiederkehrende Prüfung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) hat durch eine zur Prüfung befähigte Person (bP) gemäß TRBS 1203 zu erfolgen. 1. Regelmäßige Instandhaltung (Regelprüfung) Die Prüfung und Instandhaltung aller Feuerlöscher hat nach den Vorgaben der DIN 14406 Teil 4 sowie den Instandhaltungsanweisungen der jeweiligen Hersteller zu erfolgen. Das Prüfintervall beträgt für alle Geräte maximal zwei Jahre (Regelprüfung). Die Prüfungen sind im jeweiligen Fälligkeitsmonat selbstständig und unaufgefordert mit dem AG abzustimmen und durchzuführen. 2. Wiederkehrende Prüfungen nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Innere Prüfung: Alle 5 Jahre (in der Regel im Zuge der 2. Regelprüfung). Festigkeitsprüfung: Alle 10 Jahre (in der Regel im Zuge der 4. Regelprüfung). Der Bieter muss diese Zusatzprüfungen im Rahmen der Regelwartung erkennen, terminieren, und gemäß dem vereinbarten Preisblatt separat abrechnen. Dokumentation und Kennzeichnung Der Bieter hat die Dokumentation, Instandhaltungsnachweis und Gerätesicherung durchzuführen. Die Dokumentation soll in elektronischer Form erfolgen. Die Übergabe der Daten erfolgt als digitale Excel- oder CSV-Bestandsliste. Der Bieter stellt die gerätebezogenen Prüfberichte in einem digitalen Prüfbuch über ein gesichertes Online-Portal (Kundenportal) bereit. Der Export als PDF-Prüfbericht pro Gebäude und Feuerlöscher sowie als Gesamtexport muss jederzeit möglich sein. Gütezeichen Der Bieter ist mit dem Gütezeichen RAL-GZ 974, Handbetätigte Geräte zur Brandbekämpfung, ausgezeichnet.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

2026 Wartung von Feuerlöschern (20260310)

00	LV	Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4
01	Titel	Besondere Vertragsbedingungen
Besondere Vertragsbedingungen		
Ausführung der Arbeiten Das Wartungsintervall umfasst Arbeiten (einschließlich Einsammeln und Verteilen der Feuerlöscher) an ungefähr 1.789 Feuerlöschern, die in der Zeit von November 2026 bis Oktober 2028 durchzuführen sind. Eine Liste der betreffenden städtischen Gebäude wird nach Beauftragung in Form einer Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt. Desweiteren Pläne in denen die Standorte der Feuerlöscher eingezeichnet sind. Die Prüfungen sind im jeweiligen Fälligkeitsmonat selbstständig und unaufgefordert mit dem AG abzustimmen und durchzuführen. Vorherige Terminabsprachen mit den zuständigen Hausmeistern bzw. Nutzern sind erforderlich. Alle Feuerlöscher und Halterungen sind mit Nummern ausgestattet. Diese dienen sowohl der Zuordnung im Gebäude als auch der Rechnungsstellung. Bei einer Ersatzbeschaffung muss diese Nummer auf den neuen Löscher übernommen werden. Gewährleistung Die Ausführung aller Arbeiten hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen. Die Einhaltung von DIN-Normen, Herstellervorgaben und Fachverband-Richtlinien ist zwingend einzuhalten. Die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln und die aktuellen Unfallverhütungsvorschriften der DGUV sind zu beachten. Fahrtkosten Anfahrtpauschale im Zonenmodell. Kalkulationsgrundlage für die Anfahrtpauschale ist die einfache Entfernung zwischen dem Bieter und dem Stadthaus Bömberg, Bömberggring 37 in 58636 Iserlohn. Die Pauschale wird arbeitstäglich einmalig abgerechnet auch wenn mehrere unterschiedliche Gebäude angefahren werden. Zone 1 (Nahbereich 0 bis 50 km) Zone 2 (Mittlerer Radius 51 bis 100 km) Zone 3 (Erweiterter Radius 101 bis 150 km) Rechnungslegung Es ist pro Gebäude eine Rechnung mit entsprechendem Arbeitsnachweis zu erstellen. Die Rechnungslegung soll zeitnah nach Ausführung der Arbeiten erfolgen. Zentrale Rechnungsadresse: kim-rg@iserlohn.de Vertragslaufzeit und Kündigungsfristen Die Vereinbarung wird für eine feste Laufzeit von 24 Monaten geschlossen. Sie endet nach		

Leistungsverzeichnis

2026 Wartung von Feuerlöschern (20260310)

00	LV	Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4		
01	Titel	Besondere Vertragsbedingungen		
Besondere Vertragsbedingungen				
Ablauf dieser Zeit automatisch, ohne das es einer Kündigung bedarf.				
Bei Beendigung des Vertrages ist der Bieter verpflichtet, dem AG alle aktuellen Prüfberichte, Liegenschaftslisten und Bestandsdaten der Feuerlöscher in einem gängigen digitalen Format (z. B. Excel oder CSV-Bestandsliste) kostenfrei zu übergeben.				
02	Titel	Prüfung, Instandsetzung und Ersatzteile		
02.10		Instandhaltung Feuerlöscher und Behälterinneninspektion		
		Instandhaltung Feuerlöscher und Behälterinneninspektion nach DIN14406 Teil 4 (Kombinierte Inspektion) Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen, Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach der BetrSichV, äußere und innere Schutzanstriche auf Beschädigungen, Kunststoff-Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen, Masse oder Volumen des Löschmittels, weitere Verwendbarkeit oder Wiederverwendbarkeit des Löschmittels und Beschaffenheit des Innenraums des Löschmittelbehälters durch Sichtprüfung, Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen, Korrosionserscheinungen und freien Durchgang, Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen - bei Aufladelöschern Druck oder Gewicht des Treibgases, Löscherhalterung auf Beschädigung und Befestigung.		
			1.621 St	EP..... GP
02.20		Dichtungssatz Feuerlöscher-Nass		
		Dichtungssatz Feuerlöscher-Nass		
			349 St	EP..... GP
02.30		Dichtungssatz Feuerlöscher-Pulver		
		Dichtungssatz Feuerlöscher-Pulver		
			332 St	EP..... GP
02.40		Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher CO2 DIN14406 Teile 4		
		Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher CO2 DIN14406 Teile 4		
		Inspektion von: Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen, Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2026 Wartung von Feuerlöschern (20260310)

00	LV	Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4		
02	Titel	Prüfung, Instandsetzung und Ersatzteile		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Beschädigungen, Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen, Korrosionserscheinungen und freien Durchgang, Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf Beschädigung und Befestigung.			
		168 St	EP.....	GP
02.50	Dichtungssatz Feuerlöscher-CO2 / DIN / EN			
	Dichtungssatz Feuerlöscher-CO2 / DIN / EN			
		168 St	EP.....	GP
02.60	Dokumentation und Gerätesicherung			
	Anbringen des Instandhaltungsnachweis (Prüfplakette) mit Angabe der nächsten Instandhaltung, kombiniert mit dem Nachweis über die Durchführung der letzten Prüfung nach BetrSichV auf dem Feuerlöscher.			
		1.789 St	EP.....	GP
02.70	Dokumentation pro Gerät			
	Dokumentation pro Gerät			
	Erstellung des Instandhaltungsprotokolls und Prüfbescheinigung nach BetrSichV, Datensatz pro Gerät: laufende Nr., Standort (Gebäude), Baujahr, Seriennummer, Befund			
		1.789 St	EP.....	GP
02.80	Festigkeitsprüfung nach § 16 BetrSichV			
	Festigkeitsprüfung (alle 5 Jahre) nach § 16 BetrSichV			
	Es sind vorrangig die Angaben in den Instandhaltungsanweisungen des Feuerlöscher Herstellers zu beachten. Auf eine Festigkeitsprüfung durch eine befähigte Person bzw. eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) kann in Abhängigkeit von der Bauart des Feuerlöschers verzichtet			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2026 Wartung von Feuerlöschern (20260310)

00	LV	Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4		
02	Titel	Prüfung, Instandsetzung und Ersatzteile		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
werden, wenn bei der inneren Prüfung keine Mängel festgestellt wurden. Die Festigkeitsprüfung erfolgt im Rahmen der Regelprüfung. Die Prüffristen werden an die 2-jährigen Instandhaltungsfristen nach ASR A2.2 und DIN 14406 T4 angepasst.				
		448 St	EP.....	GP
02.90	Innere Prüfung nach § 16 BetrSichV Innere Prüfung (alle 10 Jahre) nach § 16 BetrSichV Druckbehälter und drucktragende Ausrüstungsteile innen und außen auf Beschaffenheit prüfen. Die Innere Prüfung erfolgt im Rahmen der Regelprüfung. Die Prüffristen werden an die 2-jährigen Instandhaltungsfristen nach ASR A 2.2 und DIN 14406 T4 angepasst.			
		224 St	EP.....	GP
02.100	Berstscheibe Aluplatzfolie Berstscheibe Aluplatzfolie			
		168 St	EP.....	GP
Summe Titel 02				
Prüfung, Instandsetzung und Ersatzteile, Netto:				
03 Titel Füllungen				
03.10	Löschmittel Wasser Löschmittel Wasser			
		l	EP.....	GP
03.20	Löschmittel Pulver, Füllung je kg Löschmittel Pulver, Füllung je kg			
		kg	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2026 Wartung von Feuerlöschern (20260310)

00	LV	Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4		
03	Titel	Füllungen		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.30	Füllung 6 kg ABC-Pulver Füllung 6 kg ABC-Pulver Löschmittelfüllung ABC-Pulver (KB 41/17), 6 kg, für alle gängigen 6 und 12 kg ABC-Pulver-Feuerlöscher	St	EP.....	GP
03.40	Füllung 9 kg ABC-Pulver Füllung 9 kg ABC-Pulver Löschmittelfüllung ABC-Pulver (KB 41/17), 9 kg, für alle gängigen 9 kg ABC-Pulver-Feuerlöscher	St	EP.....	GP
03.50	Löschmittel Schaum, Füllung je l Löschmittel Schaum, Füllung je l	l	EP.....	GP
03.60	Füllung 6 l AB-Premix fluorfrei Löschmittelfüllung AB-Premix fluorfrei (KB 80/20), 6 l, nicht frostsicher, für alle 6 l WS (nicht frostsicher)	St	EP.....	GP
03.70	Löschmittel CO2, Füllung je kg Löschmittel CO2, Füllung je kg	kg	EP.....	GP
03.80	Neufüllung von 2 kg CO2-Löscher Neufüllung von 2 kg CO2-Löscher	St	EP.....	GP
03.90	Neufüllung von 6 kg CO2-Löscher Neufüllung von 6 kg CO2-Löscher	St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2026 Wartung von Feuerlöschern (20260310)

00	LV	Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4		
03	Titel	Füllungen		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.100	Füllung CO2 bis 300 g Füllung CO2 bis 300 g	St	EP.....	GP
03.110	CO2-Flasche vollständig 0,130 kg für P 6a CO2-Flasche vollständig 0,130 kg für P 6a	St	EP.....	GP
03.120	CO2-Flasche vollständig 0,200 kg, für P 9a CO2-Flasche vollständig 0,200 kg, für P 9a	St	EP.....	GP
Summe Titel 03				
Füllungen, Netto:				
04 Titel Entsorgung				
04.10	Rücknahme / Entsorgung von Löschdecken Umweltgerechte Entsorgung von ausgemusterten Löschdecken.	170 St	EP.....	GP
04.20	Rücknahme / Entsorgung Feuerlöscherbehälter Rücknahme und umweltgerechte Entsorgung von unbrauchbaren oder abgelaufenen Altlöschern Pulverlöscher / CO2-Löcher Abfallschlüsselnummer 16 05 05 (Gase in Druckbehältern) (Dokumentation durch Entsorgungsnachweis).	180 St	EP.....	GP
04.30	Rücknahme / Entsorgung Löschmittel Pulver Rücknahme und Entsorgung Feuerlöschmittel (Pulver) trocken lose je/kg = 1 kg Abfallschlüsselnummer 16 05 09	120 kg	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2026 Wartung von Feuerlöschern (20260310)

00	LV	Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4		
04	Titel	Entsorgung		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.40	Rücknahme / Entsorgung Löschmittel Schaum, Wasser Rücknahme und Entsorgung wässrige flüssige Löschmittel (Abfälle die gefährliche Stoffe enthalten*) je/kg = 1 kg Abfallschlüsselnummer 16 10 01*	1.080 kg	EP.....	GP
Summe Titel 04		Entsorgung, Netto:		
05	Titel Zubehör			
05.10	Wandhalter Wandhalter, feuerverzinkt für: Pulverlöscher 6, 9 und 12 kg, Nasslöscher 3, 6 und 9 l, CO ₂ - Löscher 5 kg	10 St	EP.....	GP
05.20	Feuerlöscher-Schild 150 x 150 Feuerlöscher-Schild 150 x 150 Brandschutzzeichen Feuerlöscher aus Kunststoff, lang nachleuchtend, 150 x 150 mm, gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010	10 St	EP.....	GP
05.30	Montage Feuerlöscher je Gerät Montage Feuerlöscher je Gerät	10 St	EP.....	GP
05.40	Montage der Hinweisschilder Montage der Hinweisschilder	10 St	EP.....	GP
Summe Titel 05		Zubehör, Netto:		
06	Titel Arbeitszeit			

Leistungsverzeichnis

2026 Wartung von Feuerlöschern (20260310)

00	LV	Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4		
06	Titel	Arbeitszeit		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
***Bedarfspos.				
06.10	Instandhaltung Arbeitszeit Kundendiensttechniker Feuerlöscher Instandhaltung Arbeitszeit Kundendiensttechniker Feuerlöscher je/Stunde Arbeitszeit des Kundendiensttechnikers für die Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher/Stunde	1 h	EP.....	- Nur EP -
06.20	Fahrtkostenpauschale nach Zonen bis 50 km Die Fahrtkostenpauschale wird Arbeitstäglich abgerechnet. Grundlage der Ermittlung der Pauschale ist die einfache Entfernung (in km) zwischen dem Standort des Bieters und dem Stadthaus Bömberg am Bömberggring 37 in 58636 Iserlohn.	1 psch		GP
06.30	Fahrtkostenpauschale nach Zonen von 51 km bis 100 km Die Fahrtkostenpauschale wird Arbeitstäglich abgerechnet. Grundlage der Ermittlung der Pauschale ist die einfache Entfernung (in km) zwischen dem Standort des Bieters und dem Stadthaus Bömberg am Bömberggring 37 in 58636 Iserlohn.	1 psch		GP
06.40	Fahrtkostenpauschale nach Zonen von 101 km bis 150 km Die Fahrtkostenpauschale wird Arbeitstäglich abgerechnet. Grundlage der Ermittlung der Pauschale ist die einfache Entfernung (in km) zwischen dem Standort des Bieters und dem Stadthaus Bömberg am Bömberggring 37 in 58636 Iserlohn.	1 psch		GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2026 Wartung von Feuerlöschern (20260310)

00	LV	Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4		
06	Titel	Arbeitszeit		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 06				
			Arbeitszeit, Netto:	
07	Titel Neu- Ersatzbeschaffung			
07.10	Liefern und montieren Schaumlöcher S 6			
	Lieferung, Montage und Kennzeichnung Neugerät, 6 Liter Schaum Aufladelöcher inklusive Wandhalter Leistungsklassen 27 A und 144 B Löschmitteleinheiten (LE) 9 Mindestens 180 Stück			
		180 Stk	EP.....	GP
07.20	Liefern und Montieren CO2-Löcher K 2			
	Lieferung, Montage und Kennzeichnung Neugerät, 2 kg Kohlendioxid Feuerlöscher K2 inklusive Wandhalter Leistungsklassen 34 B Löschmitteleinheiten (LE) 2			
		10 Stk	EP.....	GP
07.30	Liefern und Montieren CO2-Löcher K 5			
	Lieferung, Montage und Kennzeichnung Neugerät, 5 kg Kohlendioxid Feuerlöscher K5 inklusive Wandhalter Leistungsklassen 89 B Löschmitteleinheiten (LE) 5			
		10 Stk	EP.....	GP
07.40	Liefern und montieren Fettbrandlöscher F 6			
	Lieferung, Montage und Kennzeichnung Neugerät Auflade Fettbrandlöscher inklusive Wandhalter Leistungsklassen 21 A, 75 F Löschmitteleinheiten (LE) 6			
		85 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

2026 Wartung von Feuerlöschern (20260310)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.08.2026 - Seite 15

LV-Zusammenfassung

2026 Wartung von Feuerlöschern (20260310)

00	LV	Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Besondere Vertragsbedingungen	5	nur Textinformation
02	Titel	Prüfung, Instandsetzung und Ersatzteile	7	
03	Titel	Füllungen	9	
04	Titel	Entsorgung	11	
05	Titel	Zubehör	12	
06	Titel	Arbeitszeit	13	
07	Titel	Neu- Ersatzbeschaffung	14	
Summe LV 00 Instandhaltung Feuerlöscher nach DIN 14460-4				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
..... Anbieter - Unterschrift		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>