
Vergabe für die Wartung der Brand- und Rauchschutztüren sowie der Automatiktüren in städtischen Gebäuden

Leistungsverzeichnis

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis:

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die regelmäßige Wartung und Prüfung der vorhandenen Brandschutz- und Rauchschutztüren sowie der Automatiktüren in den unter 04.02 und 04.03 aufgeführten städtischen Gebäuden gemäß den geltenden technischen Regeln und Herstellervorgaben.

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Stückzahlen stellen den zum Zeitpunkt der Ausschreibung bekannten Bestand dar. Während der Vertragslaufzeit kann sich der Bestand der zu wartenden Brandschutztüren durch Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen verändern. Neu eingebaute Brandschutz- und Rauchschutztüren sind nach ihrer Fertigstellung bzw. Abnahme in den Wartungsumfang aufzunehmen und gemäß den vertraglichen Einheitspreisen zu warten.

Die Brandschutz- und Rauchschutztüren in den Gebäuden der Schulen **Kardinal-von-Galen Schule** und **Ludgerischule** wurden bereits im Jahr 2026 gemäß den geltenden Wartungsvorschriften geprüft und gewartet. Die nächste turnusmäßige Wartung ist erst im **Jahr 2027** erforderlich. Die genannten Türen sind Bestandteil des Leistungsumfangs dieser Ausschreibung. Wartungsleistungen sind hierfür jedoch erst **ab dem Jahr 2027** auszuführen.

Am **Nepomucenum Gymnasium** finden derzeit Bau- und Umbaumaßnahmen statt. Aufgrund der Baustellensituation kann die Zugänglichkeit einzelner Brandschutz- und Rauchschutztüren sowie Automatiktüren zeitweise eingeschränkt sein. Nicht zugängliche Türen sind zu dokumentieren, dem Auftraggeber mitzuteilen und nach Fertigstellung bzw. Freigabe der entsprechenden Bereiche im Rahmen der turnusmäßigen Wartung nachzuwarten. Weiterhin können durch die Bau- und Umbaumaßnahmen zusätzliche Brandschutz- und Rauchschutztüren hinzukommen. Diese Türen sind nach Fertigstellung der Arbeiten ebenfalls Bestandteil des Wartungsumfangs und durch den Auftragnehmer in die turnusmäßige Wartung aufzunehmen.

An der **Maria-Frieden-Grundschule** finden derzeit ebenfalls Bau- und Umbaumaßnahmen statt. Im Zuge der Baumaßnahmen wurden bereits einige neue Brandschutz- und Rauchschutztüren eingesetzt. Darüber hinaus werden noch weitere Brandschutz- und Rauchschutztüren hinzukommen. Diese Türen sind nach Fertigstellung der Arbeiten ebenfalls Bestandteil des Wartungsumfangs und durch den Auftragnehmer in die turnusmäßige Wartung aufzunehmen.

Die Abrechnung der Wartungsleistungen erfolgt nach der tatsächlich gewarteten Anzahl der Brandschutztüren gemäß den im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreisen.

01. Wartungsarbeiten

01.01 Allgemeines

Die Stadt Coesfeld schreibt hier die Wartung der Brand-/Rauchschutztüren mit und ohne Feststellanlagen sowie der Automatiktüren an diversen städtischen Objekten aus.

Die Leistungserbringung beginnt mit dem **15. Juli 2026**.

Abweichend hiervon sind für die nachfolgend aufgeführten Objekte derzeit noch bestehende Wartungs- bzw. Instandhaltungsverträge mit Drittunternehmen vorhanden. Diese Objekte werden daher erst nach Ablauf bzw. nach vorzeitiger Beendigung der jeweiligen bestehenden Vertragsverhältnisse in den Leistungsumfang der ausgeschriebenen Leistungen aufgenommen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Wartungsleistungen für die betreffenden Objekte ab dem jeweils angegebenen Zeitpunkt bzw. nach schriftlicher Mitteilung des Auftraggebers zu den Bedingungen der Ausschreibung bzw. des daraus resultierenden Vertrages zu übernehmen.

Bis zur Übernahme besteht kein Anspruch des Auftragnehmers auf Leistungserbringung oder Vergütung für die betreffenden Objekte.

Objekt	Bestehender Vertrag bis
Martin-Luther-Schule	28. Juni 2027
Kreuzschule	28. Juni 2027
Freiherr-vom-Stein-Realschule	05. Juli 2027
Theodor-Heuss-Realschule (EG + 1. OG + Bauteil 6)	16. Juni 2028
Nepomucenum Gymnasium (Bauteil 3)	16. Juni 2028
Stadtbücherei (Automatiktüren)	31. Dezember 2026
Rathaus (Automatiktüren mit Ausnahme einzelner Türen, die neu sind)	31. Dezember 2026
Kardinal-von-Galen-Schule (Automatiktüren)	16. März 2027
Stadtschloss (Automatiktüren)	31. Dezember 2026

01.02 Laufzeit und Ausführung

Die Vergabelaufzeit beträgt **1 Jahr** mit der Option auf zweimalige Verlängerung um jeweils ein Jahr.

Die Wartungsarbeiten sind **1x jährlich** an den in der Anlage 1 aufgelisteten Türen und Feststellanlagen sowie Automatiktüren durchzuführen.

Die Ausführung der ersten Wartung hat innerhalb der ersten **drei Monate** nach Auftragserteilung erfolgen. Im Anschluss sind die in der Ausschreibung festgelegten Wartungsintervalle einzuhalten.

Für eine, den Schulbetrieb nicht störende Wartung sind Wartungszeiten für die Schulgebäude außerhalb des Unterrichts zu wählen. Bevorzugt sind hierbei die Schulferien.

Der Auftragnehmer hat die Termine selbstständig im Vorfeld mit den jeweiligen Ansprechpartnern der Objekte abzustimmen. Sobald ein Termin vereinbart wurde, ist dieser der zuständigen sachbearbeitenden Person schriftlich per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen. Hierzu erhält der Auftragnehmer nach Vertragsabschluss eine entsprechende Ansprechpartner-/Kontaktliste.

Werden im Rahmen der Leistungserbringung vor Ort weitere Türen festgestellt, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind, es sich jedoch dabei um Brandschutz-, Rauchschutz- und/oder Automatiktüren handelt, sind diese in die Wartung einzubeziehen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber hierüber unverzüglich in Textform zu informieren und die betreffenden Türen nachvollziehbar zu dokumentieren. Die Wartung dieser zusätzlich erfassten Türen erfolgt zu den vertraglich vereinbarten Konditionen. Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der angebotenen Einheitspreise der entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses.

Der Auftraggeber ist berechtigt, im Zuge von Baumaßnahmen, Sanierungen, Modernisierungen, Nutzungsänderungen, Außerbetriebnahmen oder vergleichbaren betrieblichen Erfordernissen einzelne Türen, Anlagen, Gebäudeteile oder vollständige Objekte jederzeit mit sofortiger Wirkung temporär oder dauerhaft aus dem Leistungsumfang des Wartungsvertrages herauszunehmen.

Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Beibehaltung eines bestimmten Leistungs- oder Mengenumfanges besteht nicht. Mindestabnahmemengen werden nicht vereinbart.

Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Fortführung der Wartungsleistungen für die betroffenen Anlagenbestandteile besteht in diesen Fällen nicht. Die Vergütung wird entsprechend dem tatsächlichen, verbleibenden Leistungsumfang anteilig angepasst.

Die Herausnahme einzelner Anlagen oder Türen erfolgt durch schriftliche Mitteilung des Auftraggebers mit angemessener Vorlaufzeit. Hieraus entstehen dem Auftragnehmer keine zusätzlichen Vergütungs-, Entschädigungs- oder Schadensersatzansprüche.

01.03 Wartung der Brandschutz- und Rauchschutztüren

Die Wartung hat nach den Vorschriften der DIN 14677 und DIN 18650 zu erfolgen. Darüber hinaus sind etwaige Wartungsanleitungen des jeweiligen Herstellers zu beachten. Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Nach der durchgeführten Prüfung wird an jeder Tür eine aktuell datierte Prüflakette angebracht.

Die Wartung umfasst insbesondere die nachstehend aufgeführten Arbeiten:

- allgemeine Prüfung des Zustandes der Tür
- Überprüfung der
 - Dichtungen auf Unversehrtheit und Dichtheit
 - Beschläge auf Funktion und Leichtgängigkeit
 - Verriegelung/ordnungsgemäße Schließung
 - Kennzeichnung in Form eines ordnungsgemäßen Typenschildes mit Prüfnummer und Klassifizierung
 - Dokumentation der durchgeführten Wartung sowie Feststellung und Meldung von Mängeln

- Funktionsprüfung von Feststellanlagen mit integriertem Rauchmelder:
 - Bei den Auslösegeräten ist zu prüfen, ob das Branderkennungselement unbeschädigt, sauber und voll funktionsfähig ist: bei Erfordernis reinigen.
 - Vorschriftsmäßige Installation/Übereinstimmung mit dem Zulassungsbescheid
 - Rauchgasprüfung mit Prüfgas
 - Handauslösung
 - Auslösung durch Stromausfall/-Unterbrechung
 - Prüfung der Öffnungs- und Schließmechanismen, Schließfolgeregelung/Schließkraft
 - Prüfung der Türbänder
 - Sicherungsbolzen im Brandbereich prüfen
 - Alle Türdichtungen, Schwellendichtung absenkbar
 - Verglasungen inkl. Dichtungsbänder
 - Kontrolle sämtlicher Sicherheits- und Steuerungseinrichtungen

01.04 Wartung der Automatiktüren

Die Wartung hat nach den Vorschriften der DIN EN 16005, DIN 18650 und ASR A1.7 zu erfolgen. Darüber hinaus sind etwaige Wartungsanleitungen des jeweiligen Herstellers zu beachten. Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Nach der durchgeführten Prüfung wird an jeder Tür eine aktuell datierte Prüfplakette angebracht.

Die Wartung umfasst insbesondere die nachstehend aufgeführten Arbeiten:

- allgemeine Prüfung des Zustandes der Tür
- Überprüfung
 - der Antriebseinheit auf ordnungsgemäße Funktion, Verschleiß und sicheren Betrieb
 - Kontrolle und Einstellung der Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit
 - Prüfung der Schließkraft gemäß den geltenden Vorschriften
 - aller Sicherheits- und Schutzeinrichtungen (z.B. Sensoren, Lichtschranken, Kontaktleisten)
 - Funktionsprüfung der Notöffnungs- und Notentriegelungseinrichtungen
 - Kontrolle der Steuerung und elektrischen Anschlüsse
 - der Laufschienen, Rollen und mechanischen Bauteile
 - Reinigung und ggf. Schmierung beweglicher Teile
 - der Befestigungen und Verschraubungen
 - Durchführung einer Funktionsprüfung im Gesamtsystembetrieb
 - Dokumentation der durchgeführten Wartung sowie Feststellung und Meldung von Mängeln

02. Dokumentation

Alle durchgeführten Prüfungen und deren Ergebnisse sind entsprechend in einem Kontrollblatt zu dokumentieren. Es sind die vom Auftraggeber bereits vergebenen Türnummern im Wartungsprotokoll zu verwenden. Hierzu bekommt der Auftragnehmer eine entsprechende Liste und dazugehörige Pläne, aus denen die Nummerierung der Türen ersichtlich ist, zur Verfügung gestellt. Eine eigene Nummerierung der Türen durch die Wartungsfirma ist unzulässig. Sollte die Wartungsfirma dennoch eine eigene Nummerierung vornehmen und im Wartungsprotokoll verwenden, kann der Auftraggeber verlangen, ihm ein korrigiertes Wartungsprotokoll zu übersenden.

03. Mängelbeseitigung / Reparaturarbeiten / Störungen

Alle im Zuge der Wartungsarbeiten festgestellten Mängel, die die volle Funktionsfähigkeit beeinträchtigen oder ggfls. erforderliche Reparaturen an den Türanlagen, sind unverzüglich dem Auftraggeber schriftlich zu melden. Hierzu ist eine entsprechende Dokumentation über alle geprüften Türen zu erstellen, in der die ordnungsgemäße Funktion bescheinigt bzw. ggfls. festgestellte Mängel und erforderliche Reparaturen aufgeführt werden.

Reparaturen bis zu einem Wert von 250,00 € netto können nach kurzer Rücksprache direkt im Zuge der Wartung ausgeführt werden. Darüber hinaus gehende Reparaturen werden zunächst an den Auftraggeber / Sachbearbeiter*in gemeldet und ein entsprechendes Angebot unterbreitet.

Auftretende Störungen sind durch den Auftragnehmer innerhalb von maximal 48 Stunden nach Eingang der Störungsmeldung zu bearbeiten. Samstage, Sonn- und gesetzliche Feiertage werden bei der Berechnung der Reaktionszeit nicht berücksichtigt.

04. Wartungspreise und sonstige Kosten

04.01 Allgemeines

Die Abrechnung der Wartungsleistungen erfolgt nach der tatsächlich gewarteten Anzahl der Brandschutz-, Rauchschutz- und Automatiktüren gemäß den im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreisen.

Die Anfahrtskosten und etwaige Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

04.02 Wartungspreise (Schulgebäude)

Lambertischule:

Drehtür 1-flgl. T0/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 2-flgl. T0/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

6 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (ohne Obentürschließer oder FSA)

Menge:

EP:

GP:

7 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/dicht und selbstschließend (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

11 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1flgl. T30/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

8 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

3 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Klappe T30

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Lambertischule

_____ €

Laurentiuschule

Drehtür 1-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer und FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 dicht und selbstschließend (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
7 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
3 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer und FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
2 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer und FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
8 Stck.	_____ €	_____ €

Automatiktür 1-flgl. T0 (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Automatiktür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Automatiktür 1-flgl. T0 (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Automatiktür 2-flgl. T0 (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
4 Stck.	_____ €	_____ €

Automatiktür 2-flgl. T0 (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
2 Stck.	_____ €	_____ €

Automatiktür 2-flgl. T0/RS (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
2 Stck.	_____ €	_____ €

Automatiktür 2-flgl. T0/RS (mit FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
5 Stck.	_____ €	_____ €

Automatiktür 2-flgl. T30/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Laurentiuschule

_____ €

Ludgerischule

Drehtür 1-flgl. T0/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

6 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/dichtschließend (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 2-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 2-flgl. T0/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

7 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (ohne Obentürschließer oder FSA)

Menge:

EP:

GP:

7 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 /dicht und selbstschließend (ohne Obentürschließer oder FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit Obentürschließer und FSA)

Menge:

EP:

GP:

8 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer und FSA)

Menge:

EP:

GP:

10 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Klappe T30

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Ludgerischule

_____ €

Martin-Luther-Schule

Drehtür 2-flgl. T0/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

18 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

10 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

3 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

4 Stck.

_____ €

_____ €

Automatiktür 2-flgl. T0 (ohne Obentürschließer oder FSA)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Martin-Luther-Straße

_____ €

Maria-Frieden-Schule

Drehtür 1-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

3 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

8 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer und FSA)

Menge:

EP:

GP:

4 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Freilaufschließer)

Menge:

EP:

GP:

5 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Maria-Frieden-Schule

_____ €

Kardinal-von-Galen-Schule

Drehtür 1-flgl. T0/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 2-flgl. T0/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/dichtschießend

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

3 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T90/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

14 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/dicht und selbstschließend (ohne Obentürschließer oder FSA)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Automatiktür 2-flgl. T0 (ohne Obentürschließer oder FSA)

Menge:

EP:

GP:

3 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Kardinal-von-Galen-Schule

_____ €

Kreuzschule

Drehtür 1-flgl. T0/dicht und selbstschließend (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

3 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/dicht und selbstschließend (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

5 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

3 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 2-flgl. T0/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

6 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 2-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

3 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

4 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (ohne Obentürschließer oder FSA)

Menge:

EP:

GP:

7 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

3 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

17 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T90 (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Automatiktür 2-flgl. (ohne Obentürschließer oder FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Klappe T30/RS

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Kreuzschule

_____ €

Heriburg Gymnasium

Drehtür 1-flgl. T0/dicht und selbstschließend (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

5 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/RS

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

6 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 2-flgl. T0 (mit Obentürschließer und FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

64 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

7 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer und FSA)

Menge:

EP:

GP:

7 Stck.

_____ €

_____ €

Automatiktür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer und FSA)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Automatiktür 2-flgl. (ohne Obentürschließer oder FSA)

Menge:

EP:

GP:

4 Stck.

_____ €

_____ €

Automatiktür 2-flgl. T0/RS (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Automatiktür 2-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Klappe T30

Menge:

EP:

GP:

3 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Heriburg Gymnasium

_____ €

Freiherr-vom-Stein-Realschule

Drehtür 1-flgl. T0/dicht und selbstschließend (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
12 Stck.	_____ €	_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Drehtür 2-flgl. T0/RS (mit FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
20 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
12 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
10 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
2 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
7 Stck.	_____ €	_____ €

Gesamtpreis Freiherr-vom-Stein-Realschule _____ €

Theodor-Heuss-Realschule

Drehtür 2-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer und FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
2 Stck.	_____ €	_____ €

Drehtür 2-flgl. T0/dicht und selbstschließend (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
15 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/dicht und selbstschließend (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
2 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
2 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T90/dicht und selbstschließend (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/dicht und selbstschließend (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
3 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

20 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer und FSA)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer und FSA)

Menge:

EP:

GP:

7 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Theodor-Heuss-Realschule

_____ €

Nepomucenum Gymnasium

Drehtür 1-flgl. T0/dicht und selbstschließend (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
20 Stck.	_____ €	_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/dicht und selbstschließend (mit Obentürschließer und FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
10 Stck.	_____ €	_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer und FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Drehtür 2-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
2 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
3 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
6 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
57 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T90/RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
4 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer und FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
4 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
17 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30 (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T90/RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
4 Stck.	_____ €	_____ €

Automatiktür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
3 Stck.	_____ €	_____ €

Automatiktür 1-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Automatiktür 2-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer und FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Nepomucenum Gymnasium

_____ €

04.03 Wartungspreise (Sonstige Gebäude)

Rathaus

Brandschutztür 1-flgl. T30 (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
11 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
6 Stck.	_____ €	_____ €

Drehtür 1-flgl. RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
2 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
20 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T90 (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Automatiktür 1-flgl.

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
2 Stck.	_____ €	_____ €

Automatiktür 1-flgl. T90/RSMenge:EP:GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 2-flgl. RS (mit FSA)Menge:EP:GP:

12 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T90 (mit FSA)Menge:EP:GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)Menge:EP:GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit FSA)Menge:EP:GP:

6 Stck.

_____ €

_____ €

Automatiktür 2-flgl.Menge:EP:GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Automatiktür 2-flgl. (Schiebetür)Menge:EP:GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Klappe T30

Menge:

1 Stck.

EP:

_____ €

GP:

_____ €

Gesamtpreis Rathaus

_____ €

Stadtschloss

Brandschutztür 1-flgl. T30 (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
4 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
16 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T90/RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T90/RS (mit FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
2 Stck.	_____ €	_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/RS (mit FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
6 Stck.	_____ €	_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
2 Stck.	_____ €	_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer und FSA)Menge:EP:GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/dichtschließend (mit FSA)Menge:EP:GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Automatiktür 1-flgl.Menge:EP:GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 2-flgl. T0/dichtschließend (mit FSA)Menge:EP:GP:

3 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 2-flgl. T0/RS (mit FSA)Menge:EP:GP:

4 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 2-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer)Menge:EP:GP:

3 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit FSA))Menge:EP:GP:

4 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T90/RS (mit FSA)Menge:EP:GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T90 (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Stadtschloss

_____ €

Feuerwehr Rottkamp

Drehtür 1-flgl. T0 (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

11 Stck.

_____ €

_____ €

Drehtür 1-flgl. T30 (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (ohne Obentürschließer oder FSA)

Menge:

EP:

GP:

5 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. RS (mit Obentürschließer und FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30 (ohne Obentürschließer oder FSA)

Menge:

EP:

GP:

4 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30 (mit FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Feuerwehr Rottkamp p

_____ €

Stadtmuseum

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

4 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer und Haftmagnet mit Taster)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (ohne Obentürschließer oder FSA)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (ohne Obentürschließer oder FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Stadtmuseum

_____ €

Stadtbücherei/Archiv

Brandschutztür 1-flgl. T30 (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
13 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (ohne Obentürschließer oder FSA)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
5 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
Stck.	_____ €	_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Feststellanlage)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Drehtür 1-flgl. T0/selbst- und dichtschießend (mit Obentürschließer)

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
3 Stck.	_____ €	_____ €

Automatiktür 1-flgl. T0

<u>Menge:</u>	<u>EP:</u>	<u>GP:</u>
1 Stck.	_____ €	_____ €

Drehtür 2-flgl. T0 (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Automatiktür 2-flgl. T0

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Stadtbücherei/Archiv:

_____ €

Heimathaus Lette

Drehtür 1-flgl. T0/dicht- und selbstschließend (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

4 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Heimathaus Lette

_____ €

Asyl Harle 1

Brandschutztür 1-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

4 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

4 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T0/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Asyl Harle:

_____ €

Asyl Raiffeisenstraße 11

Brandschutztür 1-flgl. T30 (ohne Obentürschließer oder FSA)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

3 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 2-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Asyl Raiffeisenstraße 11

_____ €

Jugendhaus am Bahnweg

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer und FSA)

Menge:

EP:

GP:

1 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Jugendhaus am Bahnweg

_____ €

Kindergarten Kreisjugendsportheim

Brandschutztür 1-flgl. T30/RS (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

4 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Kreisjugendsportheim

_____ €

Kindergarten St. Johannes Lette

Brandschutztür 1-flgl. T30 (mit Obentürschließer)

Menge:

EP:

GP:

2 Stck.

_____ €

_____ €

Gesamtpreis Kindergarten St. Johannes Lette

_____ €

Zusammenfassung

Gesamtpreis in Euro

Lambertischule	_____
Laurentiusschule	_____
Ludgerischule	_____
Martin-Luther-Schule	_____
Maria-Frieden-Schule	_____
Kardinal-von-Galen-Schule	_____
Kreuzschule	_____
Heriburg Gymnasium	_____
Freiherr-vom-Stein-Realschule	_____
Nepomucenum Gymnasium	_____
Theodor-Heuss-Realschule	_____
Rathaus	_____
Stadtschloss	_____
Feuerwehr Rottkamp	_____
Stadtmuseum	_____
Stadtbücherei / Stadtarchiv	_____
Heimathaus Lette	_____
Asyl Harle	_____
Asyl Raiffeisenstraße	_____
Jugendhaus am Bahnweg	_____
Kindergarten Kreisjugendsportheim	_____
Kindergarten St. Johannes	_____

Angebotssumme, netto

Zzgl. MwSt. (19,0 %)

Angebotssumme, brutto

05 Bedarfspositionen

05.01 Stundenlohn Facharbeiterstunden

Stundenlohn für Arbeiten, die die Wartungsreparaturarbeiten überschreiten. Für Reparaturarbeiten, die über die Wartung hinausgehen, ist ab einem Wert von 250,00 € zunächst ein Angebot zu erstellen. Die Arbeitsstunden werden nach Verrichtung der Arbeiten nach einem tatsächlichen Aufwand abgerechnet.

Arbeitsstunde Fachkraft

1 Std. _____ €

Arbeitsstunde Auszubildender

1 Std. _____ €

05.02 An- und Abfahrtpauschale

Kostenpauschale für Einsatzfahrten auf Anforderung im Falle von Störungen und Reparaturarbeiten außerhalb der Wartung. Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Pauschale abgegolten.

Diese Position gilt ausdrücklich **nicht** für die unter 01 aufgeführten Wartungsarbeiten.

1 Std. _____ €

05.03 Prüfbuch

Sofern an der Örtlichkeit für die Brandschutztür/Feststellanlage/Automatiktür kein Prüfbuch vorhanden ist, ist dies dem Auftraggeber im Zuge der Dokumentation der Wartung mitzuteilen und auf Anweisung und Anforderung des Auftraggebers ein neues Prüfbuch zu liefern und anzulegen.

1 St. _____ €