Vergabeverfahren 2026-55: Fahrradparkhaus am Bahnhof, Greven Lieferung und Montage Innenausstattung

Bieterfragen

Stand: 17.11.2026

Lfd. Nr.	Datum	Frage	Antwort
1	16.11.2026	Guten Tag, in den Positionen 1.7 und 1.8 sind Anlehnbügel mit der Angabe d = 10 mm aufgeführt. Ist damit der Durchmesser der Bügel gemeint?	Gemeint sind für beide Positionen Anlehnbügel aus Flachstahl mit einem Format von 10mm*60mm, die Bügel sollen nicht aus Rundrohren gefertigt sein.
2	17.11.2026	Sehr geehrte Damen und Herren, können Sie bitte Pläne (als PDF) der Räume für die Doppelstockparker zur Verfügung stellen?	Die Pläne werden auf dem Vergabemarktplatz ergänzt.