Sämtliche Angaben und Maße sind eigenverantwortlich auf der Baustelle zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist umgehend die Bauleitung zu informieren. Für das Tragwerk sind alle tragenden Bauteile ist der Standsicherheitsnachweis maßgebend. Alle Schlitz- und Durchbruchangaben sind unbedingt mit dem TWP abzustimmen. Alle Maßangaben sind Rohbaumaße, soweit nicht anders angegeben. Brüstungshöhen, sowie Fenster und Türhöhen bezeichen sich auf OKFF, sofern keine gesonderten Angaben getroffen sind. Alle Höhenkoten beziehen sich auf Baunull.

Baunull: OKFF EG = ±0,00 = 43,83m NHN

Brandschutz

I---	Brandschutzgrenze
FEI	Feuerhemmend
HFEI	Hochfeuerhemmend
FEI	Feuerbeständig
	Brandwand
	Bauart Brandwand
	Dach F90-AB
DS	Dichtschließend
DSS	Dicht- & selbstschließend
RS	Rauchschutz
T30	Selbstschließende feuerhemmende Tür
T30RS	Selbstschließende feuerhemmende Tür, rauchdicht
	Feuerlöscher
	Rettungsweg/-richtung

Bodenbeläge

	Fliesen
	Industrieparkett
	Kautschuk
	Rüttelboden
	Nadelfilz
	Estrich beschichtet
	Nicht brennbare Estrichdämmung
	Sauberlaufzone
	Bewegungsfuge
	Gefällepfeil =2%

Raumstempel

Raumnummer
Raumnumme

BB	Bodenbelag
WB	Wandbelag
DB	Deckenbelag
NF	Nettogrundfläche
RU	Raumumfang
LH	Lichte Raumhöhe

Koten

OK(FF)	Oberkante Fertigbau
OK(RF)	Oberkante Rohbau
UK(FF)	Unterkante Fertigbau
UK(RF)	Unterkante Rohbau
(F)	Fußboden
(D)	Decke
(S)	Sohle

Wandbeläge

	Fliese 15x15 cm
	Fliese 30x60 cm

Raumnummer

VW.1.01
Baunull
Geschoss
Raum

Material

	KS-Mauerwerk 12-2,0 MG Ba
	Stahlbeton (1) C30/37 Bohrpfahlwand (2) C30/37 Wand m. Pos. (3) Stahlbeton, XC 4, XD1, XS1 Global außen Stahl B/S 500
	Beton, unbewehrt
	Dämmung, hart
	Dämmung, MiWo
	Abbruch

Abhangdecken

	Rasterdecke 60 x 60 cm 15/8.1 Quadratlochung versenkte Schiene
	Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm 15/8.1 Quadratlochung versenkte Schiene
	GK-Decke glatt

Tür-, Fenster- und Torstempel

T. | 1 | VW.1.01.1
Tür
Fenster
Brandschutz
Raumnummer
Ergänzung

Sonstiges

	Sonnenschutz
M	Motor-Sonnenschutz
K	Kopplung-Sonnenschutz
	Lautsicherer, mob. Trennwand
	UA-Profil für WC-Trennwände vorsehen

Planbezeichnung

S1xxxx - AP - VW - ABC - GR - EG - 001 -

Projektnummer
Leistungsphase
Gebäude / Bauteil
Ebene
Geschoss
Plannummer
Index

Fachplanungs- und Beratungsgrundlagen

TWP	Grundlage ist die Genehmigungsstatik vom 21.03.2024
HLS	Grundlage ist die HLS-Planung vom 26.03.2026 und die EVS-Planung vom 20.05.2025
ELT	Grundlage ist die ELT-Planung vom 28.07.2025 und die EVS-Planung vom 20.05.2025
BSK	Grundlage ist das Brandschutzkonzept vom 13.11.2023

Wassereinwirkungsklassen gem. DIN 18534 (bei doppelter Zuordnung wird die höhere Klasse angenommen)

Anforderungen:

- W0-I geringe Wassereinwirkung - nicht häufige Einwirkung von Spritzwasser (keine Abdichtung erforderlich)
- W1-I mäßige Wassereinwirkung - häufige Einwirkung von Spritzwasser oder nicht häufige Einwirkung von Brauchwasser/ ohne anstauendes Wasser/ Bodenflächen mit oder ohne Ablauf, ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich (Abdichtung in Boden und Wand erforderlich)
- W2-I hohe Wasserreinwirkung - häufige Einwirkung von Spritzwasser und/oder zeitweise anstauendes Wasser/ Bodenflächen mit Ablaufen (Abdichtung in Boden und Wand erforderlich, Decke empfohlen)
- W3-I sehr hohe Wasserreinwirkung - sehr häufige Einwirkung von Spritzwasser und/oder zeitweise anstauendes Wasser in Duschanlagen/ intensive Reinigungsverfahren z.B. Küche (Abdichtung in Boden und Wand erforderlich, Decke empfohlen)

Ausführung Wandkonstruktion:

- W0-I Standardkonstruktion - Gipskartonbauplatte mit verzinkten CW-Profilen, keine Abdichtung erforderlich
- W1-I Standardkonstruktion - GKBi-Platten mit verzinkten CW-Profilen, Abdichtung in Wand min. 20cm über FFB erforderlich
- W2-I Ausführung für Feuchträume - zementgebundene Beplankung (Aquapanel Indoor) mit beschichteten C3-Profilen, Abdichtung in Wand erforderlich min. 30 cm über Waschtischen
- W3-I Ausführung für Feuchträume mit hoher Beanspruchung - zementgebundene Beplankung (Aquapanel Indoor) mit beschichteten C3-Profilen (Erhöhung des Korrisionsschutzes durch C5-M-Profile wird empfohlen), Wandabdichtung raumhoch aufgrund intensiver Nutzung

Ausführung Deckenkonstruktion:

- W0-I Standardkonstruktion - Gipskartonbauplatte mit verzinkten CW-Profilen, keine Abdichtung erforderlich
- W1-I Standardkonstruktion - GKBi-Platten mit verzinkten CW-Profilen, keine Abdichtung erforderlich
- W2-I Ausführung für Feuchträume - zementgebundener Beplankung (Aquapanel Sky/Lite) mit beschichteten C3-Profilen
- W3-I Ausführung für Feuchträume mit hoher Beanspruchung - zementgebundener Beplankung (Aquapanel Sky/Lite) mit beschichteten C3-Profilen

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ.

BAUVORHABEN:

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

N

S15205 Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der Feuerwehr Buchkoffstraße 8 48282 Emsdetten

BAUHERR:

Stadt Emsdetten
Am Markt 1
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 922 568

PLANINHALT:

Erdgeschoss

PLAN NR. | INDEX: 111 | P

GEZEICHNET	DATUM	BLATTGRÖSSE	MAßSTAB	PLANBEZEICHNUNG
	05.05.2026	A0+ (1610 x 841)	1:50	**S15205_AP_ABC_GR_EG_111_P**