



Legende

Material	Abhangdecken	Tür-, Fenster- und Torstempel
KS-Mauerwerk 12-20 MG III	Rasterleiste 60 x 60 cm	Tür
Schubfenster	3,5/3,5 Quadratraster	Fenster
2000er Fensterelemente	verstellte Schiene	Umkleekabinen
Rasterleiste 62,5 x 62,5 cm	verstellte Schiene	Planummen
3,5/3,5 Quadratraster	verstellte Schiene	Reiniger
GK-Decke glatt	GK-Decke glatt	Umkleekabinen

Planbezeichnung

S1200 - AP - VW - ABC - GR - EG - 001

Planbezeichnung

S1200 - AP - VW - ABC - GR - EG - 001

Fachleistungs- und Beratungsgrundlagen

TWP Grundlage ist die Genehmigungsplanung vom 21.03.2024

HLS Grundlage ist die HLS-Planung vom 26.07.2026 und die D/S-Planung vom 20.05.2025

ELT Grundlage ist die ELT-Planung vom 28.07.2025 und die D/S-Planung vom 20.05.2025

BSK Grundlage ist die Brandschutzplanung vom 13.11.2023

Wasseranforderungsklassen gem. DIN 19534 (bei doppelter Zuordnung wird die höhere Klasse angenommen)

Anforderungen:

- W0-1 geringe Wasseranforderung - nicht häufige Einwirkung von Spritzwasser (keine Abdichtung erforderlich)
- W1-1 mäßige Wasseranforderung - häufige Einwirkung von Spritzwasser oder nicht häufige Einwirkung von Brauchwasser ohne anstauendes Wasser (Abdichtung in Boden und Wand erforderlich)
- W2-1 hohe Wasseranforderung - häufige Einwirkung von Spritzwasser und/oder teilweise anstauendes Wasser/Bodenflächen mit Abfließen (Abdichtung in Boden und Wand erforderlich, Decke empfohlen)
- W3-1 sehr hohe Wasseranforderung - sehr häufige Einwirkung von Spritzwasser und/oder teilweise anstauendes Wasser in Duscharbeitsbereiche (Abdichtung in Boden und Wand erforderlich, Decke empfohlen)

Ausführung Wandkonstruktion:

- W0-1 Standardkonstruktion - Gipskartonbauplate mit verzinkten CW-Profilen, keine Abdichtung erforderlich
- W1-1 Standardkonstruktion - GKB-Platten mit verzinkten CW-Profilen, Abdichtung in Wand min. 20cm über FFB erforderlich
- W2-1 Ausführung für Feuchträume - zementgebundene Belagung (Aquapanel Indoor) mit beschichteten C3-Profilen, Abdichtung in Wand erforderlich min. 30 cm über Waschbecken
- W3-1 Ausführung für Feuchträume mit hoher Beanspruchung - zementgebundene Belagung (Aquapanel Indoor) mit beschichteten C3-Profilen (Erhöhung des Korrosionsschutzes durch CS-M-Profile wird empfohlen), Wandabdichtung raumhoch aufgrund intensiver Nutzung

Ausführung Deckenkonstruktion:

- W0-1 Standardkonstruktion - Gipskartonbauplate mit verzinkten CW-Profilen, keine Abdichtung erforderlich
- W1-1 Standardkonstruktion - GKB-Platten mit verzinkten CW-Profilen, keine Abdichtung erforderlich
- W2-1 Ausführung für Feuchträume - zementgebundene Belagung (Aquapanel Skylite) mit beschichteten C3-Profilen
- W3-1 Ausführung für Feuchträume mit hoher Beanspruchung - zementgebundene Belagung (Aquapanel Skylite) mit beschichteten C3-Profilen

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GGZ
1	13.11.2023	1	GGZ

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

S15205

Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der Feuerwehr

40252 Emmetten

BAUHER:

Stadt Emmetten

Am Haupt 1

40252 Emmetten

Telefon: 052 712 - 422 568