

Ort/Straße	Ibbenbüren Bussardweg		Datenträger	H034	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494802001	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14948020		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14946046		Haltungslänge	56,11 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	30.03.2017		Schadenslänge	54,30 m	
Unters.-länge	54,80 m	0,48 m	Haltungsklasse/-zahl	4	380
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAC A (900,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
14948020											
	0,00	00:00:17	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						
	0,50	00:00:37	BAI Z A1	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 2,00 %	2,00	%			1	1
	1,20	00:00:58	BCA FB	09-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss geschlossen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	2,00	00:01:33	BCA EA	09-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	2,10	00:01:56	BCA FA	03-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	21,20	00:04:52	BAC A	12-12	Rohrbruch/Einsturz - Bruch - Segmente des Rohrs sichtbar verschoben, aber nicht fehlend Länge des Rohrbruchs/Einsturzes in mm, wenn kleiner als 1000 mm. 900,00 mm	900,00	mm	4	3	3	4
	21,20	00:05:01	BAO	12-12	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.			4	4		4
	26,90	00:06:19	BAG	03-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 10,00 %	10,00	%			1	1
	26,90	00:06:11	BCA FA	03-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	27,70	00:06:37	BCA FB	03-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss geschlossen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				

Ort/Straße	Ibbenbüren Bussardweg		Datenträger	H034	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494802001	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14948020		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14946046		Haltungslänge	56,11 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	30.03.2017		Schadenslänge	54,30 m	
Unters.-länge	54,80 m	0,48 m	Haltungsklasse/-zahl	4	380
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAC A (900,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	28,10	00:06:58	BCA FB	12-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss geschlossen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	47,20	00:09:40	BCA FB	03-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss geschlossen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	51,80	00:11:09	BAG	03-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 15,00 %	15,00	%			2	2
	51,80	00:10:56	BAH C	03-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			3			3
	51,80	00:11:01	BAO	03-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.			4	4		4
	51,80	00:10:35	BCA FA	03-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	51,80	00:10:46	BAH A	03-00	Schadhafter Anschluss - Lage des Anschlusses um das Rohr ist falsch						
	54,80	00:11:47	BAI Z B1	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 2,00 %	2,00	%			1	1
	54,80	00:11:52	BCE XP		Endknoten - Rohrende						

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		4	3	3	
Vorl. Schadenszahlen		300	200	200	
Entwässerungssystem	KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem	30	40		
Abwasserart					
Schutzzone					

Bewertung ISYBAU 2015			
Ort/Straße	Ibbenbüren Bussardweg	Datenträger	H034
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		
Haltung	1494802001 Baujahr: 1962	Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem			
Zulauf	14948020	Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14946046	Haltungslänge	56,11 m
		Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	30.03.2017	Schadenslänge	54,30 m
Unters.-länge	54,80 m	Haltungsklasse/-zahl	4
Unters.-richtung	von oben	maßgebender Schaden	BAC A (900,00)
			380

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
Grundwasserabstand											
Bodenart											
Lage am Umfang					12-12, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)			10	20	20	
Lage an einer Verbindung					Nein						
Vorl. Objektzahl (OZV)					Maximale Einzelschadenszahl = 340			340	220	260	340
Schadenslängenzahl(SLZ)					0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 6 * 340 + 54,3 * 340 = 19074						
Schadenslänge (SL)					SLZ/(OZV*Unters.-länge)=19074/(340*54,80)=1,0237 > 0,5 ----> 40						40
endg. Objektzahl (OZE)					Haltungszahl						380
endg. Objektklasse (OK)					Haltungsklasse						4