

Ort/Straße	Ibbenbüren Bussardweg		Datenträger	H025	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494802101	Baujahr: 1962			
KR - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Regenwassersystem					
Zulauf	14948021		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14946047		Haltungslänge	55,28 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	15.03.2017		Schadenslänge	48,40 m	
Unters.-länge	53,30 m	0,40 m	Haltungsklasse/-zahl	5	450
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAP (5,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
14948021											
	0,00	00:00:26	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						
	1,50	00:01:14	BCA AA	09-00	Anschluss - Abzweig - Rohr mit einem vorgefertigtem Verbindungsstück - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	1,90	00:01:39	AED B		Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff - Beton						
	1,90	00:01:41	BCA AA	03-00	Anschluss - Abzweig - Rohr mit einem vorgefertigtem Verbindungsstück - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	4,90	00:02:21	BAI Z A1	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 5,00 %	5,00	%			2	2
	7,60	00:02:50	BAH C	02-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			2			2
	7,60	00:03:00	BAG	02-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 30,00 %	30,00	%			2	2
	7,60	00:02:54	BAO	02-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.			3	4		4
	7,60	00:02:46	BCA EA	02-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	26,40	00:04:55	BAH C	03-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			2			2
	26,40	00:05:00	BAO	03-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.			3	4		4
	26,40	00:04:50	BCA EA	03-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				

Ort/Straße	Ibbenbüren Bussardweg		Datenträger	H025	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494802101	Baujahr: 1962			
KR - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Regenwassersystem					
Zulauf	14948021		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14946047		Haltungslänge	55,28 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	15.03.2017		Schadenslänge	48,40 m	
Unters.-länge	53,30 m	0,40 m	Haltungsklasse/-zahl	5	450
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAP (5,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	50,60	00:07:44	BAG	02-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 10,00 %	10,00 %				1	1
	50,60	00:07:31	BAH C	02-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			2			2
	50,60	00:07:35	BAO	02-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.			3	4		4
	50,60	00:07:51	BAP	02-00	Hohlraum sichtbar - Ein Hohlraum außerhalb der Rohrleitung ist durch die Schadstelle sichtbar			3	5		5
	50,60	00:07:26	BCA EA	02-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00 mm					
	53,30	00:08:30	BAI Z B1	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 5,00 %	5,00 %				2	2
	53,30	00:08:36	BCE XP		Endknoten - Rohrende						

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		4	5	0	
Vorl. Schadenszahlen		300	400	0	
Entwässerungssystem	KR - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Regenwassersystem	-30			
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	02-00, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)	10			
Lage an einer Verbindung	Nein				
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 410	270	410	10	410
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 9 * 410 + 48,4 * 410 = 20951				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=20951/(410*53,30)=0,9587 > 0,5 ----> 40				40
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				450
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				5