


Ort/Straße	Ibbenbüren Osnabrücker Straße		Datenträger	H041
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1395605401	Baujahr: 1970		
KR - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Regenwassersystem				
Zulauf	13956054		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	13956052		Haltungslänge	67,27 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	13.04.2017		Schadenslänge	0,00 m
Unters.-länge	51,00 m	1,00 m	Haltungsklasse/-zahl	5
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAB C C (10,00)

Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
							D	S	B	Max

13956054	0,00	00:00:19	BCD XP	Anfangsknoten - Rohranfang						
21,10	00:03:40	BAH C	12-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			2			2
21,10	00:03:21	BCA EA	12-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
41,10	00:06:44	BAG	09-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 5,00 %	5,00	%			1	1
41,10	00:06:25	BCA EA	09-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				

Ort/Straße	Ibbenbüren Osnabrücker Straße		Datenträger	H041
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1395605401	Baujahr: 1970		
KR - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Regenwassersystem				
Zulauf	13956054		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	13956052		Haltungslänge	67,27 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	13.04.2017		Schadenslänge	0,00 m
Unters.-länge	51,00 m	1,00 m	Haltungsklasse/-zahl	5
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAB C C (10,00)
				420

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	49,30	00:08:38	BAB CC	12-12	Rissbildung - Klaffender Riss - offener Spalt in der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - komplexe Rissbildung - eine Gruppe von Rissen, die nicht als Längs- oder Querriss beschrieben werden können Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 10,00 mm	10,00	mm	3	5		5
	50,90	00:09:22	BCA DA	06-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gebohrt - Anschluss ohne Formstück - Loch gebohrt - Anschluss offen "Absturztg." Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	51,00	00:09:45	BCE XP		Endknoten - Rohrende						

Bewertung ISYBAU 2015				
Ort/Straße	Ibbenbüren Osnabrücker Straße		Datenträger	H041
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1395605401	Baujahr: 1970		
KR - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Regenwassersystem				
Zulauf	13956054		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	13956052		Haltungslänge	67,27 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	13.04.2017		Schadenslänge	0,00 m
Unters.-länge	51,00 m	1,00 m	Haltungsklasse/-zahl	5
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAB C C (10,00)
				420

				Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
Station	Video	Kürzel						D	S	B	Max

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		4	5	0	
Vorl. Schadenszahlen		300	400	0	
Entwässerungssystem	KR - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Regenwassersystem	-30			
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	12-12, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)	10	20	20	
Lage an einer Verbindung	Ja ---> D:10	10			
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 420	290	420	20	420
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 3 * 420 + 0 * 420 = 378				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=378/(420*51,00)=0,0176 <=0,1 ---> 0				0
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				420
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				5