

Ort/Straße	Ibbenbüren Alpenstraße		Datenträger	H035	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494600101	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14946001		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14944014		Haltungslänge	49,15 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	88,90 m	
Unters.-länge	49,60 m	1,05 m	Haltungsklasse/-zahl	3	280
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAB B B (2,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	0,00	00:00:30	BAF DE A1	07-05	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1	3	
	0,00	00:00:20	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						
	3,10	00:01:06	BAI Z A2	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 5,00 %	5,00 %				2	2
	19,10	00:03:33	BAB BB	12-12	Rissbildung - Riss - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 2,00 mm	2,00 mm		3	1		3
	24,30	00:04:37	BCA EA	09-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00 mm					
	37,20	00:06:34	BAI Z B2	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 5,00 %	5,00 %				2	2
	44,40	00:07:44	BAI Z A3	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 5,00 %	5,00 %				2	2

Ort/Straße	Ibberbüren Alpenstraße		Datenträger	H035
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1494600101	Baujahr: 1962		
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem				
Zulauf	14946001		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14944014		Haltungslänge	49,15 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	88,90 m
Unters.-länge	49,60 m	1,05 m	Haltungsklasse/-zahl	3
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAB B B (2,00)
				280

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	49,60	00:08:47	BAI Z B3	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse"	5,00 %				2	2
					Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 5,00 %						
	49,60	00:08:43	BAF DE B1	07-05	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1		3
	49,60	00:08:52	BCE XP		Endknoten - Rohrende						

Bewertung ISYBAU 2015				
Ort/Straße	Ibbenbüren Alpenstraße		Datenträger	H035
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1494600101	Baujahr: 1962		
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem				
Zulauf	14946001		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14944014		Haltungslänge	49,15 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	88,90 m
Unters.-länge	49,60 m	1,05 m	Haltungsklasse/-zahl	3
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAB B B (2,00)
				280

					Schadensklasse				
Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	D	S	B
					Max				

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		3	1	0	
Vorl. Schadenszahlen		200	10	0	
Entwässerungssystem	KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem	30		40	
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	12-12, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)	10	20	20	
Lage an einer Verbindung	Nein				
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 240	240	30	60	240
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 1 * 240 + 88,9 * 240 = 21408				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=21408/(240*49,60)=1,7984 > 0,5 ----> 40				40
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				280
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				3