

Ort/Straße	Ibbenbüren Jögerstraße		Datenträger	H034	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494604501	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14946045		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14946024		Haltungslänge	41,63 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	30.03.2017		Schadenslänge	85,20 m	
Unters.-länge	43,60 m	0,79 m	Haltungsklasse/-zahl	3	260
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAF D E	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
14946045											
	0,00	00:00:46	BAF DE A1	12-12	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1	3	
	0,00	00:00:26	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						
	2,00	00:01:28	BAI Z A2	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 2,00 %	2,00 %				1	1
	43,60	00:07:03	BAI Z B2	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 2,00 %	2,00 %				1	1
	43,60	00:06:58	BAF DE B1	12-12	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1	3	
	43,60	00:07:08	BCE XP		Endknoten - Rohrende						

Bewertung ISYBAU 2015				
Ort/Straße	Ibbenbüren Jögerstraße		Datenträger	H034
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1494604501	Baujahr: 1962		
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem				
Zulauf	14946045		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14946024		Haltungslänge	41,63 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	30.03.2017		Schadenslänge	85,20 m
Unters.-länge	43,60 m	0,79 m	Haltungsklasse/-zahl	3
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAF D E
				260

					Schadensklasse					
Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	D	S	B	Max

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		0	3	1	
Vorl. Schadenszahlen		0	200	10	
Entwässerungssystem	KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem	30		40	
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	12-12, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)	10	20	20	
Lage an einer Verbindung	Nein				
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 220	40	220	70	220
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 0 * 220 + 85,2 * 220 = 18744				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=18744/(220*43,60)=1,9541 > 0,5 ----> 40				40
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				260
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				3