


Ort/Straße	Ibbenbüren Alpenstraße		Datenträger	H035	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494200901	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14942009		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14942007		Haltungslänge	41,81 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	86,40 m	
Unters.-länge	43,90 m	1,45 m	Haltungsklasse/-zahl	4	390
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAJ C (5,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
14942009	0,00	00:00:35	BAF DE A1	07-05	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1	3	
	0,00	00:00:21	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						
	0,20	00:00:47	BAB BB	12-12	Rissbildung - Riss - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 2,00 mm	2,00 mm		3	1	3	
	0,40	00:01:07	BBA B A2	07-05	Wurzeln - einzelne feine Wurzeln Querschnittsminderung in Prozent, die Quantifizierung bezieht sich auf den Hauptkanal 5,00 %	5,00 %		3		2	3
	25,30	00:04:37	BBA B B2	07-05	Wurzeln - einzelne feine Wurzeln Querschnittsminderung in Prozent, die Quantifizierung bezieht sich auf den Hauptkanal 5,00 %	5,00 %		3		2	3
	26,30	00:04:54	BBA B A3	08-04	Wurzeln - einzelne feine Wurzeln Querschnittsminderung in Prozent, die Quantifizierung bezieht sich auf den Hauptkanal 5,00 %	5,00 %		3		2	3
	43,00	00:07:14	BAJ C	03-09	Verschobene Verbindung - im Winkel - die Rohrachsen sind nicht parallel zur Rohrleitungsachse Winkel zwischen den beiden Rohrachsen in Grad. 5,00 Grad	5,00 Grad		4	1		4
	43,90	00:07:47	BAF DE B1	07-05	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1	3	

Ort/Straße	Ibberbüren Alpenstraße		Datenträger	H035	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494200901	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14942009		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14942007		Haltungslänge	41,81 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	86,40 m	
Unters.-länge	43,90 m	1,45 m	Haltungsklasse/-zahl	4	390
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAJ C (5,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	43,90	00:07:51	BBA B B3	08-04	Wurzeln - einzelne feine Wurzeln Querschnittsminderung in Prozent, die Quantifizierung bezieht sich auf den Hauptkanal 5,00 %	5,00	%	3		2	3
	43,90	00:08:00	BCE XP		Endknoten - Rohrende "Absturz"						

Bewertung ISYBAU 2015				
Ort/Straße	Ibbenbüren Alpenstraße		Datenträger	H035
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1494200901	Baujahr: 1962		
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem				
Zulauf	14942009		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14942007		Haltungslänge	41,81 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	86,40 m
Unters.-länge	43,90 m	1,45 m	Haltungsklasse/-zahl	4
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAJ C (5,00)
				390

				Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
Station	Video	Kürzel						D	S	B	Max

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		4	1	0	
Vorl. Schadenszahlen		300	10	0	
Entwässerungssystem	KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem	30		40	
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	03-09, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)	10		20	
Lage an einer Verbindung	Ja ---> D:10	10			
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 350	350	10	60	350
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 2 * 350 + 86,4 * 350 = 30450				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=30450/(350*43,90)=1,9818 > 0,5 ----> 40				40
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				390
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				4