Gebäude D

Gebäude C

Gebäude A

Gebäude B

Treppenhaus AB

Anschluss-Plan:
5011

Anschluss-Plan:
5012

Durchbrüche für Wetterschutzgitter er
Wanddurchbruch entsprechend angep

angepasst

Dachaufbau Flachdach über Bricke
- Bitumen-Abdichtung 2-lagig,
obere Lage beschiefert
- Dämmung aus expandierter Polystyrolschaum WLG 035 (EPS)
Baustoffklasse B1, Gefälledämmplatten i.M.
im Mittel 18 cm, 12 cm am Dachschlauf (12 - 24 cm)
- Bitumen-Dampfsperre 1-lagig mit Alu-Einlage
- Bitumenvoranstrich, lose

Beugnese gem. amtlicher Lagepläne
23982_AL (Büro Neuhoff)

Deckenaufbau:
- Bodenbelag
- Estrich
- Trennlage
- Trittschalldämmung
- Stahlbetondecke

Rathausturm

3. OG

Dach Bestand

Nicht Bestandteil der Planung

Geländer

Treppenhaus Schloss

Verbindung Schloss

Rathausturm neu
Anschluss oben an Bestandsturm

Bestand

Detail Bewegungsfuge- Deckenfläche
Siehe Detail DA-073 - A -Bewegungsfuge Deckenverkleidung F30

Detail Anschluss GK-Wand F90 an Dach F30
Wand Parallel zum Dachparren - gleitender Anschluss
Siehe Detail DA - 050

Detail Anschluss GK-Wand F90 an Dach F30
Wand Parallel zum Dachparren - gleitender Anschluss
Siehe Detail DA - 051

Detail Anschluss GK-Wand F90 an Dach F30
Wand Parallel zum Dachparren - gleitender Anschluss
Siehe Detail DA - 052

Detail Anschluss GK-Wand F90 an Dach F30
Wand Parallel zum Dachparren - gleitender Anschluss
Siehe Detail DA - 053

Detail Anschluss GK-Wand F90 an Dach F30
Wand Parallel zum Dachparren - gleitender Anschluss
Siehe Detail DA - 054

Detail Anschluss GK-Wand F90 an Dach F30
Wand Parallel zum Dachparren - gleitender Anschluss
Siehe Detail DA - 055

Detail Anschluss GK-Wand F90 an Dach F30
Wand Parallel zum Dachparren - gleitender Anschluss
Siehe Detail DA - 056

Detail Anschluss GK-Wand F90 an Dach F30
Wand Parallel zum Dachparren - gleitender Anschluss
Siehe Detail DA - 057

Detail Anschluss GK-Wand F90 an Dach F30
Wand Parallel zum Dachparren - gleitender Anschluss
Siehe Detail DA - 058

Detail Anschluss GK-Wand F90 an Dach F30
Wand Parallel zum Dachparren - gleitender Anschluss
Siehe Detail DA - 059

Detail Bewegungsfuge- Deckenfläche
Siehe Detail DA-073 - A -Bewegungsfuge Deckenverkleidung F30

Tender notes: Treppenraum
mind. EI-S mf, öffenbar

Öffnung zur Rauchableitung
an oberster Stelle, mind 1,0 m²
Bedienstelle EG und 3.OG

Fenster notes: Treppenraum
mind. EI-S mf, öffenbar

Notwendiger Treppenraum
Trim D (Brandschutz) 1

Notwendiger Treppenraum
F90 AB (Brandschutz)
Trim D 1

Schachtverkleidung Aufzug
Ausführung SECO 'CK-LINING'
Typ: CK-LINING 1 - 1-lagig
Sg-max. EI M - ca. dazu TRH A8
Lüftleitenbekleidung:

Schachtverkleidung Aufzug
Ausführung SECO 'CK-LINING'
Typ: CK-LINING 1 - 1-lagig
Sg-max. EI M - ca. dazu TRH A8
Lüftleitenbekleidung:

Kanne Nutzung
nur für Revisionsöffnungen beachten

Kanne Nutzung
nur für Revisionsöffnungen beachten

Schlitzen
nur zu Revisionszwecken
begehbar (ohne Nutzung)

Schlitzen
nur zu Revisionszwecken
begehbar (ohne Nutzung)

Treppenhaus AB
F90 AB (Brandschutz)
Trim D 1

Knauf Revisionsklappe
1 TDC FSB Schachtwand 25 mm
80 x 80 cm

Knauf Revisionsklappe
1 TDC FSB Schachtwand 25 mm
80 x 80 cm

Tür/Abs über Flur AB 2.OG
(über DG), Decke nur zu Revisionszwecken
über TDB Wandkonzeptaufbruch -
ohne Nutzung

Tür/Abs über Flur AB 2.OG
(über DG), Decke nur zu Revisionszwecken
über TDB Wandkonzeptaufbruch -
ohne Nutzung

Deckenaufbau:
- Bodenbelag
- Estrich
- Trennlage
- Trittschalldämmung
- Stahlbetondecke

Abdeckung Flachdach über Bricke
- Bitumen-Abdichtung 2-lagig,
obere Lage beschiefert
- Dämmung aus expandierter Polystyrolschaum WLG 035 (EPS)
Baustoffklasse B1, Gefälledämmplatten i.M.
im Mittel 18 cm, 12 cm am Dachschlauf (12 - 24 cm)
- Bitumen-Dampfsperre 1-lagig mit Alu-Einlage
- Bitumenvoranstrich, lose