



Ausführung Heizungsleitung:  
Steigstränge und Verteilleitungen bis an entsprechende Übergabepunkte  
(Verteiler FBH oder Verteiler Deckenheizung) in Edelstahl

Dämmung Strang Heiz-/Kühllecken mit Dämmschläuchen aus synthetischem Kautschuk  
Dämmung sonstige Stränge mit Dämmschalen aus alukoschierter Steinwolle

<b>Bauherr:</b> Stadt Gronau (Westf.) Konrad-Adenauer-Str. 1 48599 Gronau www.gronau.de	<b>Bauvorhaben:</b> Neubau Rathaus Bahnhofstraße 48599 Gronau
---	--

<b>Architekturbüro:</b> Nattler GmbH Girardetstraße 3-5 45131 Essen www.nattlerarchitekten.de	<b>Planstand:</b> LP5 - Ausführungsplanung  Architekturplan vom: -
---	--

<b>PROJEKTGRUPPE-TGA GmbH</b> Kircheninsel 3 D-48599 Gronau (Westf.) T: +49 (0)2562 / 992264-0 F: +49 (0)2562 / 992264-20 info@projektgruppe-tga.de www.projektgruppe-tga.de	
--	--

Blatt: RAT_5_FHL_CD_SH_00_5423 Größe: 1500x420 Datei: 2304_Schema_H Stand: Bearb. 2026-06-12 Gepr.	Projekt: 2304 Gronau Rathaus Zeichnung: Strangschema Heizung Gebäude C und D Gewerk: Heizung Maßstab: o.M.
---	---