Gebäudekubatur
Raster
Fassade
Innere Ebene

Dachfläche über 2.OG
Extensives Gründach
Retentionsdach
Photovoltaik

Attikakante ca. +1,10m von OK Dach

Photovoltaik gem. TGA

Dachauslass Lüftungskanal gem. Dachdetail DA 06.06.15 Schnittstelle TGA / Hochbau

Notentwässerung

Hauptentwässerung

RWA - Aerodynamisch 1m² freier, öffenbarer Querschnitt, durchsturzsicher

Drehwinkel 0°

Drehwinkel 6,98°

Drehwinkel 12,44°

Drehwinkel 26,11°

Planabschnitt 1
Planabschnitt 2

Dachaufbau DF 2
Dach über 2.OG, Retentions-Gründach
mit TGA Dachaufbauten + PV-Module

- Extensivsubstrat | 80mm
- Saug- und Kapillarfilterflies
- Retentionsbox mit Kapilarsäulen | 80mm
- Schutzvlies
- Abdichtung 2-lagig
- Dämmung WLG 040 | 26cm
- Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn
- Stahlbetondecke gem. Statik

Dach Feuerbeständig

Attikaüberstand

Fortluft 1.665 x 1.415

Außenluft 1.80 x 1.40

Lüftungsgerät (844x200x240) gem. TGA

Platz für Wartung

Brandschutzwand

Bauart Brandwand

Wechselrichter PV UK ü. STB durch TGA

Luftgekühlte Verflüssiger

Photovoltaik gem. TGA

Aufzug
Überfahrt

Schiebetür

Stahlbeton

Richtbeton

3.00.02 ELT
NGF: 6,69 m²
RMH: 2,70 m
LRH: 2,70 m
D: RD
B: RD
W: AN

3.00.01 Raumlufttechn. Versorgung
NGF: 112,10 m²
RMH: 2,70 m
LRH: 2,70 m
D: RD
B: RD
W: AN

3.00.21 Treppenhaus Süd
NGF: 29,70 m²
RMH: 2,74 m
LRH: 2,74 m
D: RD
B: RD
W: BE

AT3.00.21

RLT 1000 x1250

BRH 1,00m von OK FF

Innen Ebene 1
Fassade
Raster
Gebäudekubatur

Grundstücksgrenze
Einfügepunkt

Innere Ebene
Fassade
Raster
Gebäudekubatur

Planabschnitt 1
Planabschnitt 2

Brandschutzanforderungen

	Dach/Decke feuerbeständig	EI 30	Fenster mit Anforderung EI30
feuerbeständig	feuerbeständige Wände	AAT	Automatische Schiebetür nach AutoSVR
feuerhemmend	feuerhemmende Wände	fb	feuerhemmende, dicht- & selbstschließende Tür
rauchdicht	feuerhemmende, rauchdichte & selbstschließende Tür	fb-rd	feuerhemmende, rauchdichte & selbstschließende Tür
Bauart Brandwand	Bauart Brandwand	fb-rd	feuerbeständige, rauchdichte & selbstschließende Tür
RW	Rettungsweg	rd	rauchdichte & selbstschließende Tür
		tf	dichtschließende Tür
		pm	Notausgangsverschluss nach DIN EN 179

Abkürzungen Raumstempel

NGF	Netto-Grundfläche	Deckenbekleidung		Bodenbelag	
RMH	Raumhöhe (OK Fertigfußboden bis UK Rohdecke)	RD	Rohdecke	WS	Werksteten
		HW	Holzwolle	PA	Parkett Hochkantlamelle
LRH	Lichte Raumhöhe (OK Fertigfußboden bis UK Abhang)	GK	Gipskarton Abhang	FL	Fliesen
		Wandbelag		TE	Teppich
D	Deckenbekleidung			SP	Sportparkett
B	Bodenbekleidung	RW	Rohwand Beton	AN	Staudb. Anstrich Estrich
		AN	Anstrich	RD	Rohdecke
W	Wandbelag	FL	Fliesen		
		AP	Akustikpaneel Holz		

Legende

Stahlbeton	Polystyrol-Dämmung	Verdeckte Kanten	
Mauerwerk	Dämmung	Bauteile vor/über der Schnittlinie	
Fertigteile	Gipskarton		
Beton unbewehrt	Erdreich		

Beschriftung/Bemaßung

A — Schnittführung
(A) — Achsen
±0.00 (NKFF ± 0.00 / OKRF - 0.02) — Änderungsvermerk
±0.00 — Oberkante Fertigfußboden
±0.00 — Oberkante Rohfußboden

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer an Ort und Stelle verantwortlich zu prüfen.

Diese Pläne sind nur in Verbindung mit den Statikplänen und den Haustechnikplänen gültig.

Ausführung nach DIN 4108 und GEG-Nachweis.

± 0.00 = 56.32 m üNN

DIE ZEICHNUNG IST UNSER EIGENTUM. JEDE VERVIELFÄLTIGUNG, VERWERTUNG ODER MITTEILUNG, AUCH IM DETAIL, AN DRITTE PERSONEN OHNE UNSERE EINWILLIGUNG IST STRAFRECHTLICH UND ZIVILRECHTLICH VERFOLGBAR. URHEBERRECHT VOM 9. SEPTEMBER 1965 PARAGRAPH 97F.F. + 106F.F.

INDEX	DATUM	BEARBEITER	ART DER ÄNDERUNG
10	26.09.2025	wn	Höhenanpassung Lüftungsöffnung
9	10.09.2025	wj	Vermerkung Entwässerung, RWA Querschnitt angepasst
8	14.04.2025	wj	Aufschlagsmörtel FS 04.01 + gestrichen
7	07.11.2024	wj	TGA Planungsstand 07.11.2024
6	01.11.2024	wj	Technik Treppenhaus angepasst, Position Fahrbare Technikgeschoss angepasst, TGA Planungsstand 18.10.2024
5	11.10.2024	wj	TGA Planungsstand 14.10.2024
4	11.10.2024		Durchbruch Entwässerung Aufzugsschacht
3	02.08.2024	wn	Durchbrüche TGA angepasst, Trockenbauwand gelöscht
2	12.07.2024		Werkzeichnet Technikgeschoss angepasst
1	28.06.2024	wj, wn	Aufzugsschacht vergrößert, Wand Treppenhaus verschoben, Achse 7 verschoben und angepasst, Achse E verschoben und angepasst, Achse 1 verschoben und angepasst, Achse A verschoben und angepasst, Achse G verschoben und angepasst, Dachaufbau angepasst, Treppenhaus Süd Aufzugsschacht verschoben, Raum 3.00.21 Treppenhaus Süd angepasst, Fassade und Raster angepasst, Gebäudekubatur angepasst, Überfahrt Aufzug gelöscht
0	13.02.2024		Planung



PROJEKT
2204
COERDE

Neubau Stadtteilhaus Coerde
hamannplatz
48157 münster

PLANINHALT
Hochbauplanung
Technikgeschoss

PLANNUMMER
COERDE_06_02_GR_05_TG_00_10

DATUM	LP	ZEICHNUNG	PLANFORMAT	MASSSTAB	PLANNUMMER	INDEX
13.02.2024	LP 5	wj/wv/mm	135x125 cm	1:50	02.05.00	10

BAUHERR
WBI Westfälische Bauindustrie GmbH
engelstraße 49
48143 münster
telefon 0251 97232-0