

Glockenstadt Gescher
z. Hd. Herr Vöcker
Marktplatz 1

48712 Gescher

Unser Zeichen: OLVAB100836

Ansprechpartner: Herr Wegener
E-Mail: t.wegener@terhalle.de
Telefon: +49 2561 9823 305

Datum: 16.04.2026

Projekt: Flüchtlingsunterkunft Feldstraße 70a, 48712 Gescher

Betreff: Stellungnahme Einbau RC Material Baustraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

im folgenden Schreiben nehmen wir Stellung zum Einbau von RC1- Material als zeitig begrenzte Bauzufahrt.

Der Standort und das Umlegen der Baustraße wurde gemeinsam mit der Stadt Gescher abgesprochen.

Seit dem 01.08.2023 ist die Verpflichtung sich eine wasserrechtliche Erlaubnis für den Einbau von Ersatzbaustoffen bzw. Recycling-Baustoffen entfallen. Vorausgesetzt die Anforderungen aus den §§ 19, 20 ErsatzbaustoffV sind eingehalten.


Ebenso gilt keine Anzeigepflicht, da folgende Punkte ebenfalls nicht überschritten wurden oder zutreffen:

1. Das Gesamtvolumen des verbauten Materials entspricht weniger als 250 m³
2. Die Güte des Materials ist mit RC 1 bestätigt (siehe Anlage 1 Analytik)
3. Wir befinden uns in keinem festgesetzten Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiet

Zudem haben wir zusätzliche zwischen dem gewachsenen Boden und dem eingebauten RC 1- Material ein Vlies als Trennschicht eingebaut. Dieser trennt den Schotter und verhindert das Durchmischen des Ersatzbaustoffes mit dem natürlichen Boden. Hinzu kommt, dass das Vlies den nachträglichen Ausbau des Schotters erleichtert.

Alle Angaben gelten nur für den Bereich der von Terhalle hergestellten Baustellenzufahrt. Zukünftige Erweiterungen der Baustraße erfordern ggfs. weitere Maßnahmen. Diese liegen nicht in der Verantwortung der Terhalle Holzbau GmbH.

Mit freundlichen Grüßen aus Ahaus-Ottenstein



Terhalle Holzbau GmbH
i.A. Tim Wegener

