




Sicherheitsbeleuchtung

- Bereitschaftsleuchte
- Piktogramm
- Sicherheitslichtgerät
- Downlight
- Rasterleuchte
- Anbauleuchte
- Druckknopfmelder

Niederspannung

- Ausschalter
- Wechselschalter
- Kreuzschalter
- Serienschalter
- Taster
- Jalousietaster
- E-Anschluss
- Lüfter
- Steckdose, 1-fach
- Steckdose, 2-fach
- Steckdose, 3-fach
- Steckdose, 4-fach
- CEE-Steckdose
- Motor
- Potentialausgleich
- Steigepunkt n. Oben
- Steigepunkt n. Unten
- Raumthermostat
- Telefondose
- Datendose 2xRJ-45
- Antennendose
- Unterverteilung
- Niederspannungs-Hauptverteilung
- EDV-Schrank

Klärung:
Lautsprechertechnik für Veranstaltung mit Anschluss
für mobilen Verstärker

24 Stg 16,20/30

- 0,16m = 85,40m ü.NN

24 Stg 16,20/30

in Theke integriert
3F5 3x 230V
3F6 Wärmebecken 1x 230V 2300W
3F7 Wärmebrücke 1x 230V 1700W
1x Steckdose Res.

Brüstungskanal über die ganze horizontale Wand oder
nur vertikal ca 60cm.

Möbel neu ? Grundrisse?

VORABZUG

LEISTUNGSPHASE_DEWERK_PROJEKT_PLANTYP_PLANNUMMER_INDEX_STATUS

ASS_5_A_GR_EG00_T2_V_5

PLANINHALT
GR EG Teil 2

W1	ROHBAUPHASE OHNE AUSSPARUNGEN	–	MASSSTAB 1:50
W2	ROHBAUPHASE MIT AUSSPARUNGEN	–	
W3	AUSBAUPHASE	–	
W4	METERAUSBAUPHASE	–	BLATTGRÖSSE DIN A0

ÜBERSICHT



Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind sofort mit der Planverfasser bzw. der Bauleitung zu klären. Für Maß- und Massenberechnungen gilt das jeweils Gezeichnete. Bei der Bauausführung sind die Angaben der Fachplaner, Vorgaben der Sonderbauverordnung, Brandschutzkennzeichnungen und Entwässerungsverfahren zu beachten. Die Koordinierungspflicht des Unternehmers bleibt unberührt.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planverfassers und urheberrechtlich geschützt. Verwertigung und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers.

OKFF EG = **85,50** ü. NHN gem. amtlicher Lagepläne

PROJEKT

Albert-Schweitzer-Schule Oelde
Umbau und Erweiterung
Zur Axt 24, 59302 Oelde

OBJEKTPLANUNG
CKRS ARCHITEKTEN
Marc Cuba, Klaus Kern, Jared Rozwat, Susana Duran
Schweitzer Str. 34a I 10435 Berlin Deutschland,
+ 49 (30) 301 048 410

AUFTRAGGEBERIN / BAUHERR
Stadt Oelde I Ratssiege 1, 59302 Oelde I Ansprechp. Herr Schröder, +49 2522 72 418

TRAGWERKSPLANUNG
Oelsemann & Dress Beratende Ingenieure PartGmbB I Münsterstr. 50, 44534 Lünen, +49 230 693 613-0

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
morbach wertmeyer Landschaftsarchitekten PartGmbB I Am Drostengarten 1, 48336 Sassenberg, + 2583 940927

FACHPLANUNG TGA / BRANDSCHUTZ
Enertec Ingenieurgesellschaft mbH I Esbecker Straße 30, 59557 Lippstadt, +2941 15006-0

FACHPLANUNG BRANDSCHUTZ
Ihlpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH I Trompeterstraße 5, 01069 Dresden, +351 850 327 865

DATEINAME	GEZEICHNET	DATUM	GEPRÜFT	DATUM
24-11-ASS-LPS-GR-Aktuell 260507.vwx	CKRS	15.05.2026	-	-

Ausführungsplanung

00	Planerstellung	22.01.2026	E.Hein
Änderungs - Index	Änderung	Datum	Name

enertec
Ingenieurgesellschaft mbH
Esbecker Straße 30
D - 59557 Lippstadt
Telefon + 49 2941 15006 - 0
E -Mail mail@enertec.de
Internet www.enertec.de

geplant	22.01.2026	E.Hein	
gezeichnet	22.01.2026	E.Hein	
Maßstab	1:50	Maße: mm	

Zeichnungsnummer
2504A-ELT-EG-E1-00

Projekt:
Albert-Schweitzer-Schule Oelde
Umbau und Erweiterung
Zur Axt 24
59302 Oelde

Bauherr:
Stadt Oelde
Ratssiege 1
59302 Oelde

Architekt:
CKRS ARCHITEKTEN
Schweitzer Str. 34a
10435 Berlin

Plan-Nr. Architekt:	ASS_5_A_GR_EG00_V_4	Datum: 20.03.2026	Index 4

Inhalt:
Grundriss Erdgeschoss
Elektrotechnik 1