Legende Fundament- und Ringerder / Blitzschutz

- Funktions – Potentialausgleichsleiter gemäß VDE-Richtlinien
- Anschlussfahne Fundamenterder
- Anschlussfahne Potentialausgleich vom Fundamenterder 0,5m OKRF nach innen führen
- Höhenversprung / Anbindung
- Anbindung Regenrohr / Dachrinne
- Anbindung Metall
- Überbrückungsseil
- Erdungsfestpunkt
- Ringerder (Symbole wie beim Fundamenterder)
- Kreuzverbinder
- Verbindungsstück
- Tiefenerder
- Fangleitung gemäß VDE-Richtlinien
- Fangstange Blitzschutz
- Ableitung Hoch Blitzschutz
- Ableitung runter Blitzschutz
- Ableitung mit Trennstelle
- Ableitung mit Trennstelle und Anbindung Regenrohr / Dachrinne
- Ableitung mit Trennstelle und Anbindung Metall
- Fangspitze
- Dehnungsstück
- T-Verbinder
- Eckverbinder

Hinweis:
Alle Ableiter werden hinter der Fassade verlegt!

Index	Änderung	Gezeichnet	Prüfstatum	Geprüft
B	überarbeitet	GD	22.05.26	DS
A	Blitzschutz innen entfällt (Attika)	YN	08.05.26	VK

Hatting & Kuhlmann

TGA GmbH & Co. KG
Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung

Herner Straße 33-39
45657 Recklinghausen

Tel (02361)904487-0
Fax (02361)904487-90

www.Hatting-Kuhlmann.de
info@HK-PlanungTGA.de

Bauherr: Stadt Bocholt, Gebäudewirtschaft
Kaiser-Wilhelm-Str. 52-58, 46395 Bocholt

Projekt: Sanierung Clemens-Dülmer-Schule
Stresemannstr. 1, 46397 Bocholt

Inhalt: Ausführung Blitzschutz

Maßstab: 1:50

Geschossen: Dachaufsicht BT5

Gezeichnet: 26.02.2026 Noschka
Geprüft: 04.05.2026 Kilisch

Zeichnungen: SMS1_LP05_ET_BL_DA_BT5_B

Zugrunde liegender Plan: SMS1_LP04_AR_DA_BT_3_4

Plannstand: 17.09.2025

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. OHNE UNSERE ZUSTIMMUNG DARF SIE WEDER VERVIELFÄLTIGT, NOCH DRITTEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN. SIE DARF VOM EMPFÄNGER ODER DRITTEN NICHT MISSBRÄUCHLICH GENUTZT WERDEN. TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.