Bestandsliste Nr. 1 von 1

Anhang 1 zum Vertrag **Datum: 15.10.2025**

Bestandsliste für

KG 442 NEA

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

1. Standort

Rathaus Bocholt
Berliner Platz 1
46395 Bocholt

2. Hersteller/Typ:

-

3. Baujahr 2027

4. Allgemeine Beschreibung/Nutzung:

NEA des Rathauses mit Kulturzentrum

Technische Daten:

siehe LV

Deckblatt für Arbeitskarte Nr. 1 von 1

Anhang 2 zum **Datum: 15.10.2025**

Vertrag NEA

Arbeitskarte für

KG 442 NEA

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

Besondere Hinweise für die Kostengruppe

Wartung und Prüfungen sind nach den jeweils gültigen technischen Regeln und den Herstellervorgaben durchzuführen.

Arbeiten nur durch befähigtes Fachpersonal mit nachweislicher Erfahrung an Verbrennungsmotoren/Generatoren.

Vor Wartungsbeginn: Netzbetreiber/Verantwortlichen informieren; ATS/Schaltstellen koordinieren (Besonderheiten bei Synchro-/Lasttests beachten).

Kraftstoff- und Schmierstoffführung: Prüfung auf Qualität, Dichtigkeit, Lagerbedingungen und Maßnahmen bei Verschüttung.

Batterie/Startanlage separat prüfen (Zustand, Ladegerät, sichere Trennmöglichkeit).

Kühlung, Abluft und Abgasführung freihalten; Brand- und Explosionsrisiken berücksichtigen.

Belastungs- bzw. Probeläufe nur nach Abstimmung durchführen; Lastprofile, Dauer und Messergebnisse dokumentieren.

Ersatzteile/Warenvorrat: kritische Verschleißteile (Filter, Riemen, Sicherungen, Dichtungen, Batterie) vorhalten.

Sicherheit: Freischaltung/Anschlag/LOTO, Absperrungen, PSA und Umgebungs-Zugang regeln.

Ergebnisse, Auffälligkeiten und sicherheitsrelevante Mängel unmittelbar dokumentieren und dem Betreiber melden; Prüfbuch fortschreiben.