

Planungsdokument:

Gebäude:

Projekt:

Fensterliste

06 - Sicherheitspforte

Umbau Haus 06 zur Sicherheitspforte (LWL-MRVK Schloss Haldem)

INDEX: Datum
A 22.05.26
B 01.06.26

- Sicherheitstechnik**
P Aufschaltung auf die Pforte
S Aufschaltung auf den Stützpunkt, gebäudeintern
MK Magnetkontakt mit Reedkontakt (Überwachung des Zustandes des Türblatts)
RK Riegelkontakt (Überwachung des Zustandes des Riegels)
HS Hallsensor
A Angriffseite von Außen
I Angriffseite von Innen
R... Angriffseite von Raum ...

Stand: 01.06.2026

Übersicht					Maße				Mauerwerk				Anforderungen				Sicherheitstechnik (LP3)										Bemerkung	Bemerkung LWL																	
Gebäude	Geschoss	Raumnummer	Fensternummer	Raumbezeichnung	Fenstertyp					Rohbauöffnungsbreite Elementbreite (m)	Rohbauöffnungshöhe Elementhöhe (m)	Breite lichte Durchgangsmaß (m)	Mindestanforderung lichte Durchgangsbreite (cm)	Wandart					Rahmen				Glas																						
					Anzahl Flügel	Einteilig	Fensterelement	Zweiteilig	Fensterelement					Dreiteiliges	Fensterelement	Oberlicht	Innenfenster oder Außenfenster	Stahlbeton	Stahl	Systemwand HPL / WC-Trennwand	PR-Fassade	Sonstiges (Gittertür etc.)	Anschlussbereich, Rohbau (mm), Wandstärke	Aluminium-Rahmen	Stahl-Rahmen	Einbaulage: Ausführung schusshemmend	Farbton Außen: StandardRALton in Weiß nach Herstellerangabe	Farbton Innen: StandardRALton in Weiß nach Herstellerangabe	Farbton Innen: StandardRALton in lichtgrau 7035 nach Herstellerangabe	Neubaugang (NA)	Verglasung VSG	Verglasung PC	Einbruchhemmung Widerstandsklasse	Widerstandsklasse Glas			Beschusshemmung Rahmen	Beschusshemmung Glas	Nicht Splittend	Anschlagsart stumpf/innenanschl.	Zustandsüberwachung EMA	Zustandsüberwachung SEK-Zugang von Außen zu Öffnen	Stromanschluss	Angriffsseite	
06	EG	115	F-25	Büro Pforte	0	x				A	1,595	1,430			x	x					420	x		x	x			x		P6B	RC3					I					A	mit Sprossen, analog zum Bestand, Plissee bauseitig			
06	EG	106	F-26	WC Besucher	0	x				A	1,190	1,430			x	x					420	x		x	x			x		P6B	RC3					I				A/I	mit Sprossen, analog zum Bestand, Folierung Bauseits				
06	EG	105	F-27	Warten Besucher	0	x				A	1,190	1,430			x	x					420	x			x	x		x		P6B	RC3					I				A/I	mit Sprossen, analog zum Bestand				
06	EG	109	F-28	Pause Pforte	0	x				A	1,150	1,610			x	x					420	x			x	x		x		P6B	RC4	FB7	BR7	x	I					A	mit Sprossen, Plissee bauseitig				
06	EG	108	F-30	Pforte	0			x		A	3,980	1,635			x	x	x				420	x		x	x	x			x		P6B	RC4	FB7	BR7	x	I				x	A	Sonnenschutz, innenliegend, mit Motor 230V Anschluss notwendig			
06	EG	108	F-31	Pforte	1			x		A	3,980	1,635			x	x	x				420	x			x	x	x			x		P6B	RC4	FB7	BR7	x	I			x	x	A	Sonnenschutz, innenliegend, mit Motor 230V Anschluss notwendig Sonnenschutz wird im Bedarfsfall zerschnitten Schließung mit Magnet und mechanisch	SEK Zugang Flügel öffnet sich nach Außen	
06	EG	129	F-32	Beh.-WC (Bestandsfenster)						I	2,500	2,100																																	
06	EG	101 / 112	F-33	Schleuse Besucher / Schl. Personal	0	x				I	3,260	1,360			x	x					240	x		x		x	x			x		P6B	RC3	FB7	BR7	x	S						R101	Folierung bauseits	
06	EG	108 / 101	F-34	Pforte / Schleuse Besucher	0	x				I	2,795	1,360			x	x					300	x		x		x	x			x		P6B	RC4	FB7	BR7	x	S						R101	Ausführung feuerhemmend (F30)	
06	EG	108 / 102	F-35	Pforte / Kontrolle	0	x				I	2,795	1,360			x	x					300	x		x		x	x			x		P6B	RC4	FB7	BR7	x	S						R102	Schiebemuße unter dem Fenster, FB7	
06	EG	102/107	F-36	Kontrolle / Schleuse Pforte	0	x				I	1,155	2,100			x	x					280	x		x		x	x			x		P6B	RC4	FB7	BR7	x	S						R102		