

ERDGESCHOSS



- Fundamente der als geschlossenen Ringerder und V4A-Leitung d=10mm umlaufend, außerhalb der Fundamente und nach Regeln der anerkannten Technik verlegen.

Projekt	<p>Neustrukturierung Rathaus Borken</p> <p>Gebäude C</p> <p>Im Piepersbogen 17</p> <p>46325 Borken</p>		
Baucher/in	<p>Stadt Borken</p> <p>Im Piepersbogen 17</p> <p>46325 Borken</p>	<p>Südstraße 104 44414 Rhede</p> <p>www.mqm.nrw info@mqm.nrw</p> <p>02872 8636</p>	
Planbezeichnung	<p>ERDGESCHOSS</p>	Datum	Mallstab
gezeichnet	<p>Tenhaken, nicole.tenhaken@mqm.nrw</p>	13.02.2026	1:50
		Projekt-Nr.	Plan-Nr.
		24 08	A 02 VA
		Leistungsphase	
		LP 5: Ausführungsplanung	
Freigabe		Unterschrift	
		<div> <div></div> <div>Bauer van den</div> <div>duff</div> </div>	

Diese Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne Einwilligung des Planverfassers / der Planverfasserin vervielfältigt oder weitergegeben werden.