



Flachdach Stb ü. Bühne - BT A

- 1.1

100mm

Kiesschüttung
Rundkies gewaschen, Körnung 16/32
an Dachrändern und Anschlüssen anböschten
Kiesfangleiste
Aluminium 2mm, 1 Kantung
h=100mm
- 1.2

50mm

Plattenbelag aus begehbaren Betonplatten
40 x 40 x 5cm
auf Bettungsschicht fachgerecht verlegen
- 1.3

110mm

Vegetationssubstrat Extensivbegrünung
mineral. Schüttstoffgemisch aus Lava, Blähschiefer, Blähton, Bims
für mehrschichtige Extensivbegrünungen
max. 1250kg/m³ wassergesättigt
Bepflanzung Sedumteppich aus mind. 5 versch. Sedumarten
- 2

—

Filtervlies für Extensivbegrünung
aus Polyester/Polypropylen mit mind. 10cm Überlappung
- 3

40mm

Drain-und Speicherelement
druckbelastbar / für Dachbegrünungen
auf Schutzmatte stumpf gestoßen und lose verlegt
mit mind. 10cm Überlappung
- 4

04mm

Faserschutzmatte
lose verlegt
- 5

01mm

Dachabdichtung 2-lagig
Elastomerbitumen-Schweißbahn,
Oberlage mit integriertem Durchwurzelungsschutz
- 6

260mm

Flachdachdämmung i.M. n.A. Wärmeschutz
- Gefälledämmung EPS DAA WLG 035 i.M. 160mm verklebt verlegt, begehbar, Gefällegebung 2%
- Grunddämmung 100-240mm EPS WLG 035 verklebt verlegt, begehbar, als Untergrund für Gefälledämmung
Im Brandüberschlagsbereich MiWo nicht brennbar!
- 7

04mm

Bitumen-Schweißbahn
Oberseite besandet, als Dampfsperre verklebt,
Nähte und Stöße überlappend verschweißt,
sd-Wert <1500m
an aufgehenden Bauteilen hochführen und dicht anschließen

- 8

—

Voranstrich Bitumen-Emulsion
seitl. hochgezogen an aufgehenden Bauteilen
- 9

420mm

Stahlbetondecke
nach statischen Anforderungen

ANFORDERUNGEN NACH TÜRLISTE
Details nur gültig im Zusammenhang mit den Übersichtsplänen/ der Türliste!
Alle Maße sind am Bau und in Verbindung mit den Faching.-Plänen zu prüfen, Abweichungen, Unstimmigkeiten und Änderungen sind der Bauleitung u. dem planenden Architekten unverzüglich mitzuteilen! Türhöhen sind Rohbauhöhen gemessen ab OKFF! Brüstungshöhen gemessen ab OKFF!

5			
4			
3			
2			
1			
	Änderung	Datum	Gez.

BCA - Bürgerforum Ahlen

Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum
Westenmauer 10 | 59227 Ahlen

Ausführungsplanung LP5
Dachaufbau Bauteil A 02

Maßstab 1:10

Lph.-Plannr.	Ind.	Blattgröße	gezeichnet	erstellt am	aktualisiert am
BF_706_5_A_DE_DA_002_00		210 x 297mm	BK	20.07.25	16.10.25

Anlage zum LV