



Flachdach BSH ü. Saal - BT A

1.1	100mm	Kiesschüttung Rundkies gewaschen, Körnung 16/32 an Dachrändern und Anschlüssen anböschten Kiesfangleiste Aluminium 2mm, 1 Kantung h=100mm
1.2	50mm	Plattenbelag aus begehbaren Betonplatten 40 x 40 x 5cm auf Bettungsschicht fachgerecht verlegen
1.3	110mm	Vegetationssubstrat Extensivbegrünung mineral. Schüttstoffgemisch aus Lava, Blähschiefer, Blähton, Bims für mehrschichtige Extensivbegrünungen max. 1250kg/m³ wassergesättigt Bepflanzung Sedumteppich aus mind. 5 versch. Sedumarten
2	—	Filtervlies für Extensivbegrünung aus Polyester/Polypropylen mit mind. 10cm Überlappung
3	40mm	Drain- und Speicherelement druckbelastbar / für Dachbegrünungen auf Schutzmatte stumpf gestoßen und lose verlegt mit mind. 10cm Überlappung
4	04mm	Faserschutzmatte lose verlegt
5	01mm	Dachabdichtung 2-lagig Elastomerbitumen-Schweißbahn, Oberlage mit integriertem Durchwurzelungsschutz
6	160mm	Flachdachdämmung i.M. n.A. Wärmeschutz - Gefälledämmung EPS DAA WLG 035 i.M. 160mm verklebt verlegt, begehbar, Gefällelebung 2% - Grunddämmung 0-160mm EPS WLG 035 verklebt verlegt, begehbar, als Untergrund für Gefälledämmung Im Brandüberschlagsbereich MiWo nicht brennbar!
7	240mm	Flachdachdämmung n.A. Wärmeschutz 240mm EPS WLG 035 verklebt verlegt, begehbar Im Brandüberschlagsbereich MiWo nicht brennbar!
8	04mm	Bitumen-Schweißbahn Oberseite besandet, als Dampfsperre verklebt,

9	—	Nähte und Stöße überlappend verschweißt, sd-Wert <1500m an aufgehenden Bauteilen hochführen und dicht anschließen
10	140mm	Voranstrich Bitumen-Emulsion seitl. hochgezogen an aufgehenden Bauteilen Brettschichtholzdecke

ANFORDERUNGEN NACH TÜRLISTE
Details nur gültig im Zusammenhang mit den Übersichtsplänen/ der Türliste!
Alle Maße sind am Bau und in Verbindung mit den Faching.-Plänen zu prüfen, Abweichungen, Unstimmigkeiten und Änderungen sind der Bauleitung u. dem planenden Architekten unverzüglich mitzuteilen! Türhöhen sind Rohbauhöhen gemessen ab OKFF! Brüstungshöhen gemessen ab OKFF!

5			
4			
3			
2			
1			
Änderung		Datum	Gez.

BCA - Bürgerforum Ahlen

Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum
Westenmauer 10 | 59227 Ahlen

Ausführungsplanung LP5
Dachaufbau Bauteil A 01

Maßstab 1:10

Lph.-Plannr.	Ind.	Blattgröße	gezeichnet	erstellt am	aktualisiert am
BF_706_5_A_DE_DA_001_00		210 x 297mm	BK	20.07.25	16.10.25

Anlage zum LV