Stand	Empfänger	Stand	Empfänger	Stand	Empfänger
					Freilauftürschließer für Feuer- und Rauchschutztüren, barrierefrei gemäß DIN 18040, z. B. GEZE TS 5000 EFS/RFS oder Geze TS 5000 Ecline oder gleichwertig." Die Einhaltung der DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N Öffnungskraft)

STAND: **11.09.2026**

Projekt Erstaufnahmeeinrichtung EAE Berningskotten 18

Türliste

Bauteil: EAE
EG Verwaltung EAE_V
1.+2.OG Wohne EAE_W
Türtypen:
Außentür Haupteingang, Nebeneingänge, Sicherheitsdienst, Technik, Notausgang
Innentüren Büro, Lager, Technik

Legende I - Wandarten / Wandoberflächen

Wandaufbau:
STB - Stahlbeton
MW - Mauerwerk
MWK- Klinker
MWT- Trespa
GK - Gipskarton

Wandoberfläche:
W - Wandverkleidung
P - Putz
SB - Sichtbeton
F - Fliesen
A - Anstrich

Legende II - Zarge (Material, Typ, Falz, ggf. Zusatz)

Material:
St - Stahl
A - Aluminium

Typ:
U - Umfassungszarge
R - Rohrrahmenblockzarge
B - Blockzarge
ST - Schiebetürzarge
(ü - Tür in d. W. / **v** - vor d. W.)

Falz:
F1 - einfach gefälzt
F2 - zweifach gefälzt
F3 - dreifach gefälzt
DF - Dickfalz
DÜ - Dünnfalz
LF - Laibungsfalz
Zusatz:
SL - Seitenlicht
gr - grundiert /la - lackiert
pu - pulverbeschichtet

Legende III - Türblatt (Material, Oberfläche, ggfls. Zusatz)

Türblatt:
RSP - Röhrenspan
VSP - Vollspan
ST - Stahlblechtür
RF - Revisionsflügel
RRA - Rohrrahmentür Aluminium (o.w.Angabe=verglast)
SP - Stahlprofiltür
Zusatz:
Bp - Blindpaneel
NR - Nassraum
FR - Feuchtraum
AT - Außentür
Us - Unterschnitt 15mm
Pa - Paneel
sat - Glas satiniert
La - Lichtausschnitt
SB - Schonblech
Au - Aufdopplung

Klimaklasse:
I - Innentüren
II - Treppenhaustüren
III - Außentüren

Feuerschutz:
dT - dichtschließender Abschl.
dsT - dicht-u.selbstschl. Abschl.
RSs - rauchrichter Abschl.
fh - feuerhem.,dichtschl.Abschl.
fb - feuerbestän., dichtschl.Abschl.
fh-rs - feuerhem.,dicht-+selbstschließend

Oberflächen:
AP - Aluminium, pulverbeschichtet
SP - Stahl, pulverbeschichtet

Legende IV - Schloss - Panik

Schloss:
F - Fallenschloss
FR - Fallenriegelschloss
FRP - FR m. Panikfunktion
RP - Riegelschloss m. Panik
FTR - Falztreibriegelschloss
TRD - Treibfalzriegelschl. m.Drücker
TRP - Treibriegelschloss m.Panikf.
SVP - Antipanikschl., mech.,selbstverr.
eSVP - Antipanik-Schaltschl.,elektr.,selbstverr.
APM - Antipanik-Motorschloss
APS - Antipanik Schaltschl.
MS - Motorschloss
PZ - Profilzyliner
BZ - Blindzyliner
BR - Blindrosette
KPZ - Knaufprofilzylinder
mSZ - mech.Schließzylinder
EU - Eurosschlüssel
Zusatz - TFF Tagesfallenfunktion

Panikfunktionen:
P - Panikfunktion in Aufschlagrichtung
P/P - Panikfunktion in beide Richtungen
Pg - Panikfunktion entgegen Aufschlag
Zusatz:
(B) - Panik m.Umschaltfunktion
(C) - Panik m. Schließzwangfkt.
(D) - Panik m. Zylinderlängen in mm
(E) - Panik m. Wechselfunktion

Legende V - Drückergarnitur

D - Drücker
K - Knauf
S - Stangengriff
BS - Bodenstopper
WS - Wandstopper
PS - Panikstange (DIN EN 1125)
DH - Drücker als Drehhebel
1-flügl -
Bandseite - Bandgegenseite
2-flügl -
Gehflügel. Bs-Bgs/
Standflügel Bs-Bgs

Legende VI - Feststellanlage - Türschließer

OTS - Obentürschließer (mechanisch) **DIN EN 12217 Klasse 3)**
OTSe - Obentürschließer (elektrisch)
FST - Feststeller
Eö - elektr., Türöffner
OH - Offenhaltung f. Brand- u. RS-Türen
IT - integrierter Türschließer
mF - mechanischer Feststeller an Wand/Boden
Fb - Federband (nicht mgl. bei 2-flg. Türen u.RS-Türen)
aDa - Automatischer Drehtürantrieb
aS - automatische Schiebetür
Zusatz:
Bgs - Bandgegenseite (sonst immer Bandseite!)
BF - barrierefrei (stufenlos einstellbare Schließkraft, integrierte Schließverzögerungsfunktion) (in Gleitschiene integriert)

Legende VII - Sonderanforderung

MK - Magnetkontakt
RK - Riegelkontakt
FK - Fallenkontakt
TV - Türverriegelung FTS
ED - elektr. Drehflügelantrieb
SL - Sensorleisten
HAT - Handtaster
UT - Unterbrechungstaster (Tür schließen)
PWS - externer Programmwahlschalter
IRM - Rauchmelder + schaltzentrale
RT - Radartaster

Legende VIII - Sicherheitstechnik

Zutrittskontrolle:
OZL - Onlinezutrittsleser
SS - Schlüsselschalter
PIN - Tastatur für Zugangscode
Fluchtwegsteuerung:
FH - Fluchtürhaube ü.Drücker
NT - Nottaster
SFR - Schließfolgeregler
Kü - Kabelübergang
MKL - Mitnehmerklappe
DRM - Deckenrauchmelder
RT - Radartaster

Legende
Allgemein

						Maße roh in m						Wandarten / Wandoberfläche				I	Zarge / Türblatt / Eigenschaften								II		III					IV		V		VI	VII	VIII											
																																	Beschläge / Ausstattung						Sicherheitstechnik											
Lfd. Nr.	Tür Nr.	Bauteil	Geschoss	Raum	Türtyp	Breite	Höhe	lk. Durchgangsbreite [m]	Flügelanzahl Teilung: a - asym. s - sym.	Breite Gangflügel (m)	Breite Festverglasung	DIN (Gehflügel)	Wand-aufbau	Wand-oberfläche Bandseite	Wand-oberfläche Bandgegen-seite	Wanddicke [m]	Zarge Material Typ	Falz	Türblatt	Zusatz Türblatt	Oberfläche	Farbe Zarge / Farbe Türblatt	Klimaklasse Wärmeschutz	Feuerschutz	Rwp Schallschutz [dB]	Einbruch Widerstands-klasse	Schloss	Panik	Drücker (Gangflügel Bs-Bgs/Stand-flügel Bs-Bgs	Drücker-höhe [mm]	Feststell-anlage Türschließer	Sonder Gangflügel	Sonder Standflügel	Zutritts-kontrolle	Fluchtweg-steuerung	Sprech-stellen	Bemerkung	gem. Barrierefreiheits Konzept - als barrierefreie Tür DIN 18040 gekennzeichnet	Firma / Gewerk	Änderung	Änderungsdatum
1	**A 01**	EAE_V	EG	Hauptzugang barrierefrei 1.0.001 Barrierefreie Tür (DIN 18040)	Außentür / Fluchtweg Drehtür + seitliche Festverglasung - nach außen Automatiktür	1,76	2,34	1,0m i.L	1-a	ca. 1,16m	ca. 0,60 m	rechts	MWT	Trespa	MW Innenputz	0,175 MW und Beton außen Trespa	A - R	F2	RRA 2 x VSG		AP	blau RAL 5007	III 1,2 W/m²K	Fluchttür		RC2		**P-E** zuschaltbare Tagesfunktion nur mit Hauptschlüssel	S/D PS BS	**1050**	OTSe Eö aDa, BF ÖD			Bandseite: - Türhoher Stoßgriff Gegenbandseite **- Druckstange (Touchbar)** Besonderheiten - Panikfunktion E - Mechanisch zuschaltbare Tagesfunktion (Hauptschlüssel) - Elektronische Zugangsregelung - "Nullschwelle" - barrierefreier Eingang mit Tastern	siehe Anlage	VoIP	Rohhrahmen Aluminium Schutzbeschlag	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
2	**I 01 W**	EAE_V	EG	Hauptzugang barrierefrei 1.0.002 Barrierefreie Tür (DIN 18040)	Windfangtür / Fluchtweg Drehtür + seitliche Festverglasung -nach außen Automatiktür	1,76	2,34	1,0m i.L	1-a	ca. 1,16m	ca. 0,60 m	rechts	MW	MWT	MW Innenputz	0,175 MW innen beidseitig Innenputz	A - R	F2	RRA 2 x VSG		AP	blau RAL 5007	II	Fluchttür				**P-E**	S/S PS BS	**1050**	OTSe aDa ED			Bandseite: - Türhoher Stoßgriff Gegenbandseite **- Druckstange (Touchbar)** Besonderheiten - Panikfunktion E - barrierefreier Eingang mit Tastern			Rohhrahmen Aluminium	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
3	**A 02**	EAE_V	EG	Nebeneingang TR 01 2.0.002 Barrierefreie Tür (DIN 18040)	Außentür / Notausgang Drehtür	1,36	2,34	1,0m i.L	1	ca. 1,20m		rechts	MWT	Trespa	MW Innenputz	0,175 MW und Beton außen Trespa	A - R	F2	RRA 2 x VSG		AP	RAL 7012 basaltgrau	III 1,2 W/m²K	Fluchttür		RC2		**P-E** entgegen Aufschlag zuschaltbare Tagesfunktion nur mit Hauptschlüssel	S/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Bandseite: - Türdrücker Gegenbandseite - Türhoher Stoßgriff Besonderheiten - Panikfunktion E - Mechanisch zuschaltbare Tagesfunktion (Hauptschlüssel) - Elektronische Zugangsregelung - "Nullschwelle"	-		Rohhrahmen Aluminium Schutzbeschlag	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
4	**A 02a**	EAE_V	EG	Nebeneingang TR 02 3.0.001 Barrierefreie Tür (DIN 18040)	Außentür / Notausgang Drehtür	1,36	2,34	1,0m i.L	1	ca. 1,20m		links	MWT	Trespa	MW Innenputz	0,175 MW und Beton außen Trespa	A - R	F2	RRA 2 x VSG		AP	RAL 7012 basaltgrau	III 1,2 W/m²K	Fluchttür		RC2		**P-E** entgegen Aufschlag zuschaltbare Tagesfunktion nur mit Hauptschlüssel	S/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Bandseite: - Türdrücker Gegenbandseite - Türhoher Stoßgriff Besonderheiten - Panikfunktion E - Mechanisch zuschaltbare Tagesfunktion (Hauptschlüssel) - Elektronische Zugangsregelung - "Nullschwelle"	-		Rohhrahmen Aluminium Schutzbeschlag	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
5	**A 03**	EAE_V	EG	Zugang Sicherheitsdienst 1.0.003	Außentür separater Eingang + seitl. Fenster	Tür 1,25 Fenster 1,35	Tür 2,34 Fenester 1,51	1,0m i.L	Tür 1 Fenster 1	ca. 1,20m		rechts	MWK	Klinker	MW	0,175 MW MW und Klinker	A - R	F2	RRA 2 x VSG		AP	RAL 7012 basaltgrau	III 1,2 W/m²K	Fluchttür		RC2		**P-E** entgegen Aufschlag	S/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Bandseite: - Türdrücker Gegenbandseite - Knauf gekröpft- Schutzbeschlag Besonderheiten - Panikfunktion E	-	-	Rohhrahmen Aluminium		Metallbau Alu		
6	**A 04**	EAE_V	EG	Notausgang Büro Mitarbeiter 1.0.009	Außentür Fluchttür Drehtür außen öffnend	1,26	2,34	1,0m i.L	1	ca. 1,10 m		Tür DIN R Fenster DIN L	MWK	Klinker	MW	0,175 MW MW und Klinker	A - R	F2	RRA 2 x VSG		AP	RAL 7012 basaltgrau	III 1,2 W/m²K	Fluchttür		RC2		**P-E** entgegen Aufschlag	D/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Fluchttür Bandseite: - Knauf gekröpft - Schutzbeschlag Gegenbandseite **- Druckstange (Touchbar)** Besonderheiten - Panikfunktion E	-		Rohhrahmen Aluminium Schutzbeschlag	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
7	**A 05**	EAE_V	EG	Zugang Technik Heizung 4.0.003	Außenzugang Drehtür	1,23	2,34	1,1m i.L	1			links	MWK	Klinker		0,175 MW MW und Klinker		DF				RAL 7012 basaltgrau	III 1,2 W/m²K	Fluchttür		RC2		**P-E** entgegen Aufschlag	D/D	1050	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N **Zulage**			Bandseite: - Türdrücker - Hoppe Paris Gegenbandseite - Knauf Schutzbeschlag - Knauf gekröpft Besonderheiten - Panikfunktion E			Mehrzweckttür - Stahlaussentüren mit Blockzarge Schutzbeschlag		Metallbau Alu		
8	**A 06**	EAE_V	EG	Zugang Technik Elektro 4.0.002	Außenzugang Drehtür	1,10	2,34	1,0m i.L	1			rechts	MWK	Klinker		0,175 MW MW und Klinker		DF				RAL 7012 basaltgrau	III 1,2 W/m²K	Fluchttür		RC2		**P-E** entgegen Aufschlag	D/D	1050	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N **Zulage**			Bandseite: - Türdrücker - Hoppe Paris Gegenbandseite - Knauf Schutzbeschlag - Knauf gekröpft Besonderheiten - Panikfunktion E			Mehrzweckttür - Stahlaussentüren mit Blockzarge Schutzbeschlag		Metallbau Alu		
	A 07	EAE_V	EG	Zugang Technik citeq 4.0.001	Außenzugang Drehtür	1,10	2,34	1,0m i.L	1			links	MWK	Klinker		0,175 MW MW und Klinker		DF				RAL 7012 basaltgrau	III 1,2 W/m²K	Fluchttür		RC2		**P-E** entgegen Aufschlag	D/D	1050	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N **Zulage**			Bandseite: - Türdrücker - Hoppe Paris Gegenbandseite - Knauf Schutzbeschlag - Knauf gekröpft Besonderheiten - Panikfunktion E			Mehrzweckttür - Stahlaussentüren mit Blockzarge Schutzbeschlag		Metallbau Alu		
10	**A 08**	EAE_V	EG	Zugang Lager 1.0.009	Außenzugang zweiflügelig	2,10	2,34	2 flg. Min 1,0 m	1-a	ca. 1,10 m	ca. 1,0m	links/rechts	MWK	Klinker		0,175 MW MW und Klinker		DF				RAL 7012 basaltgrau	III 1,2 W/m²K	Fluchttür		RC2		**P-E** entgegen Aufschlag	D/D	1050	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N **Zulage**			Bandseite: - Türdrücker - Hoppe Paris Gegenbandseite - Knauf Schutzbeschlag - Knauf gekröpft Besonderheiten - Panikfunktion E			Mehrzweckttür - Stahlaussentüren mit Blockzarge Schutzbeschlag		Metallbau Alu		
7	**I 02**	EAE_V	EG	Zugang Verwaltung 1.0.004 Barrierefreie Tür (DIN 18040)	Innentürelement zweiteilig Fluchtweg Drehtür + seitl. Festverglasung	1,88	2,20	1,0m i.L	1-a	ca. 1,16m	ca. 0,60 m	rechts	GK F30 AB	GK, A	Trockenbau	0,15 Trockenbau F 30 AB	A - R	F2	RRA 1 x VSG		AP	blau RAL 5007	II	**dsT Fluchttür**				**P-B**	D/D BS	**1050**	OTSe aDa, BF ÖD			Bandseite: - Griff oder Stoßgriff Gegenbandseite **- Druckstange (Touchbar)** Besonderheiten - Panikfunktion B (Hauptschlüssel)	-	-	Rohhrahmen Aluminium	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		Betonwände Steuerung dafür wohin?
8	**I 03**	EAE_Wo	1.OG	Flur T1 / Flur Wohnbereich A 2.1.002	Innentürelement zweiteilig Drehtür + seitl. Festverglasung	1,88	2,20	1,0m i.L	1-a	ca. 1,16m	ca. 0,60 m	links	GK F30 AB	GK, A	Trockenbau	0,15 Trockenbau F 30 AB	A - R	F2	RRA 1 x VSG		AP	RAL 2000 gelborange	II	Fluchttür			BZ	**P-B**	D/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Wohneingangstür A/D Bandseite: - Drücker Gegenbandseite - Drücker Besonderheiten - Panikfunktion B: „Zylinder für Funktion B: Bewohner-Schlüssel sperrt/öffnet nur (keine Umschaltung). Hauptschlüssel schaltet um." Vorrüsten Türwächter	-	-	Rohhrahmen Aluminium	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
9	**I 04**	EAE_Wo	1.OG	Flur T1 / Flur Wohnbereich B 2.1.002	Innentürelement zweiteilig Drehtür + seitl. Festverglasung	1,88	2,20	1,0m i.L	1-a	ca. 1,16m	ca. 0,60 m	links	GK F30 AB	GK, A	Trockenbau	0,15 Trockenbau F 30 AB	A - R	F2	RRA 1 x VSG		AP	RAL 1023 Verkehrsgelb	II	**Zulage: Türwächter vorrüsten Fluchttür**			BZ	P	D/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Wohneingangstür B/E Bandseite: - Drücker Gegenbandseite - Drücker Besonderheiten - Panikfunktion B: „Zylinder für Funktion B: Bewohner-Schlüssel sperrt/öffnet nur (keine Umschaltung). Hauptschlüssel schaltet um." Vorrüsten Türwächter	-	-	Rohhrahmen Aluminium	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
10	**I 05**	EAE_Wo	1.OG	Flur T2 / Flur Wohnbereich B 3.01.002	Innentürelement zweiteilig Drehtür + seitl. Festverglasung	1,88	2,20	1,0m i.L	1-a	ca. 1,16m	ca. 0,60 m	rechts	GK F30 AB	GK, A	Trockenbau	0,15 Trockenbau F 30 AB	A - R	F2	RRA 1 x VSG		AP	RAL 1023 Verkehrsgelb	II	**RSs Zulage: Türwächter beidseitig Fluchttür**			BZ	P	D/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Bandseite: - Drücker Gegenbandseite - Drücker Besonderheiten - Türwächter (beidseitig) - Tür darf niemals abgeschlossen sein: z. B. verdeckte Rosette (Blind)	-	-	Rohhrahmen Aluminium	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
11	**I 06**	EAE_Wo	1.OG	Flur T2 / Flur Wohnbereich C 3.01.002	Innentürelement zweiteilig Drehtür + seitl. Festverglasung	1,88	2,20	1,0m i.L	1-a	ca. 1,16m	ca. 0,60 m	rechts	GK F30 AB	GK, A	Trockenbau	0,15 Trockenbau F 30 AB	A - R	F2	RRA 1 x VSG		AP	RAL 3003 Rubinrot	II	Fluchttür			BZ	**P-B**	D/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Wohneingangstür C/F Bandseite: - Drücker Gegenbandseite - Drücker Besonderheiten - Panikfunktion B: „Zylinder für Funktion B: Bewohner-Schlüssel sperrt/öffnet nur (keine Umschaltung). Hauptschlüssel schaltet um."	-	-	Rohhrahmen Aluminium	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
12	**I 07**	EAE_Wo	1.OG	Treppenraum 1 / Flur T1 Rauchabschluss RS	Innetürelement einteilig Drehtür	1,05	2,20	0,90 i.L	1	ca. 1,00m		links	STB	STB, P	Beton Innenputz	0,24 Beton	A - R	F2	RRA 1 x VSG		AP	RAL 7012 basaltgrau	II	**RSs elektronisches Beschlagsystem Fluchttür**			BZ	**P-E** entgegen Aufschlag	D/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Treppenhaus/Flur T1 Bandseite: - Stoßgriff Gegenbandseite - Türdrücker Besonderheiten - Panikfunktion E - Mechanisch zuschaltbare Tagesfunktion (Hauptschlüssel) - Elektronische Zugangsregelung Batterie Fabriakt Salto o.ä.	-	-	Rohhrahmen Aluminium	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
13	**I 08**	EAE_Wo	1.OG	Treppenraum 2 / Flur T2 Rauchabschluss RS	Innetürelement einteilig Drehtür	1,05	2,20	0,90 i.L	1	ca. 1,00m		rechts	STB	STB, P	Beton Innenputz	0,24 Beton	A - R	F2	RRA 1 x VSG		AP	RAL 7012 basaltgrau	II	**RSs elektronisches Beschlagsystem Fluchttür**			BZ	**P-E** entgegen Aufschlag	D/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Treppenhaus/Flur T2 Bandseite: - Stoßgriff Gegenbandseite - Türdrücker Besonderheiten - Panikfunktion E - Mechanisch zuschaltbare Tagesfunktion (Hauptschlüssel) - Elektronische Zugangsregelung Batterie Fabriakt Salto o.ä.	-	-	Rohhrahmen Aluminium	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
14	**I 09**	EAE_Wo	2.OG	Flur T1 / Flur Wohnbereich D 2.1.002	Innentürelement zweiteilig Drehtür + seitl. Festverglasung	1,88	2,20	1,0m i.L	1-a	ca. 1,16m	ca. 0,60 m	links	GK F30 AB	GK, A	Trockenbau	0,15 Trockenbau F 30 AB	A - R	F2	RRA 1 x VSG		AP	RAL 3015 Hellrosa	II	Fluchttür			BZ	P	D/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Wohneingangstür A/D Bandseite: - Drücker Gegenbandseite - Drücker Besonderheiten - Panikfunktion B: „Zylinder für Funktion B: Bewohner-Schlüssel sperrt/öffnet nur (keine Umschaltung). Hauptschlüssel schaltet um." Vorrüsten Türwächter	-	-	Rohhrahmen Aluminium	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
15	**I 10**	EAE_Wo	2.OG	Flur T1 / Flur Wohnbereich E 2.1.002	Innentürelement zweiteilig Drehtür + seitl. Festverglasung	1,88	2,20	1,0m i.L	1-a	ca. 1,16m	ca. 0,60 m	links	GK F30 AB	GK, A	Trockenbau	0,15 Trockenbau F 30 AB	A - R	F2	RRA 1 x VSG		AP	RAL 6003 Olivgrün	II	**RSs Zulage: Türwächter vorrüsten**			BZ	P	D/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Wohneingangstür B/E Bandseite: - Drücker Gegenbandseite - Drücker Besonderheiten - Panikfunktion B: „Zylinder für Funktion B: Bewohner-Schlüssel sperrt/öffnet nur (keine Umschaltung). Hauptschlüssel schaltet um." Vorrüsten Türwächter	-	-	Rohhrahmen Aluminium	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
16	**I 11**	EAE_Wo	2.OG	Flur T2 / Flur Wohnbereich E 3.01.002	Innentürelement zweiteilig Drehtür + seitl. Festverglasung	1,88	2,20	1,0m i.L	1-a	ca. 1,16m	ca. 0,60 m	rechts	GK F30 AB	GK, A	Trockenbau	0,15 Trockenbau F 30 AB	A - R	F2	RRA 1 x VSG		AP	RAL 6003 Olivgrün	II	**RSs Zulage: Türwächter beidseitig Fluchttür**			BZ	P	D/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Bandseite: - Drücker Gegenbandseite - Drücker Besonderheiten - Türwächter (beidseitig) - Tür darf niemals abgeschlossen sein: z. B. verdeckte Rosette (Blind)	-	-	Rohhrahmen Aluminium	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
17	**I 12**	EAE_Wo	2.OG	Flur T2 / Flur Wohnbereich F 3.01.002	Innentürelement zweiteilig Drehtür + seitl. Festverglasung	1,88	2,20	1,0m i.L	1-a	ca. 1,16m	ca. 0,60 m	rechts	GK F30 AB	GK, A	Trockenbau	0,15 Trockenbau F 30 AB	A - R	F2	RRA 1 x VSG		AP	RAL 4008 Signalviolett	II	Fluchttür			BZ	**P-B**	D/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Wohneingangstür A/D Bandseite: - Drücker Gegenbandseite - Drücker Besonderheiten - Panikfunktion B: „Zylinder für Funktion B: Bewohner-Schlüssel sperrt/öffnet nur (keine Umschaltung). Hauptschlüssel schaltet um." Vorrüsten Türwächter	-	-	Rohhrahmen Aluminium	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
18	**I 13**	EAE_Wo	2.OG	Treppenraum 1 / Flur T4 Rauchabschluss RS	Innetürelement einteilig Drehtür	1,05	2,20	0,90 i.L	1	ca. 1,00m		links	STB	STB, P	Beton Innenputz	0,24 Beton	A - R	F2	RRA 1 x VSG		AP	RAL 7012 basaltgrau	II	**RSs elektronisches Beschlagsystem Fluchttür**			BZ	**P-E** entgegen Aufschlag	D/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Treppenhaus/Flur T1 Bandseite: - Stoßgriff Gegenbandseite - Türdrücker Besonderheiten - Panikfunktion E - Mechanisch zuschaltbare Tagesfunktion (Hauptschlüssel) - Elektronische Zugangsregelung Batterie Fabriakt Salto o.ä.	-	-	Rohhrahmen Aluminium	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		
19	**I 14**	EAE_Wo	2.OG	Treppenraum 2 / Flur T5 Rauchabschluss RS	Innetürelement einteilig Drehtür	1,05	2,20	0,90 i.L	1	ca. 1,00m		rechts	STB	STB, P	Beton Innenputz	0,24 Beton	A - R	F2	RRA 1 x VSG		AP	RAL 7012 basaltgrau	II	**RSs elektronisches Beschlagsystem Fluchttür**			BZ	**P-E** entgegen Aufschlag	D/D BS	**1050**	OTS DIN EN 12217 Klasse 3 (max. 25 N			Treppenhaus/Flur T2 Bandseite: - Stoßgriff Gegenbandseite - Türdrücker Besonderheiten - Panikfunktion E - Mechanisch zuschaltbare Tagesfunktion (Hauptschlüssel) - Elektronische Zugangsregelung Batterie Fabriakt Salto o.ä.			Rohhrahmen Aluminium	Barrierfreie Tür gem. DIN 18040 -	Metallbau Alu		