

**Bauvorhaben:**

Neubau Flüchtlingswohnheim Stadt Münster

**Betreff:**

Spülplan

**K&P Planung GbR**

Planungsbüro für Gebäudetechnik

Beratung | Planung | Bauleitung

Raum	Gegenstand	Spülzeit in [s]	Spülzeit in [l]	Häufigkeit
Erdgeschoss				
WC-H 1.0.008	WC-Spülstation	52	8.7	alle 72h, falls keine Nutzung
WC-B 1.0.007	WC-Spülstation	61	10.3	alle 72h, falls keine Nutzung
WC-B 3.0.004	Waschtich	118	9.9	alle 72h, falls keine Nutzung
WC-B 2.0.003	Waschtich	249	20.8	alle 72h, falls keine Nutzung
Pausenraum 1.0.012	Küchenspüle	161	26.9	alle 72h, falls keine Nutzung
WC-B 1.0.018	WC-Spülstation	240	40	alle 72h, falls keine Nutzung
1 Obergeschoss				
WC 3.1.012	WC-Spülstation	183	30.6	alle 72h, falls keine Nutzung
WC 3.1.012	Waschtich	366	30.5	alle 72h, falls keine Nutzung
WC 2.1.009	WC-Spülstation	145	24.3	alle 72h, falls keine Nutzung
WC 2.1.009	Waschtich	321	26.8	alle 72h, falls keine Nutzung
Bad-B1 2.1.014	WC-Spülstation	225	37.5	alle 72h, falls keine Nutzung
WC 2.1.016	Waschtich	472	39.4	alle 72h, falls keine Nutzung
Küche-C 3.1.004	Küchenspüle	53	8.9	alle 72h, falls keine Nutzung
Duschen 2.1.008	Waschtich	136	11.4	alle 72h, falls keine Nutzung
Küche-A 2.1.024	Küchenspüle	129	21.5	alle 72h, falls keine Nutzung
2 Obergeschoss				
WC 3.2.012	WC-Spülstation	201	33.5	alle 72h, falls keine Nutzung
WC 3.2.012	Waschtich	398	33.2	alle 72h, falls keine Nutzung
WC 2.2.009	WC-Spülstation	162	27.1	alle 72h, falls keine Nutzung
WC 2.2.009	Waschtich	350	29.9	alle 72h, falls keine Nutzung
Bad-B1 2.2.014	WC-Spülstation	244	40.7	alle 72h, falls keine Nutzung
WC 2.2.016	Waschtich	506	42.2	alle 72h, falls keine Nutzung
Küche-C 3.2.004	Küchenspüle	71	11.9	alle 72h, falls keine Nutzung
Duschen 2.2.008	Waschtich	175	14.3	alle 72h, falls keine Nutzung
Küche-A 2.2.024	Küchenspüle	296	24.7	alle 72h, falls keine Nutzung