



- Legende Heizung & Kälte**
- Heizung Vorlauf
 - Heizung Rücklauf
 - Heizung Vorlauf Bestand
 - Heizung Rücklauf Bestand
 - Druckluft
 - Kugelhahn

- Legende Lüftung**
- Abluft
 - Abluft Bestand

Verteiler-Nr.: ST01/VE01	
Verteiler-Name: Fahrzeughalle NEU	
Anschlüsse: 12	
Massenstrom: 1270.7 kg/h	
Druckverlust: 45.3 mbar	
Ventileinstellungen: Raum:	
VA01: 1,8 l/min	Fahrzeughalle NEU
VA02: 1,8 l/min	Fahrzeughalle NEU
VA03: 1,8 l/min	Fahrzeughalle NEU
VA04: 1,8 l/min	Fahrzeughalle NEU
VA05: 1,8 l/min	Fahrzeughalle NEU
VA06: 1,8 l/min	Fahrzeughalle NEU
VA07: 1,8 l/min	Fahrzeughalle NEU
VA08: 1,8 l/min	Fahrzeughalle NEU
VA09: 1,8 l/min	Fahrzeughalle NEU
VA10: 1,8 l/min	Fahrzeughalle NEU
VA11: 1,8 l/min	Fahrzeughalle NEU
VA12: 1,8 l/min	Fahrzeughalle NEU

Grundriss Untergeschoss

Architektenplan übernommen von Architekt WFD DERWALD Projektentwicklung GbH & Co. KG Eingang 02.10.2025	
Kombiplan Rüllweg 4 59581 Warstein Tel. (02902) 97 77 2-0 Fax (02902) 97 77 2-199 email: info@kombiplan.net Homepage: www.kombiplan.net	Bauvorh.: FW-Zentrum Meschede - Erweiterung d. Fahrzeughalle Steinwiese 3 59872 Meschede
	Bauherr: Hochsauerlandkreis - Der Landrat Steinstraße 27 59872 Meschede
	Zeichnung: AUSFÜHRUNGSPLANUNG Erdgeschoss Betonkernaktivierung & Abgasabsauganlage
	Zeich.-Nr.: 25045-0_5_00_H-L Datum: 12.01.2026 gezeichnet: JM geprüft: JW
	Maßstab: 1:50 Name: INDEX: