



Untergeschoss und Unterstand  
M 1:200

Legende				
 Brandwand	 feuerbeständiges Bauteil Bauart Brandwand	 feuerbeständiges Bauteil		
 notwendiger Treppenraum	 Lichtband	 Bestand / ohne weitere brandschutz- technische Betrachtung		
 Notausgang	 Richtungsangabe	 Feuerlöscher		
 Feuerschutztür feuerhemmend, rauchdicht	 Rauchschutztür	 Entrauchung Bedienstelle		

Allgemeine Hinweise				
<p>Dieser Plan ist nur zusammen mit den Architektenplänen und in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept gültig. Alle Angaben sind örtlich zu prüfen. Entscheidend ist der Text des Brandschutzkonzeptes.</p> <p>Keine Darstellung der Anforderungen an tragende und aussteifende Bauteile.</p> <p>Haustechnikführung und -abschottung nach MLAR und M-LÜAR</p> <p>Fluchtwegkennzeichnung nach ASR A1.3</p> <p>Die Rettungswege sowie die Türen im Verlauf der Rettungswege müssen ausreichend gekennzeichnet werden (genaue Festlegung muss in der Örtlichkeit mit einem Fachplaner erfolgen).</p>				

Index	Datum	Änderungen im Plan	gez.	gepr.
	20.02.2025	---	AM	TK
a	---	---	---	---
b	---	---	---	---
c	---	---	---	---

**Projekt:** 24-168

Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen  
Hier: Erweiterung Fahrzeughalle und Neubau  
eines Unterstandes sowie Veränderung der  
Stellplatzanlagen  
Steinwiese 3  
59872 Meschede-Enste

**Bauherr:** HOCHSAUERLANDKREIS DER LANDRAT  
Steinstraße 27  
59872 Meschede

**Bauteil:** ---

**Planinhalt:** Untergeschoss  
Unterstand  
---

WE KNOW HOW.

  
  

Ingenieurbüro  
Andreas+Brück GmbH  
Ittmecker Weg 15  
59872 Meschede  
Deutschland  
Telefon 0291.95 27 08-0  
Fax 0291.95 27 08-20  
info@andreas-brueck.de

# Brandschutzplan

# BR01

andreas-brueck.de