Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster

Türliste LPH 5 - Türen innen

Stand: 20.10.26 / Index 01

Lage/ Position				Geometrie/ allg. Konstruktion										allg. Anforderungen									Türblatt				Zarge				Beschläge						Schloss/ Zutritt											Türschließer/ Antrieb						Offenhaltung						Anmerkungen
Geschosss	Tür-nummer	Raumnr.	Bezugsraum	Öff-nungs-art	Flügel-anzahl	An-schlag n. DIN	Durch-gangs-breite min. [m]	Durch-gangs-höhe LL min [m]	Breite [m] (Rohbau-öffnung)	Höhe [m] (Rohbau-öffnung ab OKFF)	Ober-licht	Seiten-teile (Anzahl)	Wandtyp	Wand-stärke (roh)	Brandschutz Anforderung	Schall-schutz erf. Rw	Feuchte-bean-spruch-ung	Klima-klasse	mech. Bean-spruch-ung	Behin-derten-gerecht	Elektro-an-schluss 230 V	Kommu-nikations-anschluss	Tür-stopper	Türblatt Material	Türblatt Ober-fläche	Türblatt Farbe	Türblatt Glas-ausschnitt (bxh)	Zarge Material	Zarge Typ	Zarge Ober-fläche	Zarge Farbe	Türgriff Gfl. BS	Türgriff Gfl. BGS	Türgriff Sfl. BS	Türgriff Sfl. BGS	Beschlag Ab-deckung	Türgriff Material	Flucht-/ Rettungs-weg	selbst-ver-riegelnd	Zutritts-kon-trolle	Panik-funk-tion	Panik Typ 2-flg. Tür	Flucht-rich-tung	Schloss Typ	Schloss Typ Sfl.	Zylinder Typ	Schließ-anlage Typ	E-Öffner in Zarge	selbst-schließ-end	An-trieb	Tür-schließer/ Antrieb Typ	TS/ Antrieb Montage-seite	Schließ-folge-rege-lung	Antrieb Ansteue-rung	Tür-offen-hal-tung	Tür FSA erforder-lich	FSA Fest-stellungs-art	FSA zus. Decken-melder	FSA Hand-auslöse-taster	
00 Erdgeschoss	T.0.002-1	0.002	Umkleide 3	Dreh	1-flg.	R	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	WI | GK 2-Lagen 15 cm	0,15	dt	-	-	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.002-2	0.002	WC/Du 3	Dreh	1-flg.	R	0,80	2,15	0,88[5]	2,26	-	0	WI | GK 2-Lagen 12,5 cm	0,12[5]	-	-	Nassraum	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PKZ-WC	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.003-1	0.003	Umkleide 4	Dreh	1-flg.	L	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	WI | GK 2-Lagen 15 cm	0,15	dt	-	-	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.003-2	0.003	WC/Du 4	Dreh	1-flg.	R	0,80	2,15	0,88[5]	2,26	-	0	WI | GK 2-Lagen 12,5 cm	0,12[5]	-	-	Nassraum	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PKZ-WC	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.004-1	0.004	Flur	Dreh	1-flg.	R	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	Kalksandstein	0,24	fh/rdts	-	-	KK II	M	-	-	-	-	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	K	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	AWS	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BGS Türblatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.005-1	0.005	Fitness	Dreh	1-flg.	L	1,00	2,15	1,13[3]	2,26	-	0	Kalksandstein	0,17[3]	dt	-	-	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.006-1	0.006	Umkleide 2	Dreh	1-flg.	L	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	Kalksandstein	0,17[3]	dt	-	-	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.006-2	0.006	Umkleide 2	Dreh	1-flg.	R	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	Kalksandstein	0,17[3]	dt	-	-	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.006-3	0.006	Umkleide 2	Dreh	1-flg.	L	0,70	2,00	0,76	2,11[5]	-	0	Kalksandstein	0,11[5]	dt	-	-	KK II	M	-	-	-	-	ST	AN	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	K	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.007-1	0.007	WC2	Dreh	1-flg.	R	0,80	2,15	0,88[5]	2,26	-	0	Kalksandstein	0,17[3]	-	-	Nassraum	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.007-2	0.007	WC2	Dreh	1-flg.	R	0,80	2,15	0,88[5]	2,26	-	0	Kalksandstein	0,11[5]	-	-	Nassraum	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PKZ-WC	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.008-1	0.008	WC1	Dreh	1-flg.	L	0,80	2,15	0,88[5]	2,26	-	0	Kalksandstein	0,17[3]	-	-	Nassraum	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.008-2	0.008	WC1	Dreh	1-flg.	L	0,80	2,15	0,88[5]	2,26	-	0	Kalksandstein	0,11[5]	-	-	Nassraum	KK II	M	-	-	-	-	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PKZ-WC	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.009-1	0.009	Umkleide 1	Dreh	1-flg.	R	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	Kalksandstein	0,17[3]	dt	-	-	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.009-2	0.009	Umkleide 1	Dreh	1-flg.	L	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	Kalksandstein	0,17[3]	dt	-	-	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.009-3	0.009	Umkleide 1	Dreh	1-flg.	R	0,70	2,00	0,76	2,11[5]	-	0	Kalksandstein	0,11[5]	dt	-	-	KK II	M	-	-	-	-	ST	AN	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	K	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
00 Erdgeschoss	T.0.011-1	0.011	Geräte	Dreh	1-flg.	L	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	Kalksandstein	0,17[3]	fh/rdts	-	-	KK II	M	-	-	-	Wand	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
	17																																																									
01 1. Obergeschoss	T.1.001-1	1.001	WC	Dreh	1-flg.	R	1,00	2,15	1,25	2,26	-	0	WI | GK 2-Lagen 15 cm	0,15	dt	-	-	KK II	M	X	-	-	-	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PKZ-WC	m	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	Türschließer barrierefrei
01 1. Obergeschoss	T.1.002-1	1.002	Teeküche	Dreh	1-flg.	L	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	WI | GK 2-Lagen 15 cm	0,15	dt	-	-	KK II	M	-	-	-	-	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01 1. Obergeschoss	T.1.003-1	1.003	Lager	Dreh	1-flg.	R	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	WI | GK 2-Lagen 15 cm	0,15	fh/rdts	-	-	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
01 1. Obergeschoss	T.1.005-1	1.005	Trainerbüro	Dreh	1-flg.	R	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	Kalksandstein	0,17[3]	dt	27dB	-	KK II	M	-	-	-	-	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01 1. Obergeschoss	T.1.006-1	1.006	Bespechung	Dreh	1-flg.	L	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	Kalksandstein	0,17[3]	dt	27dB	-	KK II	M	-	-	-	-	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01 1. Obergeschoss	T.1.008-1	1.008	WC	Dreh	1-flg.	R	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	WI | GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	Feuchtraum	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	-	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
01 1. Obergeschoss	T.1.009-1	1.009	Vorraum	Dreh	1-flg.	R	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	Kalksandstein	0,24	dt	-	-	KK II	M	-	-	-	-	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
01 1. Obergeschoss	T.1.010-1	1.010	Urinal	Dreh	1-flg.	L	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	WI | GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	Feuchtraum	KK II	M	-	-	-	Boden	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	-	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
01 1. Obergeschoss	T.1.011-1	1.011	Lager/PuMi	Dreh	1-flg.	L	0,90	2,15	1,01	2,26	-	0	WI | GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	Feuchtraum	KK II	M	-	-	-	-	H	HPL	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9																																																							
02 2. Obergeschoss	T.2.002-1	2.002	HA	Dreh	1-flg.	R	1,15	2,15	1,26	2,26	-	0	Kalksandstein	0,11[3]	fh/rdts	-	-	KK II	M	-	-	-	-	ST	AN	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
02 2. Obergeschoss	T.2.003-1	2.003	Silbe	Dreh	1-flg.	R	1,15	2,15	1,26	2,26	-	0	Kalksandstein	0,11[3]	fh/rdts	-	-	KK II	M	-	-	-	-	ST	AN	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
02 2. Obergeschoss	T.2.004-1	2.004	ELT / DV	Dreh	1-flg.	R	1,15	2,15	1,26	2,26	-	0	Kalksandstein	0,11[3]	fh/rdts	-	-	KK II	M	-	-	-	-	ST	AN	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
02 2. Obergeschoss	T.2.005-1	2.005	Flur	Dreh	1-flg.	L	1,15	2,15	1,26	2,26	-	0	Kalksandstein	0,17[3]	dts	-	-	KK II	M	-	-	-	Wand	ST	AN	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
02 2. Obergeschoss	T.2.006-1	2.006	Lüftung	Dreh	1-flg.	L	1,15	2,15	1,26	2,26	-	0	Kalksandstein	0,17[3]	fh/rdts	-	-	KK II	M	-	-	-	-	ST	AN	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
02 2. Obergeschoss	T.2.007-1	2.007	Technikzentrale	Dreh	1-flg.	R	1,15	2,15	1,26	2,26	-	0	Kalksandstein	0,17[3]	fh/rdts	-	-	KK II	M	-	-	-	-	ST	AN	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
02 2. Obergeschoss	T.2.008-1	2.008	ZBV	Dreh	1-flg.	R	1,15	2,15	1,26	2,26	-	0	Kalksandstein	0,17[3]	-	-	-	KK II	M	-	-	-	-	ST	AN	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02 2. Obergeschoss	T.S 2.1-1	S 2.1	Schacht	Dreh	1-flg.	R	1,15	2,15	1,26	2,05	-	0	Kalksandstein	0,24	fh/rdts	-	-	KK II	M	-	-	-	-	ST	AN	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	K	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
02 2. Obergeschoss	T.T 2.1-1	T 2.1	TRH	Dreh	1-flg.	R	1,15	2,15	1,26	2,26	-	0	Kalksandstein	0,24	fh/rdts	-	-	KK II	M	-	-	-	Wand	ST	AN	RAL nach Wahl AG		ST	U	AN	RAL nach Wahl AG	K	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	X	-	-	E	-	AWS	FR	-	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	
	9																																																							
	35																																																							

Legende Türen

allgemeine Angaben
- Gfl. - Gangflügel
- Sfl. - Standflügel
- BS - Bandseite
- BGS - Bandgegenseite
- Vor - Vorrüstung
- Sonder - Sonderausführung (s. Anmerkungen)
- - - nein/ nicht vorhanden
- X - ja/ vorhanden

mechanische Beanspruchung
- N - normal
- M - mittel
- S - stark
- E - extrem

Brandschutz Anforderung
- dt - dichtschließend
- dts - dicht- und selbstschließend
- rdts (RS) - rauchdicht und selbstschließend
- fh (T30) - feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
- fh/rdts (T30RS) - feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend
- hfh (T60) - hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschließend
- hfh/rdts (T60RS) - hochfeuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend
- fb (T90) - feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
- fb/rdts (T90RS) - feuerbeständig, rauchdicht- und selbstschließend

Material (Türblatt, Zarge, Türgriff)
- H - Holz/ Holzwerkstoff
- ST - Stahl (Blech)
- AL - Aluminium
- G - Glas (Ganzglas)
- KU - Kunststoff
- E-ST - Edelstahl
- AL/G - Aluminium/ Glas (Rohrrahmentür)
- ST/G - Stahl/ Glas (Rohrrahmentür)
- H/G - Holz/ Glas (Rahmentür)
- KU/G - Kunststoff/ Glas (Rahmentür)

Türblatt/ Zarge Oberfläche
- AN - Anstrich
- G - grundiert
- EBL - einbrennlackiert
- PUV - pulverbeschichtet
- HPL - HPL-Schichtstoff
- FU - Furnier (Echtholz-)
- FOL - foliert
- EV - eloxiert

Zarge Typ
- U - Umfassungszarge
- E - Eckzarge
- BZ - Blockzarge
- RRZ - Rohrrahmenzarge
- STZ - Schiebetürzarge
- U-4s. - Umfassungszarge 4-seitig
- E-4s. - Eckzarge 4-seitig

Türgriff (Gfl./ Sfl.)
- D - Drücker
- K - Knauf
- DK - Drehknauf
- SG - Stangengriff
- P-GS - Panik-Griffstange, horizontal (Panikverschl. n. DIN EN 1125, Typ A)
- P-DS - Panik-Druckstange, horizontal (Panikverschl. n. DIN EN 1125, Typ B)
- DH - Drehhebel (für Treibriegelstange)
- Dv - Drücker vertikal (für Treibriegelstange)
- Falz-T - Falztreibriegel

Beschlag Abdeckung
- Rund-Ro - Rundrosette
- Oval-Ro - Ovalrosette
- Blind-Ro - Blindrosette
- Kurz-S - Kurzschild
- Lang-S - Langschild

Panikfunktion
- B - Umschaltfunktion
- C - Schließzwangfunktion
- D - Durchgangsfunktion
- E - Wechselfunktion

Panik Typ 2-flg. Tür
- TP - Teilpanik
- VP - Vollpanik

Fluchtrichtung
- AWS - auswärts (in Aufschlagrichtung)
- EWS - einwärts (gegen Aufschlagrichtung)
- BDS - beidseitig

Schloss Typ
- FR - Fallen-Riegelschloss
- Motor - Motorschloss
- SVP - selbstverriegendes Panikschloss (Detailangaben s. Anmerkungen)
- BB - Buntbart-Schloss

Zylinder Typ
- PZ - Profilzylinder
- BZ - Blindzylinder
- PKZ-WC - Profil-Knaufzylinder für WC-Tür (mit frei/ besetzt Anzeige)

Schließanlagen Typ
- m - mechanisch
- em - elektro-mechanisch
- e - elektronisch
- Euro-WC - EURO-Behinderten-WC-Schließanlage

Türschließer/ Antrieb Typ
- OTS-GI - Obentürschließer mit Gleitschiene
- OTS-Gs - Obentürschließer mit Gestänge
- ITS - integrierter Türschließer
- F-OTS-GI - Freilauf-Obentürschließer mit Gleitschiene
- F-OTS-Gs - Freilauf-Obentürschließer mit Gestänge
- F-ITS - integrierter Freilauf-Türschließer
- BTS - Bodentürschließer
- DTA - Drehtürantrieb
- STA - Schiebetürantrieb

Antrieb Ansteuerung
- Tast - Taster
- Sensor-Tast - LED Sensortaster
- Flächen-Tast - (Groß-) Flächentaster
- Rad - Radarbewegungsmelder

Offenhaltung Typ
- mech - in Türschließer (mechanisch)
- TA - Türantrieb mit Daueroffen-Funktion
- FSA - Feststellanlage

FSA Feststellungsart
- TS - in Türschließer integriert
- HM-W - Haftmagnet Wand
- HM-B - Haftmagnet Boden
- HM-D - Haftmagnet Decke
- DTA - in Drehtürantrieb integriert