


Brandschutzanforderungen gemäß Brandschutzkonzept, nach DIN 4102-2 u. DIN EN 13501-2			
d =	dichtschließend	fh+rd =	T30-RS = feuerhemmend, E30 = G30
d+s =	dicht-, selbstschließend		rauchdicht, selbstschließend EI30 = F30
rd =	TRS = rauchdicht, selbstschließend	fh =	T30 = feuerhemmend, dicht-, selbstschließend

Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
 Andere Maßpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
 Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
 Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
 Das gültige Brandschutzkonzept ist zu beachten.

ADRESSE Kirmstraße 1
48161 Münster Nienberge

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilienmanagement

HÖHE NEUBAU: ± 0,00 = +80,82m ü.NHN = EFH OK FFB EG



Maßstab 1:20		Blattgröße DIN A2		Datum 260910	BDS Planorte	Index
Status: Zuarbeit Ausschreibung					62816	
Projekt	Catum	Ersteller	Code	Beschreibung		
11992_MÜN	260910	LP6 - A	62816	B.3.1 Schrank Klassenzimmer (OG)		

Bohrlöcher zur Halbierung der offenen Fächer

Bohrlöcher auf Höhe eigentumsfächer

2 // 30 2 // 30 2 // 79 2 // 50²⁵ 2 // 55²⁵ 2 // 55 2 // 36 2 // 23⁵ 8 // 23⁵

1,88⁵

42 6 95 48

Einbauschrank mit Akustikverkleidung

Bohrlochreihe den Schränken

68

2

2

10

32

6

48

2

8

74

19

2

1,26^s

1,08^s

82

30

30

1,90^s

3,47

Einbauschrank mit Akustikverkleidung

Dimensions (mm): 2, 42, 6, 2, 48, 8, 215, 93, 215, 2, 215, 87, 1,71, 80, 215, 30

[illegible]

Technical drawing of a kitchen unit layout. The unit is 4,20m long and 50cm high. It features a sink unit with a grey, yellow, blue, and brown cabinet. The layout includes a 2m section, a 43cm section, a 1,10m section, a 1,10m section, a 1,10m section, a 43cm section, and a 2m section. The unit is shown in a perspective view with a hatched background.

Typ B.3.1 - 3 x vorhanden