

Brandschutzanforderungen gemäß Brandschutzkonzept, nach DIN 4102-2 u. DIN EN 13501-2		
d = dichtschießend	fh+rd = T30-RS = feuerhemmend,	E30 = G30
d+s = dicht-, selbstschießend	rauchdicht, selbstschießend	EI30 = F30
rd = TRS = rauchdicht,	fh = T30 = feuerhemmend,	
selbstschießend	dicht-, selbstschießend	

Sämtliche Maße sind vom Untermehrenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Sach- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
Das gültige Brandschutzkonzept ist zu beachten.

ERWEITERUNG DER ANNETTE-VON-DROSTE- HÜLSHOFF SCHULE NIENBERGE


ADRESSE Kirmstraße 1
48161 Münster Nienberge

BAUHERR



NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG

HÖHE NEUBAU: $\pm 0,00 = +80,82\text{m ü.NHN} = \text{EFH OK FFB EG}$



F.1 Mensa Wandverkleidung Ausgabe

Maßstab	1:20	Blattgröße	DIN A2 Überl.	Datum	ISIS Plancode	Index
Status: Zuarbeit Ausschreibung					62852	
Projekt	Datum	Phase	Code	Beschreibung		
11992_MÜN	_250515	_LP6	-A_ 62852	F.1 Mensa Wandverkleidung Ausgabe		