

Schnitt C-C

Schnitt D-D

TÜREN		DIN 4102/DIN 18095	DIN EN 13501
Kürzel	baurechtliche Anforderung		
d	dichtschiebend	-	
ds	dicht u. selbstschließend	-	S ₁ C ₃
vs	vollständig dicht u. selbstschließend	-	
rs	rauchdicht u. selbstschließend	RS	S ₁ 02C ₃
rh	feuerhemmend, dicht u. selbstschließend	RH	30-RS-30C ₃
rh-rs	feuerhemmend, rauchdicht u. selbstschließend	RH-RS	30-RS-30C ₃ 2
rh	hochfeuerhemmend, dicht u. selbstschließend	RH	30-RS-30C ₃ 2
rh-rs	hochfeuerhemmend, rauchdicht u. selbstschließend	RH-RS	30-RS-30C ₃ 2
rh	feuerbeständige, dicht u. selbstschließend	RH	30-RS-30C ₃ 2
rh-rs	feuerbeständige, rauchdicht u. selbstschließend	RH-RS	30-RS-30C ₃ 2

RT - Rahmenart NA - Notausstieg [min. 90x120 cm i.L.]	OTS - Obertischschießer iBo - im Betrieb offen	LA - Lichtauschnitt FST - feststehendes Seite
FENSTER		
S/S - Sonnenschutz / Sonnenschutz elektr. (außen)	KS	- Kasterfenster mit eingebautem Sonnenschutz
B/B - Blendschutz / Blendschutz elektr. (innen)	VL	- Vertikalläden als Blendschutz
R/R - Rollläden/Rollläden	NA	- Notausstieg [min. 90x120 cm i.L.]
Gewachszimmer Lage (innen/außen) Größtyp	1.110.31.01 Bauch Geschoss Raumnummer Türnummer	1.110.31 Bauch Geschoss Raumnummer
FENSTER-NR.	TÜR-NR.	RAUM-NR.

BAUPHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN

DIE ANFORDERUNGEN DES SCHALL- UND WÄRMESCHUTZES SIND ENTSPRECHEND DEN GELTENDEN NORMEN, RICHTLINIEN UND REGELN DER TECHNIK EINZUHALTEN. DIE FESTLEGUNGEN AUS DEN SCHALL- UND WÄRMESCHUTZNACHWEISEN SIND ZU BEACHTEN. INSBESONDERE WIRD AUCH AUF DIE EINHALTUNG BEI DEN INSTALLATIONSGEWERKEN HINGEWIESEN!

MAUERWERKE / MATERIALIEN				TROCKENBAUWÄNDE	
SIGNATUR	BEZEICHNUNG	DIN	EXPOSITIONSKL.	BEMERKUNG	
	KS 20 DB (2,2)	106	MX-1	Wohnungstrennwand	 GK-WAND
	KS 20 DB (1,8)	106	MX-1	tragende Wände	 GK-VORSATZSCHALE
	KS 12 II ₁ (1,2)	106	MX-1	*nichttragende Wände	
	Porenbeton			*nichttragende Wände	
	Vntz II-II ₁	105		Verblendmauerwerk	

* ERST NACH DEM AUSSCHALEN DER DECKEN UNTERMALIEREN UND MIT FLEXIBLEN DECKENANSCHLÜSSEN UNTER BEACHTUNG SCHALL- UND BRANDSCHUTZ AUSFÜHREN.			
STAHLBETON			
SIGNATUR	FESTIGKEITSKL.	EXPOSITIONSKL.	BEMERKUNG
	gem. Statik	gem. Statik	Stahlbeton, örtlich
	gem. Statik	gem. Statik	Betonfertigteil
	gem. Statik	gem. Statik	WU-W-Beton

DURCHBRÜCHE / SCHLITZE / AUSLÄSSE

						
BD Bodendurchbruch	BS Bodenschlitz	BK Bodenkanal	DD Deckendurchbruch	WD Wanddurchbruch	WS Wandschlitz	AL Auslass-Leuchte

AUSFÜHRUNG DER INSTALLATIONSGEWERKE GEMÄSS FACHPLANUNG TA.

HOHEN		
ALLE HÖHENMASSE BEZIEHEN SICH AUF $\pm 0,00 = \text{OK FF IM EG BEZUG Ü. NHN DES JEWEILIGEN BAUTEILS}$		
	$\pm 0,00$ OKFF Oberkante Fertigfußboden im Grundriss	 $+0,00$ OKR Oberkante Roh $\pm 0,00$ OKF Oberkante Fertig
	$-0,00$ OKRF Oberkante Rohfußboden im Grundriss	 $-0,00$ UKR Unterkante Roh $+0,00$ UKF Unterkante Fertig
ALLE TÜRHÖHEN AB OKFF!		FENSTERHÖHEN SIEHE ABKÜRZUNGEN / PLANDARSTELLUNG

PROJEKTÜBERSICHT	AUSRICHTUNG	PROJEKTHÖHEN
		Bauteil 1: $\pm 0.00 = 78,47^{\circ}$ m ü.NN

							
Änderungen/Ergänzungen		gez.	Datum	Inhalt			

Bearbeitungsnummer	2029 Projektnummer	Ausführung Parteien	
Schnitt	C-C+D-D	STADT MÜNSTER Amt für Immobilienmanagement Erweiterungsneubau Gesamtschule Münster-West Gebäudesteil C Theater Straße 35 48149 Münster FREIGABE	
Planzahlblatt	V-2 Grundriss		Reignote
Masse	1:50		Datum
	12.06.2026		Version
	Endlage		
Zustimmung			
264219_GSMW			
Zeichner			
5_1_21-00_SN_CC_D0_20260512			
Planzeichnung			
Zustimmung			
	Eckentwurf / Maßstabvergleich		