Symbol	Anzahl	Artikelnummer	Artikelname	Bestückung
L1	2	RZB 312325.0045 Einbau_Decke	Lens is more 50 1xLED Modul 830	34 W / 3850 lm
L2	15	Trilux TOC 8176751, (NORMA),TOC 8190300 Deckenmitte	ArimoFit C2 MR4 PM16 30-840 ETDD + ArimoFit G2 Sky MR4---TS ZEB ETDD	1x13 22 W /3000 lm 625x622 mm
L3	31	672224.002.1.04	TOLEDO FLAT round E	1xLED Modul 840 17 W
L4	28	901832.002 Einbau-Deckenfläche	LEVIDO round 1x LED Modul 830	7.5 W / 710 Lm Durchmesser 81mm
L5	4	ERL13 1210A,4283+Schaltbar, Feichtdirk	LED--Einbauleuchte schmal 1x LED	39 W /4200 lm 1245x80 mm
L6	1	ERL14 1210A,5484+Schaltbar, PRCH-Licht	LED--Einbauleuchte schmal 1xLED	51 W / 5400 lm 1545x80 mm
L7	2	BP8FSE-B40W-D600-U Lightnet	Basic Ambient Suspended -- P6	32 W / 4480 lm ø600x60 mm
L8	6	BP8FSE-B40W-D500-U Lightnet	Basic Ambient Suspended -- P6	22 W / 3850 lm ø500x60 mm
L9	9	BP8FSE-B40H-C300-U Lightnet	Basic Ambient Suspended -- P6	17 W / 2230 lm ø300x60 mm
L10	0	BP8FSE-B40W-D400-U Lightnet	Basic Ambient Suspended -- P6	15 W / 3050 lm ø400x60 mm
L11	10	Trilux 7685651 Einbauleuchte	FlidescedFS G3 35-840 ETDD	39 W / 5498 lm 625x625 mm
L12	2	Regiolux B40 IP65 50132404115	Feuchtraumleuchte moron--DV/1200 LED	33 W / 4763 lm 1240x65x78 mm
L13	2	312296.002.1.12 RZB	Triana round E Einbau--Flächenleuchten	31 W /3900 lm ø725 mm
L14	7	583058.004.1	Runded mini Wandanbau RZB	1x 11 W / 300 lm ø 268 mm H 96mm



nnitt EE
C Forum

eil D
ellert

Legende

Beleuchtungen / Stromnetze

F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5
F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5 F3.6

Lichtstromnetze 230V 10A
Kabel NYMJ-J 3x1,5mm² CU

Steckdosen / Stromnetze

F4.1 F4.2 F4.3 F4.4 F4.5 F4.6
F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 F5.5 F5.6
F6.1 F6.2 F6.3 F6.4

Steckdosenstromnetze 230V 16A
Allgemein und EDV
Kabel NYMJ-J 3x2,5mm² CU

F5.4

CEE -- Dose 400V 16A
Kabel NYMJ-J 5x2,5mm² CU

Jalousienmotor / Stromnetzen

F7.1 F7.2

Jalousienstromnetzen 230V 10A
Kabel NHXMH-J, 3x1,5mm² cu

Stromnetze Bereich Küche

F2.1 F2.2 F2.3 F3.4 F3.5 F3.6 F3.7
F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5 F3.6 F3.7
F4.2 F4.2 F4.3 F4.4 F4.5
F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 F5.5
F6.1 F7.1 F8.1 F8.1 F10.1 F11.1 F12.1
F13.1 F14.1 F15.1 F16.1 F17.1

Stromnetze-Küchengeräte
230 V /400V

F18.1 F18.2 F18.3 F18.4 F18.5
F19.1 F19.2 F19.3 F19.4 F19.5 F19.6

Stromnetze-Allgemein
Beleuchtung und Steckdosen

F19.7

Anschluß 230 V Tableau

Legende

- Präsenzmelder
- Sicherheitsleuchte
- Fluchtwegsiktrogramm
- Fluchtwegsiktrogramm Würfel
- Taster
- Ausschalter
- Sonnenschutzschalter
- Sonnenschutzmotor
- Motor Dachfenster
- 1-fach Steckdose
- 2-fach Steckdose
- E-Anschluss allgemein
- CEE-Steckdose 400 V
- Datendose, 1-fach
- Datendose, 2-fach
- Antennendose
- WLAN-Umsetzung: 1x Datendose, 1-fach Access Point
- Installation für Arbeitsplatz: 1x Datendose, 2-fach 1x 2-fach Steckdose 1x 2-fach Steckdose EDV
- für White-Board-tafel 1x Datendose, 2-fach 1x 2-fach Steckdose 1x 2-fach Steckdose EDV 1x Schnur Auslassdose
- White-Board-Tafel inkl. Kurzdistanz Beamer und Aktiv Lautsprecher
- Aktiv Lautsprecher
- Zuglasler
- Rufabstellmaster
- Signalleuchte
- Festanschluss 230 V
- Festanschluss 400 V
- Rauchmelder mit Sockelsirene
- Druckknopfmelder
- Rauchmelder
- Löschdecke
- Rauch -- Wärmemelder Bestand

Planungsgrundlagen:

Architekt:	H. Gies Architekt GmbH
Inhalt:	Grundriss Untergeschoss
Plannr:	196-E-003.02_GRR_UG_2024_100
Datum:	20.03.2025

Keine Montagezeichnung!
Sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen. Die Anordnung der Einbauteile ist nicht maßstäblich dargestellt.
Installation der Einbauteile nur nach Absprache mit der Bauleitung.
Montagezeichnungen sind durch den Handwerker zu erstellen und der Bauleitung vor Installationsbeginn zur Kontrolle vorzulegen.

Index	Datum	Name	Art der Änderung

196	P-11991	-2122-	ENTWURFSPLANUNG
Gebäudenummer	Projektnummer		Projektphase

E/-1-D	UNTERGESCHOSS	STADT MÜNSTER
Planeinheit	Gewerk: Elektro Zeichnung	Planungsfirm
1:50 Maßstab	12.08.2024 / EI Mauritz Erstellung / Name	Index

Amt für Immobilien-management

Projektbezeichnung
2122-EPU
Projektordner
196-E-100_D-GR_FU_E-003H40
Planbezeichnung

Zeichnung	Architekten und Projektleitung
Zeichnung	Bauen im Bestand
Projektleitung	Architektenvertretung / Anwesenheitsvertretung

Anmerkung / Technische Leitung

PETER-WUST-SCHULE
Dingbängerweg 80
48163 MÜNSTER

STADT MÜNSTER
ALBERSLOHER WEG 33
48127 MÜNSTER

XVDoBKLeer