

Erweiterung Peter-Wust-Schule Türliste																																							
Zeile Nr. / Spalte Nr.	Haus/Geschoss	Bauteil	Türnummer	Zeichnung	Pos.-Nr. LV	Beschreibung	Öffnungsrichtung-Innen/Außen	Tür-Breite (m)	Tür-Höhe (m)	Türanschlag DIN	Außentür	Innentür	Brand- /Rauchschutz	Schallschutz R'w	Einbruchhemmung	Fluchtweg	Beschlag bandseitig	Beschlag bandgegenseitig	Drückergarnitur	Wechselgarnitur	Drücker/Griffstange	Drücker/Touchbar	Stoßgriff/Touchbar	Knauf/Touchbar	blind/Touchbar	Fallenschloss	Fallen-Riegel-Schloss	Treibriegelschloss	Mehrfachverriegelung	Panikfunktion	Vollpanik	Tagesentriegelung	Motorschloss	E-Öffner ZuKo	OTS	Motorantrieb	Nullschwelle	Bodendichtung	
Erdgeschoss																																							
1	EG	D	DA 0.01	11.03	17.120	2-flüglig + ST	außen	2,980	2,710	R/L	X		> 37 db	RC2	X	Stoßgriff	Touchbar					X					X	X	X	E	X	X		X	X				
2	EG	D	DA 0.02	11.04	17.190	1-flüglig	außen	1,330	2,710	R	X	T30	> 37 db		X	Drücker	Touchbar				X						X				B				X				
3	EG	D	DA 0.03	11.05	17.200	1-flüglig	außen	1,175	2,710	L	X	T30	> 37 db		X	Knauf	Drücker		X								X			E					X				
4	EG	D	DA 0.04	11.04	17.150	1-flüglig	außen	1,330	2,710	R	X		> 37 db	RC2	X	Knauf	Drücker		X								X		X	E		X		X	X				
5	EG	D	DA 0.05	11.03	17.130	2-flüglig + ST	außen	2,980	2,710	R/L	X		> 37 db	RC2	X	Knauf	Touchbar					X					X	X	X	E	X	X			X				
6	EG	D	DA 0.06	11.01	17.100	2-flüglig + ST	innen	2,980	2,710	R/L	X		> 37 db	RC2		Drücker	Knauf		X								X	X	X				X						
7	EG	D	DA 0.07	11.01	17.100	2-flüglig + ST	innen	2,980	2,710	R/L	X		> 37 db	RC2		Drücker	Knauf		X								X	X	X				X						
8	EG	D	DA 0.08	11.01	17.100	2-flüglig + ST	innen	2,980	2,710	R/L	X		> 37 db	RC2		Drücker	Knauf		X								X	X	X				X						
9	EG	D	DA 0.09	11.04	17.160	1-flüglig	außen	1,330	2,710	L	X		> 37 db	RC2	X	Blind	Touchbar						X				X		X	E					X				
10	EG	D	DA 0.10	11.04	17.170	1-flüglig	außen	1,330	2,710	L	X		> 37 db	RC2	X	Stoßgriff	Touchbar					X							X	E		X	X			X	X		
11	EG	D	DA 0.11		17.390	Fassadenelement 2-flüglig	außen	6,100 1,800	3,000	R/L	X				RC2	X	Stoßgriff	Touchbar												X	E	X	X	X			X	X	
12	EG	D	DA 0.12		17.380	Fassadenelement 2-flüglig	außen	6,100 1,800	3,000	R/L	X				RC2	X	Stoßgriff	Touchbar										X		X	E	X	X			X		X	
11	EG	E	EA 0.01	11.03	17.120	2-flüglig + ST	au																																