

KiTa Hobbeltstraße
Innentürliste

Pos.	Breite	Höhe	Beschreibung	Zarge	Schließung	Anforderungen	Wandstärke MW	Anzahl	Einbauort, Türnummer	Anmerkungen/ Fragen
.01.1	1,45	2,135	Gruppenraumtür, zweiteilig bestehend aus einem Gangflügel mit geschlossenem Türblatt DIN rechts , lichter Durchgang min. 90 cm und einem festverglastem Seitenelement aus Verbundsicherheitsglas	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	Blindzylinder	Rw > 37 db inkl. Bodenabdichtung	29,5 cm	2	Gruppenräume EG, OG, westliche Seite T-0.08, T-1.04	Fingerklemmschutz in Zarge integriert
.01.2	1,45	2,135	Gruppenraumtür, zweiteilig bestehend aus einem Gangflügel mit geschlossenem Türblatt DIN links , lichter Durchgang min. 90 cm und einem festverglastem Seitenelement aus Verbundsicherheitsglas	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	Blindzylinder	Rw > 37 db inkl. Bodenabdichtung	29,5 cm	2	Gruppenräume EG, OG, östliche Seite T-0.11 T-1.08	Fingerklemmschutz in Zarge integriert
.02.1	1,01	2,135	Gruppennebenraumtür Türblatt DIN links mit Lichtausschnitt b/h ca. 0,30 m/1,50 m	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	Blindzylinder	Rw > 37 db inkl. Bodenabdichtung	25 cm	2	Gruppennebenräume EG, OG westliche Seite T-0.09 T-1.05	Fingerklemmschutz in Zarge integriert
.02.2	1,01	2,135	Gruppennebenraumtür Türblatt DIN rechts mit Lichtausschnitt b/h ca. 0,30 m/1,50 m	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	Blindzylinder	Rw > 37 db inkl. Bodenabdichtung	25 cm	2	Gruppennebenräume EG, OG östliche Seite T-0.13 T-1.09	Fingerklemmschutz in Zarge integriert
.03.1	1,01	2,135	Tür Schlaf-Diff-Raum, Personalraumtür, Türblatt DIN links , mit Lichtausschnitt b/h ca. 0,30m/1,50m	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	Blindzylinder	Rw > 37 db inkl. Bodenabdichtung	25 cm 19 cm 22,5 cm 19 cm	4	Schlaf-, Diff-Räume EG, OG östliche Seite Personalraum OG T-0.12 T-0.15, T-1.02, T-1.11	Fingerklemmschutz in Zarge integriert Personalraum-Tür nun DIN L , 24.03.2026,auf der Baustelle e-Dosen rechts
.03.2	1,01	2,135	Tür Schlaf-Diff-Raum, Türblatt DIN rechts mit Lichtausschnitt b/h ca. 0,30 m/1,50 m	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	Blindzylinder	Rw > 37 db inkl. Bodenabdichtung	19 cm 19 cm 25 cm	3	Schlaf-, Diff-Räume EG, OG westliche Seite T-0.16, T-1.12, T-1.06	Fingerklemmschutz in Zarge integriert
.04.1	1,01	2,135	Sanitärräume, Türblatt DIN links mit Lichtausschnitt b/h ca. 0,30 m/1,50 m	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	Blindzylinder	Rw > 32 db inkl. Bodenabdichtung	22,5 cm 22,5 cm	2	Kindersanitäräume, westliche Seite T-0.07, T-1.03	Fingerklemmschutz in Zarge integriert
.04.2	1,01	2,135	Sanitärräume, Türblatt DIN rechts mit Lichtausschnitt b/h ca. 0,30 m/1,50 m	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	Blindzylinder	Rw > 32 db inkl. Bodenabdichtung	22,5 cm 22,5 cm	2	Kindersanitäräume, östliche Seite T-0.14, T-1.10	Fingerklemmschutz in Zarge integriert
.05	1,25	2,135	Leitungsbüro, zweiteilig bestehend aus einem Gangflügel mit geschlossenem Türblatt DIN links , lichter Durchgang min. 90 cm und einem festverglastem Seitenelement aus Verbundsicherheitsglas Freilauftürschließer Elektroanschluss	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	Profilzylinder, abschließbar	30 S feuerhemmend, rauchdicht, mit Freilauftürschließer Rw>42 db, inkl. Bodenabdichtung	16,5 cm	1	Leitungsbüro T-0.02	Fingerklemmschutz in Zarge integriert => Brandschutz klären
.06	1,01	2,135	Küche Türblatt DIN rechts mit Lichtausschnitt b/h ca. 0,30 m/1,50 m Freilauftürschließer Elektroanschluss	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	Profilzylinder, abschließbar	30 S feuerhemmend, rauchdicht, mit Freilauftürschließer Rw>32 db, inkl. Bodenabdichtung	16,5 cm	1	Versorgungsküche EG T-0.03	Fingerklemmschutz in Zarge integriert => Brandschutz klären
.07.1	1,01	2,135	Abstellräume, HWR geschlossenes Türblatt DIN rechts	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	Profilzylinder, abschließbar		22,5 cm 22,5 cm 29 (?) cm	3	Gruppen-Abst.-Räume EG, OG westl. Seite, HWR OG T-0.10, T-1.07, T-1.16	Fingerklemmschutz in Zarge integriert
.07.2	1,01	2,135	Abstellräume geschlossenes Türblatt DIN links	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	Profilzylinder, abschließbar		22,5 cm 16,5 cm 16,5 cm	3	Gruppen-Abst.-Räume EG, OG östl. Seite, Abst.-R. MZR EG T-0.06, T-1.15, T-0.19	Fingerklemmschutz in Zarge integriert
.07.3	1,01	2,01	Abstellraum Küche geschlossenes Türblatt DIN rechts	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	Profilzylinder, abschließbar		16,5 cm	1	Abst.-R. Küche T-0.04,	Fingerklemmschutz in Zarge integriert
.08.1	1,01	2,135	Tür Vorraum Pers.WC geschlossenes Türblatt DIN rechts	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	WC-Schließung		16,6 cm	1	Vorraum Pers.-WC OG T-1.13	Fingerklemmschutz in Zarge integriert
.08.2	0,76	2,135	Tür Pers.-WC geschlossenes Türblatt DIN links	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	WC-Schließung		10,5 cm	1	WC-Kabine Pers.-WC OG T-1.14	Fingerklemmschutz in Zarge integriert
.09	1,01	2,135	Technikraum OG Obentürschließer, geschlossenes Türblatt DIN links	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	Profilzylinder, abschließbar	30 S feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend OTS Rw>32 db, inkl. Bodenabdichtung	16,5 cm	1	T-1.17	Fingerklemmschutz in Zarge integriert => Brandschutz klären
.10	1,01	2,135	Beh.-WC geschlossenes Türblatt DIN links	Stahlzarge, stumpf einschlagendes Türblatt	WC-Schließung		25 cm	1	T-0.17	Fingerklemmschutz in Zarge integriert

.11	1,57	2,75	Windfangtür, Holzrahmentür bestehend aus einem feststehenden, verglasten Seitenteil b/h= ca. 40/213,5 cm, einem feststehenden, verglasten Oberlicht, b/h= ca. 157/60 cm, und einem verglasten Gangflügel DIN rechts, lichter Durchgang min. 1,00 m , Obentürschließer mit Elektroanschluss und Cordetastatur, Taster auf der Wand, h=1,00 m, Türgriffhöhe ca. 1,70 m, Türgriffe gekröpft	Holzrahmentür	Blindzylinder			1	T-0.01	Fingerklemmschutz aufgesetzt
.12	1,57	2,75	Tür MZR, Holztür mit Lichtausschnitt b/h ca. 0,30 m/1,50 m (Gangflügel) Freilauftürschließer Elektroanschluss Muldengriff rauminnenseitig, Drücker flurseitig Gangflügel DIN rechts raumseitig aufschagend b/h= ca. 100/213,5 cm, lichtet Durchgangsmaß min. 1,00 m Feststellflügel DIN links raumseitig aufschlagend b/h= ca. 57/213,5 cm geschlossenes Oberlicht b/h=ca. 157/60 cm feststehendes		Blindzylinder	30 S feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend Rw> 37 db, inkl. Bodneabdichtung		1	T-0.18	
.13	1,57	2,75	T30 Tür EG zum Flur, Holzrahmentür bestehend aus einem verglasten Standflügel (Seitenteil) b/h= ca. 40/213,5 cm DIN rechts, einem feststehenden, verglasten Oberlicht, b/h= ca. 157/60 cm, und einem verglasten Gangflügel DIN links, lichter Durchgang min. 1,00 m, Freilauftürschließer mit Elektroanschluss Türgriffe gekröpft		Blindzylinder	30 S feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend		1	T-0.05	Fingerklemmschutz aufgesetzt
.14.1	1,45	58,5	F30 Oberlicht BRH 1,55 Treppenhaus zum Flur festverglast im Blendrahmen			30 S feuerhemmend Glas VSG		1	T-1.01.a	
.14.2	1,45	2,5	T30 Tür OG zum TRH, Holzrahmentür bestehend aus einem feststehenden, verglasten Seitenteil b/h= ca. 30/213,5 cm, einem feststehenden, verglasten Oberlicht, b/h= ca. 145/35 cm, und einem verglasten Gangflügel DIN rechts, lichter Durchgang min. 1,00 m, Freilauftürschließer mit Elektroanschluss Türgriffe gekröpft		Blindzylinder	30 S feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend Glas VSG		1	T-1.01.b	Fingerklemmschutz aufgesetzt
.15	1,9	58,5	Oberlichter der Gruppenräume zum Flur festverglast im Blendrahmen			Glas VSG		8	T-0.08a+b, T-0.11a+b, T-1.07a+b, T-1.08a+b	