

Attikablech gemäß Bestandsmaße, pulverbeschichtet RAL 9016

bestehendes Attikaholz ersetzen

Attika neu eindichten

Kontrollschacht mit Revisionsklappe
Notentwässerung über Attikaablauf DN 100
75 mm Aufstauhöhe

Einläufe gemäß Herstellerangaben fachgerecht an Dampfsperre und Abdichtungsbahnen mit Klemmflansch anschließen
Kiesstreifen Grobkies umlaufend ca. 50cm

142. Schicht

141. Schicht

Durchbruch gem. Herstellerangaben

Farbe nach Wahl AG

1'

Dachaufbau
Extensivbegrünungssubstrat max. 20% Massenanteil organischer Bestandteile
Filterflies
Trenn- und Schutzlage
Drän- und Speicherelement
Faserschutzmatte
2. Abdichtungslage geschweißt, wurzelfest
1. Abdichtungslage geschweißt
Gefälledämmung WLG 023, gem. Gefälleplanung
Dämmung Grundlage
Voranstrich, Dampfsperre, Dämmstoffkleber
Stahlbetondecke
Abhangdecke

40 mm
4 mm

30 mm
100 mm

220 mm
230 mm

68,84

11,93

47^B

34^B

50

Hochpunkt
Gefälledämmung

80

11,50

23

Noteinlauf in Kehlen

68,13⁵

11,13

Gefälledämmung gemäß Gefälleplanung Dachdecker. Die mittlere Dämmstärke, sowie die erforderliche Wärmeleitfähigkeit gemäß WSNW muss durch die Gefälleplanung des Ausführenden nachgewiesen werden.

PLANSTÄNDE:

Planstand / Index	Bearbeiter	Datum	Änderungen
a	pk	01.06.2026	Anpassung Dachdämmung an Gefälleplan, Beschriftung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.
Widersprüchliche Angaben in den Architektenplänen und den Ausführungsplänen der Fachplaner sind unverzüglich und vor Ausführung schriftlich anzukündigen.
Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders vermerkt.
Sämtliche Zeichnungen basieren auf den uns übergebenen Bestandsplänen, sowie Vermesserdaten. Abweichungen zur tatsächlichen Bausubstanz bleiben vorbehalten.

Projektkurztitel:	Plannummer:	Index:
GPL	B.D.D.03.02	a

Zeichnung:	Datum:
Sanierung Trakt 4	26.06.2025
Leitdetail Notablauf	Planstatus:
Vertikalschnitt	Vorabzug
	Planungsstand:
	Ausführungsplanung
	Maßstab:
	1:5
	gez:
	lt

Projekt:
Gymnasium Paulinum Am Stadtgraben 30 48143 Münster

Bauherr:
Stadt Münster - Amt für Immobilienmanagement Albersloher Weg 33 48155 Münster

Architekt:

