



Brandschutzanforderungen gemäß Brandschutzkonzept, nach DIN 4102-2 u. DIN EN 13501-2			
d =	dichtschießend	fh+rd =	T30-RS = feuerhemmend, E30 = G30
d+s =	dicht-, selbstschließend		rauchdicht, selbstschließend EI30 = F30
rd =	TRS = rauchdicht, selbstschließend	fh =	T30 = feuerhemmend, dicht-, selbstschließend

Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
 Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
 Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
 Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den/die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
 Das gültige Brandschutzkonzept ist zu beachten.

ERWEITERUNG DER ANNETTE-VON-DROSTE- HÜLSHOFF SCHULE NIENBERGE

BAUHERR

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilien-
management

NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG

Schnitte Aufzug

Maßstab	1:50	Blattgröße	DIN A2	Datum	241008	BSB Plancode	Index
Status:	WP2					21140	
Projekt	Datum	Phase	Ersteller	Code	Beschreibung		
11992 MÜN	_241008	_LP5	- A	21140	Schnitte Aufzug		