

Westnetz GmbH • Florianstraße 15-21 • 44139 Dortmund

Hydro Ingenieure GmbH
Stockkampstraße 10
40477 Düsseldorf

Spezialservice Strom

Ihre Zeichen	Frohberg Sinja
Ihre Nachricht	02.09.2024
Unsere Zeichen	DRW-S-LG-TM/1563/Ru/177.116/Ts
Name	Herr Rutz
Telefon	0231 438-2242
E-Mail	Stellungnahmen@Westnetz.de

Dortmund, 10. September 2024

Tiefbau für die Herstellung einer Baugrube und Einbringen eines Punktbauwerks in Gütersloh, Brockhäger Straße/Blankenhagener Weg

1. 110-kV-Hochspannungsfreileitung Enniger – Gütersloh, Bl. 1542 (Maste 1115 bis 1117)
2. 110-kV-Hochspannungsfreileitung Gütersloh – Lippstadt, Bl. 1563 (Maste 1 bis 3)
3. 110-kV-Hochspannungskabel Gütersloh – Domhof Bl. 1907

Sehr geehrte Damen und Herren,

für das obige Vorhaben haben Sie eine Planauskunft über die online-Planauskunft angefordert.

Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die im Betreff genannten Hochspannungsfreileitungen. Bezüglich der ebenfalls im Planbereich vorhandenen Amprion-Hochspannungsfreileitungen erhalten Sie ggf. eine separate Stellungnahme der Amprion GmbH.

Im Planbereich der obigen Maßnahme verlaufen die im Betreff genannten Hochspannungsleitungen.

110-kV-Hochspannungsfreileitungen

Die Leitungsführungen entnehmen Sie bitte den beigefügten Lageplänen, wobei wir darauf hinweisen, dass sich die tatsächliche Lage der Leitungsachsen und somit auch die Leitungsrechte allein aus der Örtlichkeit ergeben.

Bei Ihren weiteren Planungen bitten wir Sie, Folgendes zu berücksichtigen:

- Einwirkungen und Maßnahmen, die den Bestand oder Betrieb der Leitungen beeinträchtigen oder gefährden, dürfen nicht vorgenommen werden.
- Die Leitungen und die Maststandorte müssen jederzeit zugänglich bleiben, insbesondere ist eine Zufahrt auch für schwere Fahrzeuge zu gewährleisten.

Westnetz GmbH

Florianstraße 15–21 • 44139 Dortmund • T 0800 93786389 • westnetz.de

Geschäftsführung Jochen Dwertmann • Dr. Jürgen Gröner • Dr. Alexander Montebaur

Sitz der Gesellschaft Dortmund • Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund • Handelsregister-Nr. HRB 30872

Bankverbindung Commerzbank Essen • BIC COBADEFF360 • IBAN DE02 3604 0039 0142 0934 00

Gläubiger-IdNr. DE44ZZZ00002236870 • USt-IdNr. DE325265170

177.116 Hydro Ingenieure GmbH Bl. 1563

Seite 2 von 3

- Alle geplanten Einzelmaßnahmen im Bereich der Leitungen, insbesondere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Geländeniveauveränderungen oder Anpflanzungsmaßnahmen, bedürfen unserer Zustimmung.

Wir bitten Sie, uns baureife Planunterlagen mit entsprechenden Schnittzeichnungen und Höhenangaben (NHN-Höhen) zur Prüfung und Stellungnahme zuzusenden.

110-kV-Hochspannungskabel

Zu Ihrer Orientierung übersenden wir Ihnen die Planunterlagen des Hochspannungskabels, aus denen Sie die Lage des Kabels entnehmen können.

Bei Ihren weiteren Planungen bitten wir Sie, Folgendes zu berücksichtigen:

Im Sicherheitsbereich des 110-kV-Kabels von insgesamt 5 m (2,5 m beidseitig der Leitungsachse) dürfen keine größeren Höhenänderungen der bestehenden Gelände- oder Straßenflächen vorgenommen werden. Einer evtl. Überbauung oder Bepflanzung der Kabeltrasse durch Bauwerke, Bäume oder tiefwurzeln Sträucher können wir nicht zustimmen, da dieses Hochspannungskabel im Störfall tiefbaumäßig jederzeit erreichbar sein muss.

Außerdem ist darauf zu achten, dass folgende Mindestabstände zu dem Hochspannungskabel eingehalten werden:

	<u>bei Parallelführung⁽¹⁾</u>	<u>bei Kreuzungen</u>
Gasleitungen	1,00 m	0,50 m
Wasserleitungen	1,00 m	0,50 m
Kabel	1,00 m	0,50 m
Kanal	1,00 m	0,50 m
Nachrichtenkabel	0,50 m	0,50 m
Fernwärmeleitungen	5,00 m	1,00 m
Höchstspannungskabel ⁽²⁾	5,00 m	1,00 m

⁽¹⁾ beidseitig der Leitungsachse

⁽²⁾ zusätzlich thermisches stabilisiertes Bettungsmaterial (spezifischer Wärmewiderstand 1,00 mK/W) einzubringen

Alle geplanten Einzelmaßnahmen im Bereich der Hochspannungskabelanlage bedürfen unserer Zustimmung.

Mit den Arbeiten im Bereich der Hochspannungskabelanlage kann erst begonnen werden, nachdem die Maßnahme mit uns abgestimmt worden ist.

Wir bitten Sie, uns baureife Planunterlagen mit entsprechenden Schnittzeichnungen und Höhenangaben (NHN-Höhen) zur Prüfung und Stellungnahme zuzusenden.

Die für die Abwicklung dieses Geschäftsvorfalles erforderlichen Daten werden von der Westnetz GmbH im Sinne der Datenschutzgesetze in der jeweils gültigen Fassung erhoben, verarbeitet und genutzt. Alle Informationen hierzu finden Sie auf www.westnetz.de/Datenschutz oder werden Ihnen auf Verlangen separat übersandt.

Seite 3 von 3

Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns betreuten Anlagen des 110-kV-Hochspannungsnetzes.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Westnetz GmbH

i.V. M. Hey

i.A. Runk

Anlage

Lagepläne: Bl. 1542, Blatt 8
Bl. 1563, Blatt 1
Bl. 1907, Blatt 1001

Aufmessungsrisse: Bl. 1907, Blatt 1 u. 2

Verteiler

Bl. 1542, Bl. 1563, Bl. 1907
DRW-S-EL-ZS, Herrn Falter

Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Einrichtungen, die ebenfalls Angaben über angebotene Energieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie gegebenenfalls technische Spezifikationen von energiebetriebenen Geräten bereitstellen, erhalten Sie auf folgender Internetseite: www.edl-netz.de