

Belüftung geflanscht; mit Regenhaube und Insektenschutzgitter; Mat.: PE-el

Verbindungsschacht

Schachtabdeckung DN1000 in Edelstahlausführung mit Entlüftungshaube DN150; Werkstoff-Nr.: 1.4301; mit Schloss zum Abschießen

Übergabeschacht (Bestand)

exzentrische Reduzierung DA 280/110 PE100

Schachtleiter zweiholmig b=0,4m; mit Einstiegshilfe

Gasleitung DA110 PE-el

exzentrische Reduzierung DA 280/110 PE100

Rohrstützen

Fundament gem. Statik

DN 2000

Deponiegasleitung DA280, PE100 (Bestand, Zuführung von GSS 6)

Zwischenbauklappe DN100 mit Schneckenradgetriebe und Handrad

Belüftungsrohr

T-Stück DA110/DA110/DA110

Zwischenbauklappe DN100

Messstutzen mit Schnellverschlusskupplung und Anemometerstutzen

Gasleitung DA110 PE-el

Rohrstütze

exzentrische Reduzierung DA 280/110 PE100

Auftraggeber: AVE Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb Kreis Paderborn
Entsorgungszentrum "Alte Schanze"
33106 Paderborn

Bauvorhaben: Deponie "Alte Schanze" Paderborn
Optimierte Gasfassung und energetische Nutzung von Deponiegasen
- Ausführungsplanung -

f				zul.Abw.	Oberfläche	Maßstab	1 : 25	Gewicht	
e						Deponie "Alte Schanze" Paderborn LOS1 - Tiefbau			
d				2026	Datum	Name	Verbindungsschacht Gasverbindungsleitung		
c				Bearb.	23.07.	Ro			
b				Gepr.					
a				Norm			Anlage 8		
Zust.				Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers.f.:	Ers.d.:

21826-5803-1-0

Blatt 1
1 Bl.