



LEGENDE

- Bauart Brandwand (F90-A+M: DIN 4102)
- feuerbeständig, nichtbrennbar (F90-A: DIN 4102)
- notwendiger Treppenraum
- notwendiger Flur
- feuerhemmend, nichtbrennbare Oberfläche im Flur (F30-A: DIN 4102)
- Decke von unten feuerbeständig
- Nutzungseinheit A= 195 m²
- Nutzungseinheit A= 82 m²
- Nutzungseinheit A= 68 m²
- Nutzungseinheiten
- T30
- T30RS
- dT
- F90
- NA
- Flucht- und Rettungsweg
- mindest Türbreiten in Rettungswegen
- Rauchableitung

Dieser Plan gilt nur zusammen mit dem Brandschutzkonzept!

Revision 1	19/01/24	Seigis
Änderungen	Index	Datum

Bauvorhaben: Umbau Bahnhofsgelände Löhne Bünder Str. 7; 32584 Löhne Stadt Löhne Oeynhausener Straße 41, 32584 Löhne	Projekt-Nr.: 221098
--	----------------------------

Darstellung: BRANDSCHUTZPLAN Obergeschoss	Plan-Nr.: BS 4
--	-----------------------

Tragwerksplanung Brandschutz Bauphysik Sicherheits- u. Gesundheitskoordination Brückengprüfung Objektplanung für Ingenieurbauelemente Instandsetzungsplanung Nachhaltiges Bauen	boe+o nord Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH Engerstraße 34 33824 Werther	Telefon E-Mail 0 52 03 / 296 9865 info@bep-nord.de	Index: Maßstab: 1:100 Datum: 19.01.2023 gezeichnet: Lütkeimer intern geprüft: Hollmann
--	---	---	--