Bordsteinabsenkung zurück bauen
Blindenleitsystem umlegen

Bordsteinabsenkung herstellen
gem. Straßenplanung

Querungshilfe abreißen
Fläche asphaltieren
Blindenleitsystem umlegen

Verkehrsinsel
mit Baum
erhalten

Provisorische Querungshilfe
gem. Straßenplanung

OLDENTRUPER STRASSE

2459

Hydrant mit
Schutzverkleidung

Bauwasser DN 32
unterirdisch verlegt

Baustellenzufahrt
Gehwegplatten zurück bauen
Blindenleitsystem umlegen
Fläche asphaltieren

Einfahrt / Ausfahrt

Anschluss an Bestand

Radweg

Gehweg

Bordsteinabsenkung herstellen
gem. Straßenplanung

Bauwasser DN 32

Leitung mit Schutzverkleidung,
wetterfester Wärmedämmung
und Begleitheizung

Interimsparkplatz
Friedhof

Zauntor Containeranlage

Garagen
FD I

Garagen
FD I

Bauwasser
DN 25

Bauzaun

Kran 1
Fundament: 3,00 x 3,00 m

Leitungsstrasse mit Begleitheizung + wetterfester Wärmedämmung

Bauwasser DN 25

2 m Sicherheitsabstand zu Baugrube

Baugrube: Böschung 45°
abgedeckt mit Silofolie

Haus 10 - nicht unterkellert
vollst. Bodenaustausch bis min. 1,00 m unter Sohle
gegen verdichtungsfähiges Material gem. Bidengutachten

2 Zapfstellen
DN 20

463

Anschluss Baustrom
Leerrohr unterhalb
der Baustellenzufahrt

Zugänge Container

2 Zapfstellen
DN 20

HAK Zählerverteilung

Baustromverteiler
Haus 11

Kopfloch
bleibt offen

Trafostation
Versorger

Pantry

WC

Bespr.

Bespr.

Büro

4 Container:
2x Besprechung
1x Büro
1x Teeküche

Arbeitsraum

Haus 11
unterkellert

EG-SOHLEN:
Plan 5105 und 5106 beachten

UG-SOHLEN:
Plan 5102 und 5103 beachten

Pos. I-500: Stb-Sohlplatte UG
d = 40 cm, C35/45 WU, XC2

BAUGRUBE UNTERFAHRT AUFZUG
OK FF EG: +/-0,00 m = 114,80 m ü.NN
OK Rohsohle: -5,35^{5} m = 109,44^{5} m ü.NN
UK Rohsohle: -5,75^{5} m = 109,04^{5} m ü.NN
OK Schotterschicht: -5,92^{5} m = 108,87^{5} m ü.NN
OK Erdplanum: -6,22^{5} m = 108,57^{5} m ü.NN

Anschluss UWB-Fläche
NICHT Teil der Bau-
stelleneinrichtung!

Dehnfuge gem. Leitdetail 2
UG-Außentreppe Geb.1

Pos. I-500: Stb-Sohlplatte UG, d = 40 cm, C35/45 WU, XC2

2 m Sicherheitsabstand zu Baugrube

Auslastung 70 m / Tragfähigkeit 5,0 t

BAUGRUBE UG - FORUM + HAUS 11
OK FF EG: +/-0,00 m = 114,80 m ü.NN
OK Rohsohle: -4,13^{2} m = 110,66^{2} m ü.NN
UK Rohsohle: -4,53^{2} m = 110,26^{2} m ü.NN
OK Schotterschicht: -4,70^{2} m = 110,09^{2} m ü.NN
OK Erdplanum: -5,00^{2} m = 109,79^{2} m ü.NN

Berliner Verbau
HE-B 300, Max-Abstand: 2,00 m
Bohrendicke: d = 10 cm

Berliner Verbau
HE-B 300, Max-Abstand: 2,00 m
Bohrendicke: d = 10 cm

Baustromverteiler
Haus 10

Forum
unterkellert

Arbeitsraum

Arbeitsraum

Arbeitsraum

Arbeitsraum

Materiallagerfläche / Firmancontainer

Bauzaun

2 m Sicherheitsabstand zu Baugrube

Baugrube: Böschung 45°
abgedeckt mit Silofolie

Auslastung 50 m

Trafostation
NEU

Kopfloch
bleibt offen

Kopfloch
bleibt offen

Einfahrt / Ausfahrt

Baustelle
UWB-Fläche

EG-SOHLEN:
Plan 5105 und 5106 beachten

Haus 10 - nicht unterkellert
vollst. Bodenaustausch bis min. 1,00 m unter Sohle
gegen verdichtungsfähiges Material gem. Bidengutachten

Baustromverteiler
Haus 12

Kran 2

SCHOTTERFLÄCHE

Wendekreis LKW

Anschluss UWB-Fläche
NICHT Teil der Bau-
stelleneinrichtung!

Zauntor Baustellenzufahrt

UWB-FLÄCHE NEU

P Firmen-Bullis

ZV UWB

2457

BEMERKUNGEN

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen.
Differenzen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.

Bei Widersprüchen zwischen Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen haben Unterlagen im größeren Maßstab Vorrang, bei gleichmaßstablichen Plänen der jüngere.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, sowie den Schal- und Bewehrungsplänen.

Die DIN - Vorschriften und das Brandschutzkonzept sind einzuhalten!

Ergänzend sind die Ausführungsplanungen der am Bau beteiligten Fachingeneure und der ausführenden Firmen hinzu zu ziehen.

Alle angegeben Höhen beziehen sich auf ± 0.00 EG
Öffnungsmaße sind Rohbaumaße!
Alle Höhenmaße beziehen sich auf OKFF!

LEGENDE

ABKÜRZUNGEN

BA	Bodenaussparung	KB	Kernbohrung	SD	Sohlendurchbruch
BD	Bodendurchbruch	LH	lichte Raumhöhe	UF	Umfang
BE	Bodeneinlauf		OKFF - UK AD	UV	Unterverteilung
BK	Bodenkanal	NA	Notausgang	UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe	NE	Notentwässerung	ÜZ	Überzug
	ab OKFF	NF	Nutzfläche	UKFD	Unterkante
DA	Deckenaussparung	OKFF	Oberkante		Fertigdecke
DF	Dehnfuge		Fertigfußboden	UKRD	Unterkante Rohdecke
DVS	Deckenversprung	OKRF	Oberkante Rohfußboden	VK	Vorderkante
FF	Fluchtfenster	RB	Ringbalken	VKR	Vorderkante Roh
FR-SW	Fallrohr Schmutzwasser	RD	Rohdecke	VKF	Vorderkante Fertig
FR-RW	Fallrohr Regenwasser	REV	REVI- Öffnung	WA	Wandaussparung
FT	Fertigteil	RH	Rohhöhe	WD	Wanddurchbruch
HK	Heizkörper	RK	Rollladenkasten	WF	Wohnfläche
HKV	Heizkreisverteiler	RR	Regenrinne	WS	Wandschlitz

SCHRAFFUREN

Stahlbeton	Bodendurchbruch	Anstrich
Magerbeton	Deckendurchbruch	Putz
Fertigteil	Wanddurchbruch	
Mauerwerk	Wandschlitz	Fliesen
Leichtwand		Sichtbeton
WDVS		Verblend-MW
Stahlträger	OKFF / OKRD	
Gipskarton-Wand	OKRD	Wandbekleidung
Bestand	OKFF	Metallfassade
Abbruch		

HINWEISE

Detail Bsp. DE-EÖ-003 — fachplanerisch abgestimmtes Detail

fachplanerisch abzustimmendes Detail

TÜREN



Raum-Nr. / Tür-Nr.
Brandschutz / lichter Durchgangsbreite
Schallschutz / Beschläge / Unterschnitt

BRANDSCHUTZ - BEZEICHNUNGEN

T 30	Feuerhemmend nach DIN 4102	BW - Brandwand / Brandwandbauart
T 90	Feuerbeständig nach DIN 4102	feuerbeständige Wand F90-A DIN 4102
DS	Dichtschließend	feuerhemmende Wand F30-A DIN 4102
DSS	Dicht- und Selbstschließend	
RS	Rauchdicht und Selbstschließend nach DIN 18 095	

Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Gez.
A	09.07.2026	Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser, Verkehrsinsel angepasst	PW

Projekt:
1848 Neubau Grundschule Sieker, Mühlenbach
Oldentruperstraße, 33605 Bielefeld

Bauherr:
Stadt Bielefeld
August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld

B|K|S|ARCHITEKTEN
Bleichstraße 77a | 33607 Bielefeld
Fon 0521-982 59 500
www.bks-architekten.de

Planungsstand:
Ausführungsplanung

Planinhalt:
Lageplan
Baustelleneinrichtung

Datum:	Maßstab:	Plannummer:	Index:
11.06.2026	1:200	5005	A
Gezeichnet:	Blattgröße:	Planschlüssel:	
PW	H/B 770/1000		