Legende

Steckgeräte

- rote Kennzeichnung: UP-Installation
- grüne Kennzeichnung: AP-Installation
- orange Kennzeichnung: Möbelanbau

- Schuko-Steckdose / mit Klappdeckel / schaltbar
- 3-fach Schuko-Steckdose
- USB-Steckdose
- Drehstromsteckdose
- Bodeneinbausteckdose
- Steckdose unter Schalter
- Steckdosen/Kombination

Leuchten

- Leuchte
- Sicherheitsleuchte
- Rettungszeichenleuchte
- A.. Außenleuchte
- L.. Lichtkanal
- RZ.. Rettungszeichenleuchte
- SL.. Sicherheitsleuchte
- LB.. LED Stripes / Band
- . DE / DA Deckeneinbau/ -anbau
- . WE / WA Wandeinbau/ -anbau
- . BE / BA Bodeneinbau/ -anbau
- . M / P Mastleuchte / Pollerleuchte
- . PL Pendelleuchte
- . ST Strahler
- . BW mit Bewegungsmelder
- . SL integriertes Netzteil

- ETV/– Anschlussdose 1-fach / 2- fach / 2 x 2-fach / ...
- IR/LAN / + Dect
- HDMI / USB
- Antenne SAT / TV / R
- Läutwerk / Gong / Hupe
- Lautsprecher
- Kamera
- Gegensprechstelle / Türstation
- Türöffner
- Kartenleser / mit Pin Eingabe
- Klingel
- elektrischer Zylinder
- Motorschloss/Riegel

Schaltgeräte

- Aus / Serien- / Wechselschalter
- Schlüsselschalter / Not-Aus-Schalter
- Taster / mit Melderleuchte / Doppeltaster
- Jalousie-Taster / Schalter
- Bedientableau
- Bewegungs- / Präsenzmelder
- . M / S Master / Slave
- . BUS / KNX Bus / KNX
- . D DALI-Melder
- . 2 2 Schaltgruppen

DDC / MSR

- Temperatur-, Feuchte/Filter 2x2x0.8mm²
- Temperatur / Feuchte-Kombifühler 4x2x0.8mm²
- Witterungsfühler 2x2x0.8mm²
- Raumbediengerät 4x2x0.8mm²
- Leerdose mit Leerrohranbindung für bauseitige Fühler
- Überwachungskontakt Brandschutzklappe 2x2x0.8mm²
- Brandschutzklappe mit Antriebsmotor und Rückmeldekontakt 3x1.5mm² 2x2x0.8mm²

Türdetail mit Montagehöhen



Die Montagehöhen für die dargestellten Komponenten sind zu beachten, sofern im Plan keine anders lautenden Angaben gemacht werden!
Nicht gekennzeichnete Steckdosen auf 0.30m OKFF

Erstes Installationsmagerät 0.15m aus der Raumecke

KNX - System

- Taster 1-fach / 2-fach / 3-fach / 4-fach
- FA1.1 / FA1.2 Tastsensor mit Busankoppler: 1-fach -1 Punktstellung / 2 Punktstellung
- FA2.1 / FA2.2 Tastsensor mit Busankoppler: 2-fach -1 Punktstellung / 2 Punktstellung
- Multifunktionssensor
- Temperatursensor
- Bewegungssensor
- Helligkeitssensor
- Bedientableau

Behinderten-WC Ausstattung

- ZT / A / R Zug- / Abziehl- / Rufleiter inkl. Netzgerät
- SA Signalleuchte

Brandmeldeanlagen

- gelbe Kennzeichnung: Installation im Doppelboden
- blaue Kennzeichnung: Installation im Deckenhohlraum

- Rauchmelder optisch / mit Signalgeber
- Rauchmelder optisch, thermisch / mit Signalgeber
- Flammenmelder, multifunktional
- Wärmedifferentialmelder
- Rauchmelder für Lüftungskanäle
- Ansaug-Rauchmelder
- Linearer Rauchmelder (Sender / Empfänger)
- Druckknopfmelder
- Signalgeber, akustisch
- Ringbus Sirene
- Signalgeber, optisch
- Brandmeldezentrale
- An-/Abschaltfeldes
- Feuerwehr-Informations-Bedienfeld
- Feuerwehr-Bedienfeld
- Feuerwehr-Schlüsseldepot
- Feischaltelement
- Überspannungseinrichtung

BMA-Ringe sind komplett 4-adrig durchzuklemmen

GeBauTec		GeBauTec GmbH Kirchplatz 26 a 33803 Steinhagen Tel: 05204 / 8886-0	
Bauvorhaben	GS Sieker	Oldentruperstraße 33605 Bielefeld	
Bauherr	Stadt Bielefeld ISB	August-Bebel-Straße 92 33602 Bielefeld	
Architekt	BKS Bielefeld	Bleichstraße 77a 33607 Bielefeld	
Planbezeichnung	2310-AV-G-E-01-20260722 Elektroinstallation		
Zeichnung	Kellergeschoss	Bauteil:	
Stand	A-Vorabzug	Datum 27.07.2026	
bearb./ gez. Häust /	Maßstab 1:100	Index	Format	Plan Nr. 23106301